



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สท.) ๐๓๖๖/๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัฒนันท์ พิชชาสุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก.๓)

Switching Deadline

1 มี.ค. 68

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าสามฟาราน ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๒๒ KV	๓ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๒๒ KV BUS.๑ เพื่อตรวจสอบ CB ๒๒ KV รหัส SAABVB-๐๑ สถานีไฟฟ้าสามฟาราน ๑ ปลด IN.๑ F๑-F๔ (ไม่ปลด Riser pole) <i>ขโมยปลอกสาย</i>	๒๒ KV	๒๒ KV	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายปิยะพร นิลพลอย.....ตำแหน่ง..... พงษ.๗.....โทร.๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายปิยะพร นิลพลอย.....)

ตำแหน่ง.....รท.สฟ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ตั้งแต่วันที่ ๐๘/๐๓/๖๘ ถึง ๑๗/๐๓/๖๘ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 411/2568 ในวันที่

พนักงานศูนย์ นาย วรณพงษ์ นกชดศ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิยะพร นิลพลอย
28 ก.พ. ๖๘

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) กฟภ. ๑๓๓ - / กฟภ. กทม.
เรียน ผจก. อก.สฟ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



นายปิยะพร นิลพลอย
(นายปิยะพร นิลพลอย)
๐๗ก. 5๓๓๓๓๐๖.

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น
ผจก. 2 (สถานี กทมพราน 1 (SAK))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๗-๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้าสามพราน 1 (BUS1)						
2. กำหนดวันทำงาน	3 มี.ค. 68	เวลา	08.00 น.	ถึง	เวลา	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ CB 22kV		ตามใบขอปฏิบัติงาน		411/68
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ				วันที่	28 กุมภาพันธ์ 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	28 กุมภาพันธ์ 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	28 กุมภาพันธ์ 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นางสาวสุภชชา, นายสามารถ, นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	SAA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA	-	โหลด 1.78 MW
5	SAA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA	-	โหลด 0.01 MW
6	SAA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA	-	โหลด 2.14 MW
7	SAA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA	-	โหลด 1.23 MW
8	SAA07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA	-	โหลด 6.9 MW
9	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA	-	-
10	KTA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA	-	โหลด 0.65 MW
11	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD	-	-
12	KTD03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTD	-	โหลด 5.82 MW
13	- ย้ายโหลด SAA01 ไปจ่ายจาก KTD03						
14	KTD03S-09	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 รร.บ้านคลองแค
15	SAA01VB-01	สับ	ปลด		SAA	-	-
16	- ย้ายโหลด SAA02 ไปจ่ายจาก KTA03						
17	KTA03S-05	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 ซอยร่วมใจ
18	SAA02VB-01	สับ	ปลด		SAA	-	-
19	- ย้ายโหลด SAA03 ไปจ่ายจาก SAA07						
20	SAA03S-04	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ท้ายซอยแปซิฟิค
21	SAA03VB-01	สับ	ปลด		SAA	-	-
22	- ย้ายโหลด SAA04 ไปจ่ายจาก SAA07						
23	ONC04S-08	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 เลยซอยแสงจันทร์
24	SAA04VB-01	สับ	ปลด		SAA	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	- ย้ายหม้อแปลง TS ไปรับไฟจากบัส 2						
26	SAA01BVB-01	สับ	ปลด		SAA	-	INCOMING 1
27	SAA01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA	-	INCOMING 1
28	SAA01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA	-	-
29	SAA02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA	-	-
30	SAA03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA	-	-
31	SAA04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA	-	-
32	SAABVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA	-	ขนานบัส 1-2
33	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.(ก3) รับทราบ						
34	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทำการลงรายละเอียดใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
35	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานด้าน BUS1 ได้						
36	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
37	SAA07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA	-	-
38	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA	-	-
39	KTA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA	-	-
40	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD	-	-
41	KTD03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTD	-	-
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
42	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
43	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
44	SAA07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA	-	-
45	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA	-	-
46	KTA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA	-	-
47	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD	-	-
48	KTD03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTD	-	-
49	SAA01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA	-	INCOMING 1
50	SAA01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA	-	-
51	SAA02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA	-	-
52	SAA03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA	-	-
53	SAA04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA	-	-
54	SAABVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA	-	ขนานบัส 1-2
55	SAA01BVB-01	ปลด	สับ		SAA	-	INCOMING 1
56	- ย้ายโหลด SAA01 กลับจาก KTD03						
57	SAA01VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
58	KTD03S-09	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6	รร.บ้านคลองแค
59	- ย้ายโหลด SAA02 กลับจาก KTA03							
60	SAA02VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		-	
61	KTA03S-05	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6	ชอยร่วมใจ
62	- ย้ายโหลด SAA03 กลับจาก SAA07							
63	SAA03VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		-	-
64	SAA03S-04	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	ท้ายซอยแปซิฟิก
65	- ย้ายโหลด SAA04 กลับจาก SAA07							
66	SAA04VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		-	-
67	ONC04S-08	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	เลยซอยแสงจันทร์
68	- ย้ายหม้อแปลง TS ไปรับไฟจากบัส 1							
69	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
70	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
71	SAA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-	-
72	SAA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-	-
73	SAA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-	-
74	SAA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-	-
75	SAA07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-	-
76	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-	-
77	KTA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		-	-
78	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-	-
79	KTD03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTD		-	-
*** สิ้นสุด Switching ***								