


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

 เลขที่ . ก.๓.กสฟ.(สภ.) ๓๗๔ /๒๕๖๘
 ชื่อผู้รับ . นายพิเชษฐพันธ์ พิชิตสุวรรณกุล
 ชื่อผู้ส่ง . นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

 วันที่
 ตำแหน่ง . อ.ก.ปบ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง . อ.ก.สฟ.(ก.๓)

ด้วยการใช้ไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าบางเลน ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ KV	๖ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัดเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV รหัส BEABYB-๐๑ (จ่ายแทน ๒YB-๐๑) เพื่อตรวจสอบ เบรกเกอร์ ๑๑๕ KV รหัส BEA๒YB-๐๑ ไม่สามารถ Close ได้สถานีไฟฟ้าบางเลน ๑ (ปลดใบมีดหัวท้าย BYB-๐๑ และ BYB-๐๒)	๒๒ KV	๒๒ KV	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย ตำแหน่ง พงช.๗ โทร. ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ร.ก.สฟ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 จาก BEABYS-01 ถึง BEABYS-02

ตั้งแต่เวลา ๐8:๐๐ น. ถึง ๑๗:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 414/2568

ในวันที่

 พนักงานศูนย์ฯ นาย ณเดชน์ อัง สันวาทิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผคฟ. : พ. นิลพลอย

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

 เรียน ผคก. กฟ.ช.บด.

อ.ก.สฟ.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี BEA)

 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)



ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ทผ.สภ		๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘
พชง.๗	ปิยะพร	๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บางเลน 1 (BEA0BYB-01)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 มี.ค. 68	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	ซ่อมเบรกเกอร์	ตามใบขอปฏิบัติงาน	414/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวิน			วันที่	4 มีนาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	4 มีนาคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	4 มีนาคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสุภชชา,นางสาวพิชญา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	"OFF" ATS สถานีฯ ตอนตุม						
3	ตรวจสอบ DTM04YS-01,02 สถานะ Close						
4	BEA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
5	ย้ายโหลดสถานีฯ ตอนตุม ไปรับไฟจาก สถานีฯ กำแพงแสน						
6	DTM04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DTM		เบรกเกอร์ 115 เควี
7	BEA02YB-01	สับ	ปลด		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
8	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานที่ BEA02YB-01						
9	BEA02YS-01	สับ	ปลด		BEA		ใบมีด 115 เควี
10	BEA02YS-02	สับ	ปลด		BEA		ใบมีด 115 เควี
11	แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ พร้อมลง Wesafe						
	<u>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</u>						
12	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ พร้อมยืนยันใน Wesafe						
13	ตรวจสอบ BEA02YB-01 สถานะ Open						
14	BEA02YS-01	ปลด	สับ		BEA		ใบมีด 115 เควี
15	BEA02YS-02	ปลด	สับ		BEA		ใบมีด 115 เควี
16	ย้ายโหลดสถานีฯ ตอนตุม กลับไฟจาก สถานีฯ กำแพงแสน						
17	BEA02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
18	DTM04YB-01	สับ	ปลด		DTM		เบรกเกอร์ 115 เควี
19	BEA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
	"ON" ATS สถานีฯ ตอนตุม <u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>						