



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

17 เม.ย. 68

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่.....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่.....
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก3).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BUS1	22 เม.ย. 68	08.00 น.	16.30 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank ตับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	-	-	นายเชาว์ลิขิต โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายเชาว์ลิขิต นิลรอด.....ตำแหน่ง.....พชง.6.....โทร.....081-3657367.....

1. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....เอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์.....
(.....นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์.....)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง.....อ.ก.สฟ.(ก3).....

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS1 จาก.....ถึง.....
ในวันที่ 22 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 433/2568

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชนทนต์ ภาวจิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิขิต นิลรอด

(นายชนทนต์ ภาวจิน)
อ.ก. ๗ ๓๓๓ มว.๓๗

ขั้นตอนการสวิตชิง.....6.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)
เรียน อ.ก.บช.(ก3), อ.ก.ว.ว.(ก3) ผจก. ทฟ.๓.๓๐.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 2 (สถานี.....KCA.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเชาว์ลิขิต แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเชาว์ลิขิต แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กาญจนบุรี 1 (BUS1)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 เม.ย. 68		เวลา	08.00 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์		ตามใบขอปฏิบัติงาน	433/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	14 เมษายน 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	14 เมษายน 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	14 เมษายน 2568	
7. ส่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ 2. นายพีรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต 3. นางสาวสัชชา, นางสาวพิชยา, นายณัฏฐาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

[illegible]

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	KCA02S-11	ปลด	สับ		ทมจ.	SCADA	SF6 ก่อนปั๊มแก๊ส
24	KCA02S-07	สับ	ปลด		กจ.		SF6 ตรงข้ามปั๊มสมันท์
25	ย้ายโหลด KCA 2 ไปจ่ายจาก KCA 9						
26	KCA02S-02	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 บ้านพักรถไฟถนนพัฒนาการ
27	KCA02VB-01	สับ	ปลด		KCA		- -
28	ย้ายโหลด KCA 3 ไปจ่ายจาก KCA 8						
29	KCA03S-03	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามปั๊ม สท.
30	KCA03VB-01	สับ	ปลด		KCA		- -
31	ย้ายโหลด KCA 4 บางส่วนไปจ่ายจาก KCC 3						
32	KCC03S-18	ปลด	สับ		กจ.		SF6 หน้ากองพล9
33	KCA04S-07	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 หน้า AIA
34	ย้ายโหลด KCA 4 ไปจ่ายจาก PTU 5						
35	KCA04S-03	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามหมู่บ้านคำหวาน
36	KCA04VB-01	สับ	ปลด		KCA		- -
37	ย้ายโหลด KCA 5 ไปจ่ายจาก KCC 10						
38	KCA03S-07	ปลด	สับ		กจ.		SF6 สถานีอนามัยฯแก่งเสี้ยน
39	KCA05VB-01	สับ	ปลด		KCA		- -
40	KCA01CVB-01	AUTO	MANUAL		KCA		- CAP 1
41	ให้ปลด STEP Capacitor KCA01CVB-01 ออกทีละ STEP						
42	KCA01CVB-01	สับ	ปลด		KCA		- CAP 1
43	KCA01S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.1
44	KCA02S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.2
45	KCA03S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.3
46	KCA04S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.4
47	KCA05S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.5
48	เมื่อพร้อมดับไฟ						
49	KCA01BVB-01	สับ	ปลด		KCA		- INCOMING 1
50	KB-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
51	KB-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
52	KCA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KCA		- INCOMING 1
53	KCA01CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KCA		- CAP 1
54	KCA01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KCA		- -
55	KCA02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KCA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
56	KCA03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KCA		- -
57	KCA04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KCA		- -
58	KCA05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KCA		- -
59	KCABVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KCA		- ขนानบัส
60	แจ้งพนักงานสถานีกาญจนบุรี 1 ตรวจสอบไฟย้อน KCA01BVB-01,KCA01,02,03,04,05VB-01,01CVB-01						
61	หลังจากตรวจสอบไฟย้อนแล้ว ไม่มีไฟย้อน						
62	KCA01BVG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ INCOMING 1
63	KCA01CVG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ CAP1
64	KCA01VG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ F1
65	KCA02VG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ F2
66	KCA03VG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ F3
67	KCA04VG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ F4
68	KCA05VG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ F5
69	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ. รับทราบ แจ้งชุด กสฟ. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe ให้เรียบร้อย						
70	หลังจากชุด กสฟ. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว แจ้งทำงานได้						
71	แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
72	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
73	KCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
74	KCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
75	KCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
76	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		
77	KCC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		- -
78	KCC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		- -
79	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
80	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		- -
81	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		
82	PTU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		- -
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
83	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
84	KCA01BVG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ INCOMING 1
85	KCA01CVG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ CAP1
86	KCA01VG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ F1
87	KCA02VG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ F2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
88	KCA03VG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ F3
89	KCA04VG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ F4
90	KCA05VG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ F5
91	KCA01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KCA		- INCOMING 1
92	KCA01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KCA		- CAP 1
93	KCA01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KCA		- -
94	KCA02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KCA		- -
95	KCA03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KCA		- -
96	KCA04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KCA		- -
97	KCA05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KCA		- -
98	KCABVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KCA		- ขนานบัส
99	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
100	KB-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
101	KB-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
102	KCA01BVB-01	ปลด	สับ		KCA		- INCOMING 1
103	KCA01CVB-01	ปลด	สับ		KCA		- CAP 1
104	KCA01CVB-01	MANUAL	AUTO		KCA		- CAP 1
105	เมื่อพร้อมย้ายโหลดกลับทั้งหมด						
106	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
107	KCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- -
108	KCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- -
109	KCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- -
110	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		
111	KCC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		- -
112	KCC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		- -
113	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
114	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- -
115	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		
116	PTU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		- -
117	KCA01S-01	ปลด	สับ		กจ.		DIS POT HEAD F.1
118	KCA02S-01	ปลด	สับ		กจ.		DIS POT HEAD F.2
119	KCA03S-01	ปลด	สับ		กจ.		DIS POT HEAD F.3
120	KCA04S-01	ปลด	สับ		กจ.		DIS POT HEAD F.4

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
121	KCA05S-01	ปลด	ล๊ับ		กจ.		DIS POT HEAD F.5
122	ย้ายโหลด KCA 1 กลับจาก KCA 6						
123	KCA01VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		KCA		- -
124	KCA01S-02	ล๊ับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ทนารานเมืองทองพาณิชย์
125	ย้ายโหลด KCA 2 กลับจาก KCA 9						
126	KCA02VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		KCA		- -
127	KCA02S-02	ล๊ับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 บ้านพักรถไฟถนนพัฒนาการ
128	ย้ายโหลด KCA 2 บางส่วนกลับจาก TMA 1						
129	KCA02S-11	ปลด	ล๊ับ		ทมจ.	SCADA	SF6 ก่อนปั๊มแก๊ส
130	KCA02S-07	ล๊ับ	ปลด		กจ.		SF6 ตรงข้ามปั๊มสมนันท์
131	ย้ายโหลด KCA 3 กลับจาก KCA 8						
132	KCA03VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		KCA		- -
133	KCA03S-03	ล๊ับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามบ่อสม สท.
134	ย้ายโหลด KCA 4 กลับจาก PTU 5						
135	KCA04VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		KCA		- -
136	KCA04S-03	ล๊ับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามหมู่บ้านคำหวาน
137	ย้ายโหลด KCA 4 บางส่วนกลับจาก KCC 3						
138	KCA04S-07	ปลด	ล๊ับ		กจ.	SCADA	SF6 หน้า AIA
139	KCC03S-18	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 หน้ากองพล9
140	ย้ายโหลด KCA 5 กลับจาก KCC 10						
141	KCA05VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		KCA		- -
142	KCA03S-07	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 สถานีอนามัยฯ แก่งเสี้ยน
143	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
144	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
145	KCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
146	KCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
147	KCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
148	KCA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
149	KCA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
150	KCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
151	KCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
152	KCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
153	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		

