



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

18 เม.ย. 68

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า..... กสฟ.(ก3)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... กวณจนบุรี.1..... ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BUS2	23 เม.ย. 68	08.00 น.	16.30 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายเชาว์ลิต นิลรอด..... ตำแหน่ง..... พชง.6..... โทร..... 081-3657367.....

- ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ..... เอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์.....
(..... นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์.....)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง..... อก.สฟ.(ก3).....

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... 1..... ฟีดเดอร์..... KCA..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... 23 เม.ย. 68..... ตั้งแต่เวลา..... 08.00 น. ถึง..... 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่..... 434/2568.....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ศิริรักษ์ หมายวง..... ประธานงานการขอตัดไฟกับ..... พชง.6..... ศิริวง
14 เม.ย. 68

.....
(..... ๒๐๖๖๖.....)
..... กสฟ.๗ ปฏิบัติงานผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อก.บข.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟ๕.๑๗.

ขั้นตอนการสวิตชิง..... 5..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. 2 (สถานี..... KCA.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

- | | | | |
|------------------------|---|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ กาญจนบุรี 1 (บัส 2) | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 23 เม.ย. 68 | เวลา | 07.00 น. ถึง 23 เม.ย. 68 เวลา 16.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กสพ.(ก3) | งานที่ทำ | บำรุงรักษา ตามใบขอปฏิบัติงาน 434/2568 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวิรัช เสมามิ่ง | | วันที่ 15 เมษายน 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | จิรัช | | วันที่ 15 เมษายน 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 15 เมษายน 2568 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. น.ส.สุกษาน, น.ส.พิชญา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายจิรัชวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

[illegible]

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	KCA02S-02	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 บ้านพักรถไฟถนนพัฒนาการ
26	KCA09VB-01	สับ	ปลด		KCA		- -
27	ย้ายโหลด วงจร KCA06 ไปรับไฟจาก KCA01						
28	KCA01S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ข้างสุสาน
29	KCA06VB-01	สับ	ปลด		KCA		- -
30	ย้ายโหลด วงจร KCA08 ไปรับไฟจาก KCA03						
31	KCA03S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.		SF6 ตรงข้ามป้อม สท.
32	KCA08VB-01	สับ	ปลด		KCA		- -
33	ย้ายโหลด วงจร KCA07 ไปรับไฟจาก KCA05						
34	KCA05S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ตลาดหัวนา
35	KCA07VB-01	สับ	ปลด		KCA		- -
36	KCA02CVB-01	สับ	ปลด		KCA		- CAP 2
37	KCA06S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.6
38	KCA07S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.7
39	KCA08S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.8
40	KCA09S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.9
41	KCA10S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.10
42	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
43	ตรวจสอบสถานี กายจนบุรี 1 ให้รับไฟทางจากด้านเมนบัส 1						
44	KCA02BVB-01	สับ	ปลด		KCA		- INCOMING 2
45	แจ้ง กฟผ. ตรวจสอบโหลด และกระแสด้าน KB-KT1//3A เป็น 0 จึงให้ดำเนินการต่อได้						
46	พนักงาน กฟผ. ผู้รับเรื่อง เวลา.....						
47	KB-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
48	KB-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
49	พนักงาน กฟผ. ผู้แจ้ง เวลา.....						
50	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 22 เควี ด้านเมนบัส 2 รหัส KCA06VB-01, KCA07VB-01, KCA08VB-01, KCA09VB-01, KCA10VB-01 ไม่มีไฟย้อน						
51	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 22 เควี ด้านเมนบัส 2 รหัส KCA02BVB-01, KCA02CVB-01 ไม่มีไฟย้อน						
52	KCA02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KCA		- INCOMING 2
53	KCA06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KCA		- -
54	KCA07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KCA		- -
55	KCA08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KCA		- -
56	KCA09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KCA		- -
57	KCA10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KCA		- -
58	KCA02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KCA		- CAP 2
59	KCABVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KCA		- ขนानบัส
60	KCA02BVG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ INCOMING 2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
61	KCA06VG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ F6
62	KCA07VG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ F7
63	KCA08VG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ F8
64	KCA09VG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ F9
65	KCA10VG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ F10
66	KCA02CVG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ CAP2
67	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
68	KCA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		- -
69	KCA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		- -
70	KCA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		- -
71	KCA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		- -
72	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		
73	KCC10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCC		
74	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
75	TMA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMA		- -
76	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.(ก3) ทราบ						
77	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
78	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
79	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
80	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ ด้านเมนบัส 2 อยู่สถานะปลดทั้งหมด						
81	KCA02BVG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ INCOMING 2
82	KCA06VG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ F6
83	KCA07VG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ F7
84	KCA08VG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ F8
85	KCA09VG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ F9
86	KCA10VG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ F10
87	KCA02CVG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ CAP2
88	KCA02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KCA		- INCOMING 2
89	KCA06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KCA		- -
90	KCA07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KCA		- -
91	KCA08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KCA		- -
92	KCA09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KCA		- -
93	KCA10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KCA		- -
94	KCA02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KCA		- CAP 2
95	KCABVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KCA		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
96	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
97	KCA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		- -
98	KCA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		- -
99	KCA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		- -
100	KCA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		- -
101	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		
102	KCC10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCC		
103	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
104	TMA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMA		- -
105	KCA06S-01	ปลด	สับ		กจ.		DIS POT HEAD F.6
106	KCA07S-01	ปลด	สับ		กจ.		DIS POT HEAD F.7
107	KCA08S-01	ปลด	สับ		กจ.		DIS POT HEAD F.8
108	KCA09S-01	ปลด	สับ		กจ.		DIS POT HEAD F.9
109	KCA10S-01	ปลด	สับ		กจ.		DIS POT HEAD F.10
110	พนักงาน กฟผ. ผู้รับเรื่อง เวลา.....						
111	KB-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
112	KB-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
113	ตรวจสอบแรงดันที่ กฟผ. ด้าน KB-KT1//3A ให้แรงดันอยู่ที่ 22.7 เควี						
114	พนักงาน กฟผ. ผู้แจ้ง เวลา.....						
115	จ่ายไฟด้านเมนบัส 2						
116	KCA02BVB-01	ปลด	สับ		KCA		- INCOMING 2
117	ย้ายโหลด วงจร KCA06 กลับจาก KCA02						
118	KCA06VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KCA		- -
119	KCA01S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 ข้างสุสาน
120	ย้ายโหลด วงจร KCA10 กลับจาก KCC10						
121	KCA10VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KCA		- -
122	KCA03S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 บั้ม ปตท.แยกแก่งเลี่ยน
123	ย้ายโหลด วงจร KCA08 กลับจาก KCA03						
124	KCA08VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KCA		- -
125	KCA03S-03	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามป้อม สท.
126	ย้ายโหลด วงจร KCA07 กลับจาก KCA05						
127	KCA07VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KCA		- -
128	KCA05S-05	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ตลาดหัวนา
129	ย้ายโหลด วงจร KCA09 กลับจาก KCA02						
130	KCA09VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KCA		- -
131	KCA02S-02	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 บ้านพักรถไฟถนนพัฒนาการ

[illegible]

รายละเอียดการดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	รายละเอียดการดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	สามพราน 2	1 เม.ย. 68	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคนัล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กสฟ.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
			13.00-16.30 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคนัล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กมม.(ก3)	
2	กำแพงแสน	2 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กสฟ.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
				ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคนัล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กมม.(ก3)	
3	เดิมบางนางมาช	3 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคนัล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กสฟ.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
		9 เม.ย. 68	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคนัล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กมม.(ก3)	
4	สุพรรณบุรี 1	10 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคนัล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กสฟ.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
		11 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคนัล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กมม.(ก3)	
5	สมุทรสาคร 2	12 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กสฟ.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
		13 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคนัล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กมม.(ก3)	
6	กาญจนบุรี 1	20 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคนัล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กสฟ.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
		22 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.	ดับ Main Bus 3 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคนัล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กมม.(ก3)	
7	ท่าม่วง 1	23 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กสฟ.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
		24 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคนัล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กมม.(ก3)	
8	บ้านโป่ง 1	25 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคนัล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กสฟ.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
		27 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคนัล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กมม.(ก3)	
		4 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคนัล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)		