



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บลน.(ปบ.) /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกชัย หังสุวรรณ

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บางเลน

ด้วย กฟส.บางเลน จะขอย้ายโหลดเปิดวงจร SPN๔ โดย สวิตช์ใบมีด ชั่วคราว ช่วงสะพานตลาดบางหลวง เพื่อ
ปฏิบัติงานรื้อถอนสายแรงสูง โดยขอทโหนด

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	SPN4	14 มี.ค.68	14:00 น.	16:30 น.	เปิดวงจรเพื่อตัดสาย แรงสูง 22 kV.	DIS ชั่วคราว บริเวณ ศาลาคนแคบ	จุดตัดสาย	นายประดิษฐ์ ไทย งามศิลป์ หน. ปบ.กฟส.บางเลน

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง หน.ปบ. โทร ๐๘๓-๖๓๒๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กสรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

ผจก.กฟส.บางเลน

หมายเหตุ เป็นการปฏิบัติงานแบบเร่งด่วน เนื่องจาก แขงทางหลวง นครปฐม ร้องขอ เพื่อตอกเสาเข็มขยายสะพาน
สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ SPN4 จาก บริเวณ ศาลาคนแคบ ถึง DDE ศาลาคนแคบ.
ในวันที่ 14 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 14:00 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 465/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิณิต ราชสุรินทร์ม. ประสานงานขอดับไฟกับ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส. บล. , กฟส. บล.
อก.บช.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 1แผ่น
แผนผังแนบ..... 1แผ่น
ผจฟ. (สถานี.....)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

