



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

19 มี.ค. 68

เลขที่ ก.ต.ภพส.(ปบ) ๕๕๓ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพิทักษ์นันทน์ พิชิตสุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นายณัฏฐศักดิ์ กล่อมดี

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.ภพส.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้าสาขา กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายแนวระบบจำหน่าย พิดเคอร์ ๖ สถานีไฟฟ้า สองพี่น้อง ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SPO06 KSA๐1	24 มี.ค.68	09.00 น.	17.00 น.	ย้ายแนวระบบจำหน่าย	SPO06S-06 ทางรถไฟ โครงการ 1	สุดไลน์	นายระวี สุซอด ชม.ภส.ภพส.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ต.กระต๊อบ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์รินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง ชม.ปบ. โทร. ๐๘๑๕๔๒๕๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.คส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๔.๑๑๘๖๕ Long ๙๙.๙๔๘๓๓

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๔.๑๑๙๗๗ Long ๙๙.๙๕๐๗๐

(นายณัฏฐศักดิ์ กล่อมดี)
(ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน)

ตำแหน่ง ผ.จก.ภพส.กำแพงแสน

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.คฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผ.คฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ SPO06 จาก SPO06S-06 ถึง ปลายลิ่ง
ในวันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 474/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ นาย จิรวินท์ แก้วอินทร์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ศักรินทร์ จิตติขานนท์
16 มี.ค. 68

(นาย จิรวินท์ แก้วอินทร์)
ร.ค.๕ ๖๖๓๓ ผ.ค.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผ.จฟ. - (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟผ. กฟผ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

สถานการณ์จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

24 มีนาคม 2568

