



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายพิทรนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์
ชื่อผู้ส่ง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า..... กปน.(ก3)..... มีแผนงานจ่ายไฟผู้ใช้ไฟ 115 เควี บ.รางวัลเงิน จำกัด ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....
แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	115 เควี	12 มี.ค. 68	09.00 น.	16.30 น.	สับแอร์เบรก 115 เควีจ่ายไฟ บ.รางวัลเงิน จำกัด	BOP04YS-06	-	นายสิทธิชัย หอระตะ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายสิทธิชัย หอระตะ..... ตำแหน่ง..... หน.คพ..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


ลงชื่อ.....
(.....)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (คพ.) กพก.3
เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง.....

คพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ 115 จาก BOP04YS-06 ถึง 1 -
ในวันที่ 12 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 479/2568
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....


(นายสงขล จิตศิริ)
ว.ก.5 หน.คพ. คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.3 กปบ.(คพ)
เรียน อ.ก.สพ.(ก3), อ.ก.ว.(ก3) ผจก. กฟ 5. ข.พ.ล.



ขั้นตอนการสวิตซ์..... 1..... แผ่น
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ. รางเงิน จำกัด					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 มี.ค. 68	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบบ.(ก.3)	งานที่ทำ	จ่ายไฟบ.รางเงิน	ตามใบขอปฏิบัติงาน 479/2568		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชยา พงษ์ศิริ			วันที่	11 มีนาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	11 มีนาคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 มีนาคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงศ์,นายมนเฑาะ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร,นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นางสาวสุกษา,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BOP04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		
3	เมื่อ บ.รางเงิน พร้อมรับไฟ เวลา 09.00 น.						
4	BOP04YS-06	ปลด	สับ ล็อคกุญแจ		บพล.		ABS บ.รางเงิน
5	BOP04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ทั้งหมด %%%%%%%%%%%							