



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

16 เม.ย. 68

วิทย์ขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล	ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย กฟผ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน สถานีไฟฟ้า สามพราน 1 ตามบันทึก จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SA1-KT6A	21-25 เม.ย. 68	07.30 น.	16.30 น.	Replace BKR SA1-2222	SA1 2222	SA2 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ กฟผ. ตำแหน่ง โทร

- ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.บ.น.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 วงจร/หม้อแปลง SA1-KT6A จาก SA1 2222 ถึง SAA28VB-01
ในวันที่ 21-25 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 7.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 490/2568
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย น.ร. จิระดา พงษ์ศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.

(นางสาวนงกต พงษ์ศิริ)
วสท.5 แผนกผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กบ.บ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟผ. 3

อก.บ.ช.(ก3) ,อก.ว.ว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป.เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้ง

ลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี สามพราน 1 SAA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 7.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.น.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.น.(ก3)

- [illegible]



บันทึก

ที่ หจล-ส. 43152 /2568

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง แจ้งขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kv.

วันที่ 27 มีนาคม 2568

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1

อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SA1-KT6A (SA1-2222, 2227)

งานที่ทำ Replace BKR SA1-2222,

หมายเหตุ

วันและเวลาขอตัดไฟเริ่มวัน จันทร์ ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 07.30 น.

ถึงวัน ศุกร์ ที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยุทธ สิวา)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.