



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

23 เม.ย. 68

วันที่

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง

ด้วย กฟผ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน สถานีไฟฟ้า สวมพราว 1. ตามบันทึก จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SA1-KT5A	26-30 เม.ย. 68	07.30 น.	16.30 น.	Replace BKR	SA1 2212	SA1 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ กฟผ. ตำแหน่ง โทร

- ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 วงจร/หม้อแปลง SA1-KT5A จาก SA1-2212 ถึง SA1-2217
ในวันที่ 26-30 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 491/2568
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรพงษ์ ทอระยอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.

(นายธีรพงษ์ ทอระยอง)
๑๐๐.5 นทพ นพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กบป.(คฟ)

เรียน ผจก.

อก.บข.(ก3) , อก.วว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป.เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้ง

ลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. 2 (สถานี SA1)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | |
|------------------------|---|----------|--|--------|---------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีสามพาน 1 (SA1-KT5A) | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 26 เม.ย. 68 | เวลา | 07.30 น. | ถึง | 30 เม.ย. 68 เวลา 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟผ. | งานที่ทำ | Replace Breaker ตามใบขอปฏิบัติงาน 491/68 | | |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายมน โข ทงย้อย | | | วันที่ | 18 เมษายน 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 18 เมษายน 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 18 เมษายน 2568 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนก่อนทำการสวิตช์						
2	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load = 4.5 MW
3	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load = 8.5 MW
4	ย้ายโหลด SA1-KT5A ไปรับไฟจาก SA1-KT6A						
5	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA		- ขนานบัส
6	SAA01BVB-01	สับ	ปลด		SAA		- INCOMING 1
7	SAA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		- INCOMING 1
8	เมื่อ กพผ. พร้อมดับไฟ เวลา 07.30 น. และตรวจสอบโหลดเป็น 0						
9	SA1-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
10	SA1-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด 22 เควี
11	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
12	แจ้ง กพผ. ปฏิบัติงานที่ SA1-KT5A ได้						
	สิ้นสุด Switching วันที่ 26 เม.ย. 68						
13	เมื่อ กพผ. ปฏิบัติงานที่ SA1-KT5A แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับคืน						
14	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนก่อนทำการสวิตช์						
15	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
16	SAA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA		- INCOMING 1
17	เมื่อ กพผ. พร้อมจ่ายไฟ SA1-KT5A						
18	SA1-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด 22 เควี
19	SA1-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
20	ย้ายโหลด SA1-KT5A กลับคืนจาก SA1-KT6A						
21	SAA01BVB-01	ปลด	สับ		SAA		- INCOMING 1
22	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA		- ขนานบัส
23	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
24	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						



บันทึก

ที่ หจล-ส. 43152 /2568
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง แจ้งขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 KV.
วันที่ 27 มีนาคม 2568

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้
สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SA1-KT5A (SA1-2212, 2217)
งานที่ทำ Replace Breaker

หมายเหตุ

วันและเวลาขอตัดไฟเริ่มวันเสาร์ ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 07.30 น.
ถึงวันพุธ ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.