



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

13 มี.ค. 68

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สก).๔๔๔/๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๑๐.ถาวร ตามแผนผังส่งเขแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ KV	๑๔ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๓๐ น.	ดับ ๑๑๕ KV ๑YB-๐๑, ๒YB-๐๑, ๓YB-๐๑ ดับที่ละ BAY ปลดใบมีดหัวท้าย เพื่อแก้ไขงาน ๑๑๕ KV ของ บ.HITACHI ตามเอกสารแนบ ๑ สฟฟ.สมุทรสาคร ๑๐ ถาวร	ใบมีด ๑๑๕ KV	ใบมีด ๑๑๕ KV	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย ตำแหน่ง พ.ชง.๗ โทร. ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(...นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์...)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.๓)
12 da 60

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเตอร์ 115kV จาก SMJ01,02,03YB-01 ถึง ใบมีด 115 KV หัวท้าย
ในวันที่ 14 มี.ค. ๖8 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 492/2568

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภัชชา จงด้บุญภัก ประสานงานการขอตัดไฟกับ ปิยะพร นิลพลอย

สุภัชชา
(นางสาวสุภัชชา จงด้บุญภัก)
วตท-5 แทน ทพ.ดล.
ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจฟ. 1 (สถานีฯ SMJ)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก.
อก.สฟ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ทผ.สก	ผจก.วว	๑๒ มี.ค. ๒๕๖๘
พชง.๗	ปิยะพร	๑๒ มี.ค. ๒๕๖๘

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 10 (เบรกเกอร์ 115 kV)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 มี.ค. 68	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV ตามใบขอปฏิบัติงาน 492/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก วันที่ 13 มีนาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 13 มีนาคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 13 มีนาคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. น.ส.สุรชชา, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	เมื่อชุดทำงานพร้อมที่จะทำงานที่เบรกเกอร์ SMJ02YB-01						
3	แจ้งให้ชุดทำงานตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 kV รหัส SMJ02YB-01 ว่าอยู่ในตำแหน่ง ปลด ,ใบมีด 115 เควี รหัส SMJ02YS-03 อยู่ตำแหน่ง ปลด						
4	แจ้งให้ชุดทำงานตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 kV รหัส SMJ04YB-01 ว่าอยู่ในตำแหน่ง สับ						
5	OFF ATS @SMJ						
6	SMJ02YS-01	สับ	ปลด		SMJ		Sw. ใบมีด 115 kV
7	SMJ02YS-02	สับ	ปลด		SMJ		Sw. ใบมีด 115 kV
8	SMJ02YS-03	สับ	ปลด		SMJ		Sw. ใบมีด 115 kV
9	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟก่อนทำงาน						
10	แจ้งชุดทำงานให้บำรุงรักษา SMJ02YB-01 ได้						
11	เมื่อชุดทำงานบำรุงรักษา SMJ02YB-01 แล้วเสร็จ						
12	เมื่อชุดทำงานพร้อมบำรุงรักษาเบรกเกอร์ SMJ01YB-01						
13	SMJ02YS-01	ปลด	สับ		SMJ		Sw. ใบมีด 115 kV
14	SMJ02YS-02	ปลด	สับ		SMJ		Sw. ใบมีด 115 kV
15	SMJ02YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SMJ		เบรกเกอร์ 115 kV
16	SMJ04YB-01	สับ	ปลด		SMJ		เบรกเกอร์ 115 kV
17	เมื่อชุดทำงานพร้อมบำรุงรักษาเบรกเกอร์ SMJ01YB-01						
18	SMJBYB-01	ปลด	สับ		SMJ		
19	SMJBYB-01	สับ	ปลด		SMJ		
20	SMJ01YS-03	ปลด	สับ		SMJ		Sw. ใบมีด 115 kV
21	SMJBYB-01	ปลด	สับ		SMJ		
22	SMJ01YB-01	สับ	ปลด		SMJ		เบรกเกอร์ 115 kV
23	SMJ01YS-01	ปลด	สับ		SMJ		Sw. ใบมีด 115 kV
24	SMJ01YS-02	ปลด	สับ		SMJ		Sw. ใบมีด 115 kV
25	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟก่อนทำงาน						
26	แจ้งชุดทำงานให้บำรุงรักษา SMJ01YB-01 ได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	เมื่อชุดทำงานบำรุงรักษา SMJ01YB-01 แล้วเสร็จ						
28	SMJ01YS-01	ปลด	สับ		SMJ		Sw. ใบมีด 115 kV
29	SMJ01YS-02	ปลด	สับ		SMJ		Sw. ใบมีด 115 kV
30	SMJ01YB-01	ปลด	สับ		SMJ		เบรกเกอร์ 115 kV
31	SMJBYB-01	สับ	ปลด		SMJ		
32	SMJ01YS-03	สับ	ปลด		SMJ		Sw. ใบมีด 115 kV
33	เมื่อชุดทำงานพร้อมที่จะทำงานที่เบรกเกอร์ SMJ03YB-01						
34	SMJ03YS-03	ปลด	สับ		SMJ		Sw. ใบมีด 115 kV
35	SMJBYB-01	ปลด	สับ		SMJ		
36	SMJ03YB-01	สับ	ปลด		SMJ		เบรกเกอร์ 115 kV
37	SMJ03YS-01	สับ	ปลด		SMJ		Sw. ใบมีด 115 kV
38	SMJ03YS-02	สับ	ปลด		SMJ		Sw. ใบมีด 115 kV
39	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟก่อนทำงาน						
40	แจ้งชุดทำงานให้บำรุงรักษา SMJ03YB-01 ได้						
41	เมื่อชุดทำงานบำรุงรักษา SMJ03YB-01 แล้วเสร็จ						
42	SMJ03YS-01	ปลด	สับ		SMJ		Sw. ใบมีด 115 kV
43	SMJ03YS-02	ปลด	สับ		SMJ		Sw. ใบมีด 115 kV
44	SMJ03YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SMJ		เบรกเกอร์ 115 kV
45	SMJBYB-01	สับ	ปลด		SMJ		
46	SMJ03YS-03	สับ	ปลด		SMJ		Sw. ใบมีด 115 kV
47	สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด						



หนังสืออนุญาตเข้าปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า

Work Permit

สถานีไฟฟ้า..... สมุทรสาคร 10เขต..... ก.3 Substation Unmanned Substation

หน่วยงานที่ขอปฏิบัติงาน กฟภ. ผู้ควบคุมงาน โทรศัพท์.....

หน่วยงานภายนอก SC-ST-BYP Joint Venture ผู้ควบคุมงาน มนัสวี สุวรรณศิริ โทรศัพท์ 095-760-7764

จำนวนผู้เข้าปฏิบัติงาน..... 8คน

วันที่ขอปฏิบัติงาน..... 14 มีนาคม 2568 เวลา..... 09.00 น. ถึง วันที่..... 14 มีนาคม 2568 เวลา..... 16.30 น. รวม..... 1วัน

การขอตัดไฟ ตัดไฟปฏิบัติงาน ไม่ตัดไฟปฏิบัติงาน งาน ตามแผน นอกแผน กรณีฉุกเฉิน (ศูนย์ฯ พิจารณา)

รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ		
ลำดับที่	รายการ	หมายเหตุ
1.	ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ Auxiliary contact ของอุปกรณ์ 115 kV Circuit Breaker Switching No. 01YB-01, 02YB-01 และ 03YB-01	แจ้งขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....

(..... มนัสวี สุวรรณศิริ) ตำแหน่ง วิศวกรโครงการ

ผู้ขออนุญาต

(...12.../...มีค.../...68...)

เรียน อ.ก.ป.

เลขที่.....

เห็นควรอนุญาตให้เข้าทำงานได้

เรียน (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

ไม่เห็นควรให้เข้าทำงานเนื่องจาก.....

อนุมัติตามเสนอ

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ..... อ.ก.ป.

ท.จ.พ. / ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ (ฉุกเฉิน)

(.....)

สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีไฟฟ้า/หน่วยปฏิบัติงานสถานีไฟฟ้า

เรียน ท.จ.พ.

ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(.....) ตำแหน่ง

(.....) ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่สถานีไฟฟ้า/หน่วยปฏิบัติงานสถานีไฟฟ้า

ผู้ปฏิบัติงาน

ที่ SMJ-JV-094

วันที่ 12 มีนาคม 2568

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน

เขตจตุจักร กทม.10900

ด่วน

เรียน คุณวรวิทย์ จารุบุตร

ผู้อำนวยการกองจัดการโครงการ 1 ฝ่ายบริหารโครงการ 2

เรื่อง ขอเข้าพื้นที่สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 10 เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้งานของอุปกรณ์ Auxiliary contact ของ 115 kV Circuit Breaker

อ้างอิง 1.สัญญาเลขที่ TDDP2-SMJ/2564 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 10

2.หนังสือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ มท 5305.20/6409 ลว.19 กุมภาพันธ์ 2568

สิ่งแนบ 1.หนังสืออนุญาตเข้าปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า (Work Permit)

ตามสัญญาอ้างอิง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดจ้าง บริษัท กิจการร่วมค้า เอสซี-เอสที-บีวายพี จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 10 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกะทู้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ตามที่อ้างอิง 1. และหนังสือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องขอให้ตรวจสอบแก้ไขอุปกรณ์ชำรุดระหว่างรับประกันผลงานครั้งที่ 6 ตามที่อ้างอิง 2. นั้น

บริษัทฯ ขอเข้าพื้นที่สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 10 เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ Auxiliary contact ของ 115 kV Circuit Breaker (รหัสอุปกรณ์ 01YB-01, 02YB-01 และ 03YB-01) พร้อมทั้งแจ้งขอดับไฟระบบ 115 kV บริเวณอุปกรณ์ที่จะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่สถานีไฟฟ้าฯ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

เจ้าหน้าที่ SC-ST-BYP

นายมนัสวี

เบอร์โทรติดต่อ: 095-760-7764

เจ้าหน้าที่ Hitachi Energy

นายอมรเทพ

เบอร์โทรติดต่อ: 061-819-3276

เจ้าหน้าที่ Hitachi Energy

นายปติญญา

เบอร์โทรติดต่อ: 099-734-3092

วันที่ดำเนินงานและขอเข้าพื้นที่สถานีไฟฟ้า: วันที่ 14 มีนาคม 2568 เวลา 09.00 – 16.30 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นาย วีระศักดิ์ ลักขมมีการค้า)

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท กิจการร่วมค้า เอสซี-เอสที-บีวายพี จำกัด