



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

15 มี.ค. 68

เลขที่ ก.๓กสฟ.(ปค)๔๔๓/๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้วไขรีเลย์แสดง Goose Alarm Commu. Fail สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๒.
ตามแผนผังส่งแบบจำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMB03BVB-01	๑๖ มี.ค. ๖๘	๐๙.๓๐ น.	๑๐.๓๐ น.	Reset รีเลย์ เนื่องจากเกิด Goose Alarm Commu. Fail Open Breaker 3BVB-01 (จ่ายขนาน BVB-02)	OPEN BREAKER	ไม่ TRUCK OUT, ไม่สับ Ground	ปิยมน สุธรรมโกศล วศก.๕ ผปค.กสฟ.ก๓ ๐๖๕-๒๓๖-๔๗๕๖

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวปิยมน สุธรรมโกศล ตำแหน่ง วศก.๕ ผปค. กสฟ.(ก๓) โทร ๐๖๕-๒๓๖-๔๗๕๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

อก.สฟ.(ก๓)

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ SMB03BVB จาก OPEN BREAKER ถึง
ในวันที่ 16 มี.ค.๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง 10.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 493/2568

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิตา สิ้นประจวบ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางสาวปิยมน สุธรรมโกศล
14 มี.ค. 68

(นาย นตทิศ สันต์จันทร์)

กสค. 7 ทุ่งรังสิต กฟภ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแบบ แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี SMB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.สฟ.(ก๓),

อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

