



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.) - ๔๔๓ / ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลง AVR วัดหุงก้างย่าง ตาม  
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SYA ๑๐ R-๐๒	๑๔ มี.ค. ๖๘	๑๓:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟหม้อแปลง AVR วัดหุงก้างย่าง เพื่อทดสอบ Surge Counter			นายเรีงรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก.๗ โทร ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ SYA10 จาก SYA10R-02 ถึง SYA10R-02  
ในวันที่ 14 มี.ค. ๖๘ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 494/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ๖ ธีรธา นงษ์ศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ รองเรีงรัก ดิยะตาม

(นางสาวธีรธา นงษ์ศิริ)

วศก.5 กทม.๖๗.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. ๗๑.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ ..... แผ่น

ผจก. (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลกพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเอกพงศ์ พงษา)

หม.มก.กสฟ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	AVR ตู้ก้างย่าง (SYA10)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 มี.ค. 68	ระหว่าง	13.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	ทดสอบ Surge Counter ตามใบขอปฏิบัติงาน 494/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ		วันที่ 13 มีนาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 13 มีนาคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 13 มีนาคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นางสาวสุภัชชา,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวิษฐ์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	VLA02R-03	Normal	Nonreclosing		ทภ.		R กรีนวิลด์
3	SYA10R-02	Normal	Nonreclosing		ทภ.		R ตู้ก้างย่าง
4	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 13.30 น.						
5	SYA10R-02	ดับ	ปลด		ทภ.		R ตู้ก้างย่าง
6	SW. Source	ดับ	ปลด		ทภ.		R ตู้ก้างย่าง
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ แจ้งให้เทสไฟ ซ็อดกราวด์ ลงข้อมูล We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
8	VLA02R-03	Nonreclosing	Normal		ทภ.		R กรีนวิลด์
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ช่วงแรก %%%%%%%%%%%						
9	เมื่อชุดปฏิบัติงานเสร็จพร้อมลงข้อมูล We Safe						
10	VLA02R-03	Normal	Nonreclosing		ทภ.		R กรีนวิลด์
11	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
12	SW. Source	ปลด	ดับ		ทภ.		R ตู้ก้างย่าง
13	SYA10R-02	ปลด	ดับ คง Nonreclosing		ทภ.		R ตู้ก้างย่าง
14	VLA02R-03	Nonreclosing	Normal		ทภ.		R กรีนวิลด์
15	SYA10R-02	Nonreclosing	Normal		ทภ.		R ตู้ก้างย่าง
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ทั้งหมด %%%%%%%%%%%						