



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

3 เม.ย. 68

## วิญญูขอดับไฟ

เลขที่ ..... วันที่ .....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรสุวรรณิช ..... ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓) .....

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. .... ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อเปลี่ยนสาย OPGW ของสายส่ง ๒๓๐ kV... ตามบันทึก  
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	115 เควี	๘ เม.ย. ๖๘	๐๗.๐๐ น.	๑๓.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย OPGW ของสายส่ง 230 KV BP2-SNO	สถานี บ้านโป่ง 2	สถานี นครปฐม 2

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ ..... กฟผ. .... ตำแหน่ง ..... โทร .....

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง 115 W จาก BPB ถึง NPU

ในวันที่ 8 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา ๗.๐๐ น. ถึง 13.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ๔๙๗/๒๕๖๘

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นงนรินทร์ อัสมาวดีน ประสานงานการขอดับไฟกับ ผคฟ.

( นงนรินทร์ อัสมาวดีน )  
๖๓๖.๑ กทท. น.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก.....

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. 2 (สถานี NPU)



อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 6.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓) 31 มี.ค.2568

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	กฟผ. ทำงานช่วง BPB-NPU		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 เม.ย. 68	เวลา	07.00 น. ถึง 13.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	เปลี่ยนสาย OHGW ตามใบขอปฏิบัติงาน 497/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวดี		วันที่ 30 มีนาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 30 มีนาคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 30 มีนาคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนิช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นางสาวสุกษา, นางสาวพิชชา, นายศักดิ์สิทธิ์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	ตรวจสอบ BPB7YB-01, BPB9YB-01 จ่ายไฟ Close Loop ปกติ						
3	BPB09YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	NPU02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	NPU04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	NPT04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	ตรวจสอบ LBS ตรงข้ามปากทางวัดเสถียร รหัส NCA04YS-06 สถานะ GAS ปกติ						
9	ย้ายโหลด NPU และผู้ใช้ไฟ 115 เควี หลังนั้น, ม.คิลปากร, ม.ราชภัฏ ไปจ่ายไฟจาก สถานี นครชัยศรี 1						
10	NPT04YB-01	สับ	ปลด		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	NCA04YS-06	ปลด	สับ, ล็อกกุญแจ		นช.		LBS ตรงข้ามปากทางวัดเสถียร
12	NPU02YB-01	สับ	ปลด		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	เมื่อพร้อมดับไฟระบบ 115 เควี เวลา 07.00 น.						
14	BPB09YB-01	สับ	ปลด		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	BPB09YS-01	สับ	ปลด		BPB		- ใบมิต 115 เควี
16	BPB09YS-02	สับ	ปลด		BPB		- ใบมิต 115 เควี
17	NPU02YS-01	สับ	ปลด		NPU		- ใบมิต 115 เควี
18	NPU02YS-02	สับ	ปลด		NPU		- ใบมิต 115 เควี
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
21	NPU04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *****							
23	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
24	NPU04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ 115 เควี						
27	BPB09YS-01	ปลด	สับ		BPB		- ใบมิต 115 เควี
28	BPB09YS-02	ปลด	สับ		BPB		- ใบมิต 115 เควี
29	NPU02YS-01	ปลด	สับ		NPU		- ใบมิต 115 เควี
30	NPU02YS-02	ปลด	สับ		NPU		- ใบมิต 115 เควี
31	BPB09YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	ตรวจสอบ LBS ตรงข้ามปากทางวัดเสถียร รหัส NCA04YS-06 สถานะ GAS ปกติ						
33	ย้ายโหลด NPU และผู้ใช้ไฟ 115 เควี หลังนั้น, ม.คิลปากร, ม.ราชภัฏ กลับจาก สถานี นครชัยศรี 1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
34	NPU02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	NCA04YS-06	สับ	ปลด, ล็อกกุญแจ		นช.		LBS ตรงข้ามปากทางวัดเสถียร
36	NPT04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	BPB09YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	NPU02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
39	NPU04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	NPT04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
***** ลีนสุด Switching ทั้งหมด *****							



## บันทึก

ที่ หจล-ส. 43784/2568

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟสายส่ง 115 kV ของ PEA

วันที่ 21 มีนาคม 2568

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ สายส่งของ กฟผ. 115 kV บ้านโป่ง 2-นครปฐม ต้นที่ 241-242

อุปกรณ์ - สายส่งของ กฟผ. 115 kV บ้านโป่ง 2-นครปฐม ต้นที่ 241-242

งานที่ทำ - กฟผ. เปลี่ยนสาย OPGW ของสายส่ง 230 kV BP2-SNO#1 ช่วง Section A9  
(ต้นที่ 7/1 - 7/2)

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอดับไฟ	เริ่มวัน	อังคาร	ที่	08	เดือน	เมษายน	พ.ศ. 2568	เวลา	07.00 น.
	ถึงวัน	อังคาร	ที่	08	เดือน	เมษายน	พ.ศ. 2568	เวลา	13.00 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.