



Switching Deadline

19/03/68

วิทยุขอตัดไฟ

RR การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พทน ๕๗๗๐ / ๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิราสุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นายศักดิ์สิทธิ์ พรายศรี

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง หน.ก.ป.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	PTU02	๒๐ มี.ค.๖๘	๐๙.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.	รื้อถอนเสา ๑๒.๒๐ เมตร. บ้านตลาดเขต	จุดเปิด DDE	PTU02R-02 บ้านตลาดเขต	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๑๕๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง หน.ก.ป. โทร ๐๘๕-๓๑๖๒๐๑๙

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ไฟดับ ๓.๑ จุดเริ่มต้น
๓.๒ จุดสิ้นสุด

ลงชื่อ

(นายศักดิ์สิทธิ์ พรายศรี)

ตำแหน่ง หน.ก.ป.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ PTU๒ ฟีดเดอร์ DDE กฟทง จาก PTU๒R-02
ในวันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 15.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 506/68
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย กัษิรา กลิ่นปทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอนุชา ชำนาญเรือ

(นางสาว กิษิรา ขุนขันธ์)
ว.ก.๕ กทท.ข.ค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. น.ส. นพ.ช.

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๑ แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณตลาดเขต		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 มี.ค. 68	เวลา	09.00 น. ถึง 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	รีนถอนเสาแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 506/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 18 มีนาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 18 มีนาคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 18 มีนาคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นางสาวพิชชา, นางสาวสุกัษชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	PTU02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		พทน.		R บ้านตลาดเขตหนองปลิง
3	PTU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		- -
4	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		- -
5	ย้ายโหลด PTU 2 บางส่วนไปจ่ายจาก UTG 9 (ดับไฟย้ายโหลด)						
6	PTU02R-02	สับ	ปลด		พทน.		R บ้านตลาดเขตหนองปลิง
7	SW.LOAD PTU02R-02	สับ	ปลด		พทน.		DIS SW. LOAD PTU02R-02
8	Dropout โลင်း UTG 9	ปลด	สับ		ทกจ.		D/O บ้านห้วยยาง
9	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
10	แจ้ง Hotline กระจาย ปลด DDE ปากทางบ้านตลาดเขต ออกทั้ง 3 เฟส ได้						
11	หลังจาก Hotline กระจาย ปลด DDE ปากทางบ้านตลาดเขต ออกทั้ง 3 เฟส เสร็จ						
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
13	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
14	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ ซ็อตกราวด์ เรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
15	PTU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		- -
16	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		- -
17	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
18	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
19	แจ้งหน่วยงานปลด ซ็อตกราวด์ จุด G1						
20	PTU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		- -

