



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .ภ.๓.สพท.บ(ณป.) ๑๐๒ /๒๕๖๗ วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๘  
 ชื่อผู้รับ นายพัทธรณ์ พิชิตสุวรรณมงคล ตำแหน่ง อภ.บ.บ.(ก.๓)  
 ชื่อผู้ส่ง นายประเสริฐ ผิดศิริ ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.สพท.

ด้วยการไฟฟ้า สองพี่น้อง จะขอตัดไฟเพื่อ เปลี่ยนอุปกรณ์ชำรุด ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F9(สพท.๒)	27 มี.ค. 68	08.30	17.00	1.เปลี่ยนอุปกรณ์ชำรุดบ้านคอน แฉงพัฒนา	DIS ชำคราว บ้านคอนแฉงพัฒนา	DIS ชำคราว โรงน้ำแข็ง KVPI	นายวราวุฒิ คำหอมกุล โทร.๐๖๕๐-๐๒๗๒๕๖๐
๒.								
๓.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บ้านคอนแฉงพัฒนา ถึง บ้านหนองบวบหอม.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายพรมแดน...สุทธิงาม ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.ทุ่งคอก.....โทร ๐๖๕-๔๑๘๒๕๒๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- ๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๔.๒๐๗๒๓ Long ๙๙.๘๗๖๖๕  
 ๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๔.๒๐๐๙๑ Long ๙๙.๘๕๓๔๑

(นายประเสริฐ ผิดศิริ)

ตำแหน่ง..... ผจก.ภฟส.สพท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อภ.บ.บ.(ก.๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ 3P09 จาก DIS บ้านคอนแฉง DIS โรงน้ำแข็ง KVPI  
 ในวันที่ 27 มี.ค.๖8 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 515/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....  
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นฤวิทย์ อังสหาสิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๖๐๐ พรมแดน สุทธิงาม

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง..... 1..... แผ่น  
 แผนผังแนบ..... 1..... แผ่น

ผจพ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ศฟ.)

เรียน ผจก..... กฟส-กอน.....



อก.บช.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

ภก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.บ.บ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1  
ใบสั่งทำสวิตชิง

- สถานที่ทำงาน บ้านดอนแจ่ง ถึง บ้านหนองบัวหอม (SPO09)
- กำหนดวันที่ทำงาน 27 มี.ค. 68 เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น.
- ผู้ขอทำงาน กฟส.สพน. งานที่ทำ เปลี่ยนอุปกรณ์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 515/2568
- เตรียมการสวิตชิงโดย นายนครินทร์ อังสนาวดี วันที่ 20 มีนาคม 2568
- ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 20 มีนาคม 2568
- อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 20 มีนาคม 2568
- สั่งทำสวิตชิงโดย
  - นางสาวสุภัชชา,นางสาวพิชชา,นายศักดิ์สิทธิ์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  - นายจิววัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวิชัย,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  - นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	SPO04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
3	SPO09R-01	Normal	Normal, ALT		ทคก.	SCADA	R ดอนพรหม
4	ย้ายโหลด SPO09 บางส่วน ไปจ่ายจาก SPO04						
5	SPO04S-11	ปลด	สับ		ทคก.		DIS หนองทิ้งสุ่ม
6	DIS ชค. SPO09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทคก.		DIS หน้าโรงน้ำแข็ง KVT
7	เมื่อพร้อมดับไฟระบบ 22 เควี						
8	DIS ชค. SPO09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทคก.		DIS ดอนแจ่งพัฒนา
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
12	หลังจากทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
14	SPO04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
15	SPO09R-01	Normal, ALT	Normal		ทคก.	SCADA	R ดอนพรหม
***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *****							
16	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
17	SPO04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
18	SPO09R-01	Normal	Normal, ALT		ทคก.	SCADA	R ดอนพรหม
19	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
21	หลังจากทำการ ปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
22	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ 22 เควี						
23	DIS ชค. SPO09	ปลด	สับ		ทคก.		DIS ดอนแจ่งพัฒนา
24	ย้ายโหลด SPO09 บางส่วน กลับจาก SPO04						
25	DIS ชค. SPO09	ปลด	สับ		ทคก.		DIS หน้าโรงน้ำแข็ง KVT
26	SPO04S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทคก.		DIS หนองทิ้งสุ่ม
27	SPO04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
28	SPO09R-01	Normal, ALT	Normal		ทคก.	SCADA	R ดอนพรหม
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

**แผนผังคัปไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสองพี่น้อง**  
วันที่ 27 มี.ค. 2568 เวลา 08.30-17.00 น.  
บริเวณ บ้านคอนแอมงพัฒนา

