



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.ตน.(ปบ) 277/2568
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมนติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 19 มี.ค. 2568
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง รจก.(ท).รักษาการแทน ผจก.กฟส.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อให้ชุดงานก่อสร้าง กฟส.เดิมบางนางบวช ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณฝั่งตรงข้าม รพ.เดิมบางฯ-สฟฟ.ดบ.ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 3 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DBA 05	1,8 เม.ย.68	08.30 น.	17.00 น.	ปรับปรุง/พาดสาย บริเวณหฝั่งตรงข้าม รพ.เดิมบาง-สฟฟ.ดบ.	ดิสชั่วคราว ศาลาร้านขายข้าวสาร	ดิสชั่วคราว ก่อนอำเภอเดิมบาง	นาย ศักนรินทร์ แก้วปาน กั้น 080-9634693
	DBA 06	1,8 เม.ย.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA6S-02 โรงกลิ้งนางบวช	DBA6S-03 หน้า สนง.ขนส่งเดิมบาง	
2	DBA 01	6 เม.ย.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA1S-01 หน้า สฟฟ.ดบ.	ดิส DBA1S-16 ป้อมตำรวจนางบวช	
	DBA 05	6 เม.ย.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA5S-01 หน้า สฟฟ.ดบ.	ดิสชั่วคราวข้ามถนน แยกนางบวช ถึง ดิสชั่วคราวแยกวัดเขาศั้น	
	DBA 06	6 เม.ย.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA6S-01 หน้า สฟฟ.ดบ.	DBA6S-03 หน้า สนง.ขนส่งเดิมบาง	
3	DBA 05	4,10 เม.ย.68	08.30 น.	17.00 น.		ดิสชั่วคราว ร้านขาย - ของเก่าแยกยางนอน	ดิสชั่วคราว ศาลาร้านขายข้าวสาร	
	DBA 06	4,10 เม.ย.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA6S-02 โรงกลิ้งนางบวช	DBA6S-03 หน้า สนง.ขนส่งเดิมบาง	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ใหญ่ 1,5 ต.นางบวช

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ดา ตำแหน่ง ชผ.ปบ โทร 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)



๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.851991... Long: ...100.098009.....

3.2 สิ้นสุด Lat : ... 14.84273... Long: ... 100.104715.....

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DBA06S-02 SF6 โรงกลึงนางบวช ถึง DBA06S-03 SF6 หน้าขนส่งเดิมบาง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4,10 เม.ย. 2568	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 524/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ		วันที่ 26 มีนาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 26 มีนาคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 26 มีนาคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวุฒิ, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิทย์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดต่อนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBA-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	DBA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
5	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
6	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
7	- ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA01						
8	DBA01S-03	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนธรรมโชติ
9	DBA05S-09	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 หน้า รพ.เดิมบางนางบวช
10	- ย้ายโหลด DBA06 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA05						
11	DBA05S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดบ.		SF6 โรงสีบุญเจริญ
12	DBA06S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 หน้าขนส่งเดิมบาง
13	- ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA06						
14	DBA05S-04	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 ช่างขนส่ง
15	Dis ชค.ในไลน์ DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ศาลาร้านขายข้าวสาร
16	- ดับไฟ เวลา 08.30 น.						
17	Dis ชค.ในไลน์ DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ร้านขายของเก่าแยกยางนอน
18	DBA06S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 โรงกลึงนางบวช
19	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.ดบ. รับทราบ <i>อปท. กฟส.ดบ. DBA-KT1A 70 น. 7-22.4 น.</i>						
20	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ดบ. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
21	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ดบ. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
22	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ดบ. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G3						
23	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ดบ. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G4						
24	เมื่อ กฟส.ดบ. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว แจ้งให้ชุดปฏิบัติงานได้						
25	DBA-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
26	DBA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
27	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
29	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
30	เมื่อ กฟส.ตบ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
31	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
32	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ตบ. ทำการปลด Short Ground จุด G1							
33	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ตบ. ทำการปลด Short Ground จุด G2							
34	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ตบ. ทำการปลด Short Ground จุด G3							
35	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ตบ. ทำการปลด Short Ground จุด G4							
36	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
37	DBA-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
38	DBA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
39	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA			
40	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA			
41	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA			
42	- จ่ายไฟ							
43	Dis ชด.ไนไลน์ DBA05	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	ร้านขายของเก่าแยกยางนอน
44	DBA06S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดบ.	SCADA	SF6	โรงกลึงนางบวช
45	- ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนกลับจาก DBA06							
46	Dis ชด.ไนไลน์ DBA05	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	ศาลาร้านขายข้าวสาร
47	DBA05S-04	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	ข้างขนส่ง
48	- ย้ายโหลด DBA06 บางส่วนกลับจาก DBA05							
49	DBA06S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดบ.		SF6	หน้าขนส่งเดิมบาง
50	DBA05S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6	โรงสีบุญเจริญ
51	- ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนกลับจาก DBA01							
52	DBA05S-09	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6	หน้า รพ.เดิมบางนางบวช
53	DBA01S-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	โรงเรียนธรรมโชติ
54	DBA-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
55	DBA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
56	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
57	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
58	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

