



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วิทยุขอตัดไฟ

วันที่

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง

Switching Deadline

25 เม.ย. 68

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....บ้านโป่ง ๑ (กฟผ.)
ตามบันทึก จำนวน๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT1A, KT2A	๓๐ เม.ย. ๖๘	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไขจุดร้อน DIS BP1-2217	BP1 2212	BP1 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 วงจร/หม้อแปลง จาก..... ถึง.....

ในวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ ๕๓๖/๒๕๖๘

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรวัชร เสงี่ยมั่ง ประสานงานการขอตัดไฟกับ E&A

จ.จก

(นางสาวสุกัญญา วงศ์บุญรักษา)

จก. 5 แทน ทวคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟผ.๓

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 1แผ่น

แผนผังแนบ..... -แผ่น

ผจก. 2 (สถานี กฟผ.)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | |
|------------------------|---|----------|---|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีบ้านโป่ง 1 กฟผ.(BP1-KT1A,KT2A) | | | |
| 2. กำหนดวันทำงาน | 30 เม.ย. 68 | เวลา | 07.30 น. | ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟผ. | งานที่ทำ | แก้ไขจุดร่อน BP1-2217 | ตามใบขอปฏิบัติงาน 536/256 8 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | | | นายวิรัช เสมามิ่ง | วันที่ 19 เมษายน 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | |  | วันที่ 19 เมษายน 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | |  | วันที่ 19 เมษายน 2568 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวิรัช,นายอมร
2. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ
3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายวรรณพงษ์,นายมนโอช | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

[illegible]



บันทึก

ที่ หจล-ส. 43703/2568

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV

วันที่ 21 มีนาคม 2568

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง 1

อุปกรณ์ - BP1-KT1A, KT2A [115 / 22 kV 2x25 MVA] (BP1 2212, 2217)

งานที่ทำ - แก้ไขจุดต่อร้อน DS. (BP1-2217) [Comment 3 ควรดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลา 3 เดือน]

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอดับไฟ	เริ่มวัน	พุธ ที่ 30 เดือน	เมษายน	พ.ศ. 2568	เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน	พุธ ที่ 30 เดือน	เมษายน	พ.ศ. 2568	เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.