



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

14 เม.ย. 68

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง

ด้วย.....กฟผ..... จะขอตัดไฟสถานีฯ.....เดิมบางนางบวช.....เพื่อล้างมูลนกที่หม้อแปลง DBN KT1A ตามบันทึก จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	DBN KT1A	17 เม.ย. 68	08.00 น.	16.30 น.	ล้างมูลนก	-	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....กฟผ..... ตำแหน่ง.....โทร.....

1. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง DBN KT1A จาก DBN 217 ถึง DBN 212
ในวันที่ 17 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 548/2568
☐ อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....
☐ อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย วิภาดา ลมศิริโพธิ์แก้ว ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....
7 เม.ย. 68

(..... ลมศิริโพธิ์แก้ว)
กคก.7 ปฏิบัติงานแทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก..... กฟผ. กบ.....

อก.บช.(ก3) ,อก.วว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป.เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้ง

ลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 1..... แผ่น

แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานีฯ DBA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 7:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|---------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ เดิมบางนางบวช | | |
| 2. กำหนดวันทำงาน | 17 เม.ย. ๖8 | เวลา 08.00 น. | ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟผ. | งานที่ทำ | ตามใบขอปฏิบัติงาน 548/2568 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว | | วันที่ 8 เมษายน 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 8 เมษายน 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 8 เมษายน 2568 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายนครินทร์,นายพีรภัทร์,นายขุนทอง,นายพนิต
2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโนช
3. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

[illegible]

เอกสารแจ้งแผนปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่แจ้ง : ศูนย์นันทบุรี กฟผ. - แผนกจัดการปฏิบัติการ

วันที่ : 25 มีนาคม 2568

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมบางนางบวช

เพื่อปฏิบัติงาน : ล้างหมุ่สนก 115/22 kV DBN KT1A

ตั้งแต่ : เวลา 08.00 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ถึง : เวลา 16.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ขั้นตอนดำเนินการ : 1. กฟผ. ปลด 115/22 kV DBN KT1A (เบรกเกอร์ DBN 2212 และเบมิต DBN 2217) ที่
สฟ.เดิมบางนางบวช ของ กฟผ.

2. กฟผ. ปลดเบมิต Incoming ที่รับจาก 115/22 kV DBN KT1A ที่ สฟ.เดิมบางนางบวช ของ กฟผ.

หมายเหตุ :

แจ้งข้อมูลโดย : นายศราวุฒิ สิงห์เจริญ

ตำแหน่ง : ข.7

โทร. : 089-123-4231

หน่วยงานที่รับแจ้ง : ศูนย์บางเขน กฟผ.

สถานะการอนุมัติงาน : อนุมัติ

วันที่ : 26 มีนาคม 2568

หมายเหตุ :

รับแจ้งโดย : นายฐิติพงศ์ น้อยเพิ่ม

ตำแหน่ง : วศก.7

โทร. : 02-590-5454
