



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

15 เม.ย. 68

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง

วันที่
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก3).....
ตำแหน่ง

ด้วย..... กฟผ..... จะขอตัดไฟสถานีฯ เดิมบางนางบวช..... เพื่อล้างมูลนกที่หม้อแปลง DBN KT2A//KT3A ตามบันทึก จำนวน1..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	DBN KT2A//KT3A	18 เม.ย. 68	08.00 น.	16.30 น.	ล้างมูลนก	-	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

- ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง PPN KT2A/KT3A จาก ถึง
ในวันที่ 18 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 549/2568
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย วิวัฒน์ วัฒนวิทย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.
9 เม.ย. 68

(นาย วิวัฒน์ วัฒนวิทย์)
อด.ก.5 บกน. ชล. คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คพ)

เรียน ผจก. กฟผ. 3

อก.บช.(ก3) ,อก.วว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป.เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้ง

ลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. 1 (สถานี PPA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | |
|------------------------|---|----------|-----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ เดิมบางนางบวช | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 18 เม.ย. 68 | เวลา | 08.00 น. | ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟผ. | งานที่ทำ | ล้างมูลนก | ตามใบขอปฏิบัติงาน 549/2568 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวิรัช เสมามิ่ง | | | วันที่ 9 เมษายน 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | จกคช | | | วันที่ 9 เมษายน 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ 9 เมษายน 2568 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายนครินทร์,นายพิรภัทร์,นายขุนทอง,นายพนิต
2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนอช
3. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวิรัช,นายอมร | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

[illegible]

เอกสารแจ้งแผนปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่แจ้ง : ศูนย์นันทบุรี กฟผ. - แผนกจัดการปฏิบัติการ

วันที่ : 25 มีนาคม 2568

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมบางนางบวช

เพื่อปฏิบัติงาน : ล้างมูลนก 115/22 kV DBN KT2A&KT3A

ตั้งแต่ : เวลา 08.00 น. วัน ศุกร์ ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ถึง : เวลา 16.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ขั้นตอนดำเนินการ : 1. กฟผ. ปลด 115/22 kV DBN KT2A&KT3A (เบรกเกอร์ DBN 2222 และไบมีด DBN 2227) ที่
สฟ.เดิมบางนางบวช ของ กฟผ.

2. กฟผ. ปลดไบมีด Incoming ที่รับจาก 115/22 kV DBN KT2A&KT3A ที่ สฟ.เดิมบางนางบวช ของ กฟผ.

หมายเหตุ :

แจ้งข้อมูลโดย : นายศรารุณ สิทธิเจริญ

ตำแหน่ง : ช.7

โทร. : 089-123-4231

หน่วยงานที่รับแจ้ง : ศูนย์บางเขน กฟผ.

สถานะการอนุมัติงาน : อนุมัติ

วันที่ : 26 มีนาคม 2568

หมายเหตุ :

รับแจ้งโดย : นายฐิติพงศ์ น้อยเพิ่ม

ตำแหน่ง : วศก.7

โทร. : 02-590-5454
