



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .ภ.๓.สพท.(กป.) ๑๑๑ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายทัศนัย พงษ์สุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายเกริกฤทธิ์ หงษ์โต

วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๘
ตำแหน่ง .อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง .หม.กป.รักษาการแทน ผจก.กฟส.สพท.

ด้วยการไฟฟ้า...สองพี่น้อง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปักเสาและพาดสาย ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F4(สพท.2)	4 เม.ย. 68	08.30	17.00	ดับไฟปักเสา 12.20 ม. และพาดสาย SAC 185 ต.มม. บริเวณบ้านรางเข้มทอง	DIS ชั่วคราว บ้านรางเข้มทอง หน้า บ. F & F Food	ปลายสาย (ระยะทาง 1 ก.ม.)	นายพนันต์ พรหมศรี โทร.๐๙๕-๒๑๕๙๖๕๔
๒.								
๓.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บ้านรางเข้มทอง.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายเกริกฤทธิ์ หงษ์โต ตำแหน่ง .หม.กป.กฟส.สองพี่น้อง.....โทร ๐๙๕-๙๘๒-๐๘๑๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- ๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๔.๑๔๙๙๘ Long ๙๙.๘๖๘๗๕
๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๔.๑๔๔๑๐ Long ๙๙.๘๖๔๐๙

(นายเกริกฤทธิ์ หงษ์โต)
ตำแหน่ง หม.กป. รักษาการ แทน
ผจก.กฟส.สองพี่น้อง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1. พิดเตอร์ จาก DIS ชั่ว. บ้านรางเข้มทอง ปลายสาย
ในวันที่ 4 เม.ย 68 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 554/2568
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย. สวรรณ. จันทกะศักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ หม.กป.รักษาการ แทน ผจก.กฟส.สองพี่น้อง

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.สองพี่น้อง
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นางสาวสุกัญญา วงศ์พูนผล)
จตท. 5 แทน หม.กป.
ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

หน้า บ.F & F พุดส์

Dis ชด. ~~บ้านร่มชัยทอง~~ - ปลายสาย

1. สถานที่ทำงาน			
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 เม.ย. 68	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพน.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 554/68
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 3 เมษายน 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 3 เมษายน 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 3 เมษายน 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<p style="text-align: center;">ว่าง</p> <p>1. นายจิรทัศน์, นายวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวิรัช, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</p> <p>2. นส.สุภชชา, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</p> <p>3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</p>		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	SPO04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
2	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
3	DIS ชด.ไลน์ SPO04	สับ	ปลด(ใช้โกลดบัสเตอร์)		สพน.		DIS หน้า บ.F & F พุดส์
4	แจ้ง กฟส.สพน Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงาน รับทราบ						
6	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
7	SPO04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
8	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
9	เมื่อ กฟส.สพน.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
10	SPO04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
11	แจ้ง กฟส.สพน ทำการปลด Short Ground จุด G1						
12	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
13	DIS ชด.ไลน์ SPO04	ปลด	สับ		สพน.		DIS หน้า บ.F & F พุดส์
14	SPO04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังดับไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสองพี่น้อง
วันที่ 4 เม.ย. 2568 เวลา 08.30-17.00 น.
บริเวณ บ้านรางเข็มทอง

