



วิทยุขอตัดไฟ

9 เม.ย. 68

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกข.(ปป) ๓๘๗/๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพิทณันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมเจตน์ สะวังจุ

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก. กฟส.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สายส่ง ๑๑๕ KV ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สายส่ง 115 KV	๑๓ - ๑๔ เม.ย. ๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๘.๐๐ น.	บ.เอเพ็กซ์ เซอร์คิต PM ระบบไฟฟ้าใน สถานี ๑๑๕ kv	SMCobYS๑๔	สถานี ๒ บ.เอเพ็กซ์ เซอร์คิต	ธวัชชัย เบอร์โทร ๐๖๒- ๔๘๐๒๘๔๘


พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)บ.เอเพ็กซ์ เซอร์คิต

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรศาสตร์ สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง ทพ.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☒ พิกัดพื้นที่เริ่มดับไฟ ๓.๑ เริ่ม ๑๓.๕๔๕๗๑๗ ๑๐๐.๓๔๕๐๔๒

ลงชื่อ 

(นายสมเจตน์ สะวังจุ)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก. กฟส.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ 115KV จาก SMCobYS-14 ถึง บ.เอเพ็กซ์ เซอร์คิต
ในวันที่ 13-14 เม.ย. ๖๘ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 564/68

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
พนักงานศูนย์ นาย พิธภัทร โพธิ์ผ่อง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสรศาสตร์ สงวนพันธุ์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.คกข.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

- [illegible]

SMC06YS-14



\$XA9S-08

แผนควบคุมการจ่ายไฟ การควบคุมและป้อนกำลัง ผู้จัดทำ: วิศวกรควบคุมระบบอัตโนมัติ ผู้ตรวจสอบ: วิศวกรควบคุมระบบอัตโนมัติ วันที่: 18/03/2557 หน้า: 1 จาก 1	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้จัดทำ: วิศวกรควบคุมระบบอัตโนมัติ ผู้ตรวจสอบ: วิศวกรควบคุมระบบอัตโนมัติ วันที่: 18/03/2557 หน้า: 1 จาก 1	ผู้ควบคุมระบบ ผู้ตรวจสอบระบบ วันที่: 18/03/2557 หน้า: 1 จาก 1
แผนควบคุมการจ่ายไฟ การควบคุมและป้อนกำลัง ผู้จัดทำ: วิศวกรควบคุมระบบอัตโนมัติ ผู้ตรวจสอบ: วิศวกรควบคุมระบบอัตโนมัติ วันที่: 18/03/2557 หน้า: 1 จาก 1	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้จัดทำ: วิศวกรควบคุมระบบอัตโนมัติ ผู้ตรวจสอบ: วิศวกรควบคุมระบบอัตโนมัติ วันที่: 18/03/2557 หน้า: 1 จาก 1	ผู้ควบคุมระบบ ผู้ตรวจสอบระบบ วันที่: 18/03/2557 หน้า: 1 จาก 1



Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด

30/101, 102 Moo 1, T.Khokkham, Amphur Muang, Samutsakhon 74000 Thailand
30/101, 102 หมู่ 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 สาขาที่ 00002
Tel : 66 34 490537-41 Fax : 66 34 490542

ทะเบียนรับ กฟฟ.โคกข
เลขที่ ๑๕๖๔
วันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๘
หน้า ๑๔ : ๑๗

ที่ OA2/2503_013

20 มีนาคม 2568

เรื่อง ปิดระบบ 115 kV ภายใน ของบริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต

เรียน ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม

เนื่องด้วย บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์ที่จะปิดระบบ 115 kV ภายใน เพื่อทำการ PM ระบบไฟฟ้าในสถานี 115 kV Substation 2 ประจำปี โดยการปิดระบบจะดำเนินการใน วันอาทิตย์ ที่ 13-14 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. ดังนั้นทางบริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต จึงเรียนมายัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม เพื่อใคร่ขอความอนุเคราะห์ ช่วยในการสนับสนุนการ เปิด/ปิด สวิตช์ไบมิต 115 KV เบอร์ดิตต่อผู้ดูแล Substation (0624802848 รัชชัย)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

☒ รจก.(ท)	☐ รจก.(อ)	☐ เพื่อทราบ	☐ รายงานด้วย
☐ ผชน.9	☐ วรค.9	☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป (คุณ สมเกียรติ กระจำจั่ง)	
☐ ผบร.	☒ ผปบ.	☒ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	
☐ ผมค.	☐ ผกน.		
☐ ผบส.	☐ ผกส.		
☐ จป.	☐ อื่นๆ.....		

Samrat

MR&Consultant

สมเกียรติ
นายสมเจตน์ ธีระวังกู
รจก.(ท) รักษาการแทน
ผจก.กฟส.คกข.
๒๔ มี.ค. ๒๕๖๘