



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

20 เม.ย. 68

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล	ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย กฟผ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี 1 ตามบันทึก จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SP-KT1A	23 เม.ย. 68	08.00 น.	16.30 น.	Replace BKR (ปลดเบรกเกอร์ SP 7042)	SP 2212	SP 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ กฟผ. ตำแหน่ง โทร

- ☐ มีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ☒ ไม่มีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SP-KT1A จาก SP 2212 ถึง SP 2217
ในวันที่ 23 เม.ย. 68 ตั้งแต่วเวลา 8.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 567/2568
☐ อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่วเวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
☐ อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่วเวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย ทัศนัย สอนดีโพธิ์ทว ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.
14 เม.ย. 68

(นายทัศนัย สอนดีโพธิ์ทว)
ผค.7 ปฏิบัติงาน บ.กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟผ. กฟ. กฟ.

อก.บข.(ก3) ,อก.วว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป.เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้ง

ลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานีฯ SPA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วเวลา 7.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตช์

- | | | | | |
|------------------------|--|----------|--------------------|----------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ สุพรรณบุรี 1 | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 23 เม.ย. 68 | เวลา | 08.00 น. | ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟผ. | งานที่ทำ | Replace CB SP-2212 | ตามใบขอปฏิบัติงาน 567/2568 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวัฒนมา สามศรีโพธิ์แก้ว | | | วันที่ 14 เมษายน 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ 14 เมษายน 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ 14 เมษายน 2568 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. น.ส.สุภาฯ, น.ส.พิชญา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายจิรวัดณ์, นายวัฒนมา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายนครินทร์, นายพีรภัทร์, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | |

[illegible]

เอกสารแจ้งแผนปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่แจ้ง : ศูนย์นันทบุรี กฟผ. - แผนกจัดการปฏิบัติการ

วันที่ : 28 มีนาคม 2568

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานีไฟฟ้าแรงสูงสุพรรณบุรี

เพื่อปฏิบัติงาน : ยก Breaker เก้าออก , ติดตั้ง Breaker ใหม่ 115/22 kV SP KT1A

ตั้งแต่ : เวลา 08.00 น. วัน พุธ ที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ถึง : เวลา 16.30 น. วัน พุธ ที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ขั้นตอนดำเนินการ : 1. กฟผ. ปลด 115/22 kV SP KT1A (เบรกเกอร์ SP 7042 และไบมิด SP 2217) ที่ สฟ.สุพรรณบุรี
ของ กฟผ.

2. กฟผ. ปลดไบมิด Incoming ที่รับจาก 115/22 kV SP KT1A ที่ สฟ.สุพรรณบุรี ของ กฟผ.

หมายเหตุ : ปลด เบรกเกอร์ SP 2212 โดยใช้ ไบมิด SP 2215 จ่ายไฟแทน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568

แจ้งข้อมูลโดย : นายศราวุฒิ สิงห์เจริญ

ตำแหน่ง : ช.7

โทร. : 089-123-4231

หน่วยงานที่รับแจ้ง : ศูนย์บางเขน กฟผ.

สถานะการอนุมัติงาน : อนุมัติ

วันที่ : 28 มีนาคม 2568

หมายเหตุ :

รับแจ้งโดย : นายปิยะพงศ์ ศรีสุวรรณ

ตำแหน่ง : วศก.4

โทร. : 02-590-5454
