



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

29 เม.ย. 68

วันที่

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง

ด้วย กฟผ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน สถานีไฟฟ้า.....สุพรรณบุรี 1. ตามบันทึก จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SP-KT1A	2 พ.ค. 68	08.00 น.	16.30 น.	ติดตั้งสาย Conductor และ AC Withstand SP 2212 (อุปกรณ์ใหม่) (ปลดเบรกเกอร์ SP 7042)	SP 2212	SP 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

- ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง SP-KT1A SP 2212 จาก SP 2217
ในวันที่ 2 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 568/2568

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพงษ์ นกนวล ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.

(นายอ.ก.ส.ส.ส. ส.ส.ส.ส.ส.)
29.4.68 นกนวล

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก..... กฟผ. - กฟผ.

อก.บข.(ก3) , อก.วว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป.เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้ง

ลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. 2 (สถานีฯ SPA กฟผ.สุพรรณบุรี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

- [illegible]

เอกสารแจ้งแผนปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่แจ้ง : ศูนย์นันทบุรี กฟผ. - แผนกจัดการปฏิบัติการ

วันที่ : 28 มีนาคม 2568

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานีไฟฟ้าแรงสูงสุพรรณบุรี

เพื่อปฏิบัติงาน : ติดตั้งสาย Conductor , AC withstand SP 2212 (อุปกรณ์ใหม่) 115/22 kV SP KT1A

ตั้งแต่ : เวลา 08.00 น. วัน ศุกร์ ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ถึง : เวลา 16.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ขั้นตอนดำเนินการ : 1. กฟผ. ปลด 115/22 kV SP KT1A (เบรกเกอร์ SP 7042 และไบมิด SP 2217) ที่ สฟ.สุพรรณบุรี
ของ กฟผ.

2. กฟผ. ปลดไบมิด Incoming ที่รับจาก 115/22 kV SP KT1A ที่ สฟ.สุพรรณบุรี ของ กฟผ.

หมายเหตุ : ปลด เบรกเกอร์ SP 2212 โดยใช้ ไบมิด SP 2215 จ่ายไฟแทน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568

แจ้งข้อมูลโดย : นายศราวุฒิ สิงห์เจริญ

ตำแหน่ง : ช.7

โทร. : 089-123-4231

หน่วยงานที่รับแจ้ง : ศูนย์บางเขน กฟผ.

สถานะการอนุมัติงาน : อนุมัติ

วันที่ : 28 มีนาคม 2568

หมายเหตุ :

รับแจ้งโดย : นายปิยะพงศ์ ศรีสุวรรณ

ตำแหน่ง : วศก.4

โทร. : 02-590-5454
