


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ กต.คกข.(เป) ๓๙๙๓ /๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์

ชื่อผู้ส่ง นายสมเจตน์ สะวังจู

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อภ.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะแก้ไขจุดร้อนเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีฯ สมุทรสาคร๖ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF07	๓๐ มี.ค. ๖๘	๑๐.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน เร่งด่วน	SMF๓S-๐๕	OFF	HOT LINE กระเช้า

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรศุภศาสตร์ สงวนพันธ์ ตำแหน่ง ทผ.ปน. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒
 พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง๓. พิกัดพื้นที่เริ่มดับไฟ ๓.๑ เริ่ม..... ๓.๒.....ลงชื่อ สมเจตน์ สะวังจู

(นายสมเจตน์ สะวังจู)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SMF7 จาก SMF7S-05 ถึง
 ในวันที่ 30 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 56912968
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นิสรา กลิ่นประทุม ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสวัสดิ์ ศรีวนิชย์
 จุฬา

(ทวงสัญญาของ กอ.๕ ๒๒๓ กฟ.๓)

๑๓.๕ ๒๒๓ กฟ.๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นส.คท.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
 พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น



ผจพ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SF6 วัดโคกขาม SMF7S-05					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 มี.ค. 68	เวลา	10.00 น.	ถึง	15.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.คกข.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	569/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	29 มีนาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	29 มีนาคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	29 มีนาคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นางสาวพชยา,นางสาวสุภษา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SMF06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
3	SMF07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- โหลด 3.9 MW
4	SMF09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- โหลด 2.5 MW
5	ย้ายโหลด SMF 7 บางส่วนไปจ่ายจาก SMF 9						
6	SMF07S-06	ปลด	สับ		คกข.	SCADA	SF6 วัดโคกขาม (ดึงข้ามถนน)
7	SMF07S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		คกข.		SF6 วัดโคกขาม
8	แจ้งชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ SMF7S-05 SF6 วัดโคกขาม ได้						
9	ให้ตั้ง OFF Auto Reclose SMF 6,7,9 ไว้ ขณะปฏิบัติงาน						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
10	หลังจากแก้ไขจุดร้อนเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
11	SMF07S-05	ปลด	สับ		คกข.		SF6 วัดโคกขาม
12	SMF07S-06	สับ	ปลด		คกข.	SCADA	SF6 วัดโคกขาม (ดึงข้ามถนน)
13	SMF06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
14	SMF07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
15	SMF09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							