



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชัยสุวรรณผล

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

1 พ.ค. 68

วันที่

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง

ด้วย กฟผ.1 จะขอดับไฟเพื่อทดลองย้ายโหลดสถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี 2 ตามบันทึก จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	115 kV	2 พ.ค. 68	06.30 น.	17.30 น.	ดับไฟสายส่ง 115 เควี สฟพ. อ่างทอง 2 - สฟพ.สุพรรณบุรี 2 เพื่อชิงสายไฟฟ้าแรงสูงสายส่ง 500 kV	ATB03YB-01 ATB03YB-02	SPB01YB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ กฟผ.1 ตำแหน่ง โทร

- ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง 115kV จาก ATB03YB-01,02 ถึง SPB01YB-01
ในวันที่ 2 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 6.30 น. ถึง 17.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 570/2568

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นางสาวพิกษา นนทศิริ ประสานงานการขอดับไฟกับ



(นางสาวพิกษา นนทศิริ)
วศก.อภทท.น.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก.

อก.บข.(ก3) ,อก.วว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป.เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้ง

ลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานีฯ สุพรรณบุรี 2 SPB , อ่างทอง 2)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สายส่ง ATB - SPB							
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 พ.ค. 68	เวลา	06.30	น.	ถึง	เวลา	17.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.1	งานที่ทำ	ซึ่งสายส่งแรงสูง 500 kV			ตามใบขอปฏิบัติงาน 570/68		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ					วันที่	30 เมษายน 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	30 เมษายน 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	30 เมษายน 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นางสาวสุภัสชา,นายสามารถ,นายศักดิ์สิทธิ์					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายพีรภัทร,นายชนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	ATB03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ATB		
3	ATB03YB-02	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ATB		
4	SPB01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPB		
5	ย้ายโหลดสถานีฯ สุพรรณบุรี 2 SPB ไปรับไฟจากสถานีฯ บางปلام้า (BAM)						
6	BAM02YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SPB01YB-01	สับ	ปลด		SPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	SPB01YS-01	สับ	ปลด		SPB		ใบมีด 115 เควี
9	SPB01YS-02	สับ	ปลด		SPB		ใบมีด 115 เควี
10	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 06.30 น.						
11	ATB03YB-01	สับ	ปลด		ATB		เบรกเกอร์ 115 เควี
12	ATB03YB-02	สับ	ปลด		ATB		เบรกเกอร์ 115 เควี
13	ATB03YS-02	สับ	ปลด		ATB		ใบมีด 115 เควี
14	ATB03YS-03	สับ	ปลด		ATB		ใบมีด 115 เควี
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟภ.1 รับทราบ						
16	BAM02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
17	เมื่อ กฟภ.1 ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟคืน						
18	BAM02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
19	ATB03YS-02	ปลด	สับ		ATB		ใบมีด 115 เควี
20	ATB03YS-03	ปลด	สับ		ATB		ใบมีด 115 เควี
21	ATB03YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		ATB		เบรกเกอร์ 115 เควี
22	ATB03YB-02	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		ATB		เบรกเกอร์ 115 เควี

*** สิ้นสุด Switching ***