



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กสฟ.(ก.๓) - ๕๕๘/๒๕๖๘  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่ ๑ ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่วเวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ                                                                                     | จาก             | ถึง              | ผู้ควบคุมงาน                       |
|-----|----------|--------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|
| ๑.  | TP๒      | ๒๑ เม.ย. ๖๘  | ๐๘:๓๐ น.     | ๑๖:๓๐ น. | ขอตัดไฟหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP๒ สถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่ ๑ เพื่อ บำรุงรักษาตามวาระ และ แก๊ซ Winding Temperature ชำรุด | OYI ๐๒<br>YS-๐๑ | OYI ๐๒<br>BVB-๐๑ | นายเรีกรัก ดิยะตาม<br>๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีกรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก.๗ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓) ..

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ 045-TP2 045-BV2 045-B-02 ถึง outgoing  
ในวันที่ 21/4-18 ตั้งแต่เวลา 08-30 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 573/2568  
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย วรพงษ์ นกนด ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีกรัก ดิยะตาม

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)  
วศก.5 ทน นพ.อว.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟผ. ๓  
อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น  
แผนผังแนบ ..... แผ่น  
ผจก. 2 (สถานี อ้อมใหญ่ 1 (045))  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๑๘-๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกสิทธิ์ แก่นจันทร์)

รก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

(นายเอกสิทธิ์ แก่นจันทร์)

รก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

- | ที่ | รหัสอุปกรณ์                                           | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ               | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ              |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------|------------|-----------------------|
| 1   | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิง |                                      |                         |      |              |            |                       |
| 2   | OYI-TP1                                               | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual           |      | OYI          |            | - -                   |
| 3   | OYI01VB-01                                            | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose      |      | OYI          |            | - L=5.1MW.            |
| 4   | OYI02VB-01                                            | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose      |      | OYI          |            | - L=6.8MW.            |
| 5   | OYI-TP2                                               | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual           |      | OYI          |            | - -                   |
| 6   | OYI05VB-01                                            | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose      |      | OYI          |            | - L=4.9MW.            |
| 7   | OYI07VB-01                                            | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose      |      | OYI          |            | - L=5.3MW.            |
| 8   | SAD-TP1                                               | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual           |      | SAD          |            | - -                   |
| 9   | SAD02VB-01                                            | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose      |      | SAD          |            | - L=4.0MW.            |
| 10  | ONC-TP2                                               | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual           |      | ONC          |            | - -                   |
| 11  | ONC06VB-01                                            | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose      |      | ONC          |            | - L=1.6MW.            |
| 12  | ย้าย OYI07 บางส่วนไปรับไฟจาก OYI01                    |                                      |                         |      |              |            |                       |
| 13  | OYI01S-20                                             | ปลด                                  | สับ                     |      | สพร.         | SCADA      | SF6 แยกคลองพร้าว      |
| 14  | OYI07S-05                                             | สับ                                  | ปลด                     |      | สพร.         | SCADA      | SF6 บ้านพักเหมืองเซ้ง |
| 15  | ย้าย OYI02 บางส่วนไปรับไฟจาก ONC06                    |                                      |                         |      |              |            |                       |
| 16  | ONC06S-05                                             | ปลด, ล็อคคาน                         | สับ                     |      | สพร.         |            | SF6 ดอนทราย           |
| 17  | OYI02S-07                                             | สับ                                  | ปลด                     |      | สพร.         | SCADA      | SF6 ข้างซอยคานาโบ     |
| 18  | ย้าย OYI05 ไปรับไฟจาก OYI02                           |                                      |                         |      |              |            |                       |
| 19  | OYIBVB-03                                             | ปลด                                  | สับ                     |      | OYI          |            | CB ขนานเมนบัส         |
| 20  | OYI02S-05                                             | ปลด                                  | สับ                     |      | สพร.         |            | DIS ปากซอยม้าแดง      |
| 21  | OYIBVB-03                                             | สับ                                  | ปลด                     |      | OYI          |            | CB ขนานเมนบัส         |
| 22  | OYI05VB-01                                            | สับ                                  | ปลด                     |      | OYI          |            | - -                   |
| 23  | ย้าย OYI07 ไปรับไฟจาก SAD02                           |                                      |                         |      |              |            |                       |
| 24  | OYI08VB-01                                            | ปลด                                  | สับ คง OFF Auto Reclose |      | OYI          |            | - -                   |
| 25  | OYI07S-02                                             | ปลด                                  | สับ                     |      | สพร.         |            | DIS ซอยเหรียญไทย      |
| 26  | OYI08VB-01                                            | สับ                                  | ปลด                     |      | OYI          |            | - -                   |
| 27  | OYI07VB-01                                            | สับ                                  | ปลด                     |      | OYI          |            | - -                   |



| ที่ | รหัสอุปกรณ์                                                                               | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ          | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|--------------------------|
| 28  | ตรวจสอบ OYI6VB-01,OYI8VB-01,OYI10VB-01 สถานะ Breaker "OPEN"                               |                                      |                    |      |              |            |                          |
| 29  | ตรวจสอบ OYI10VB-01 ทรักอยู่สถานะ "Out Service"                                            |                                      |                    |      |              |            |                          |
| 30  | แจ้งสถานีฯ อ้อมใหญ่1 ย้ายหม้อแปลง Station Service ไปใช้ไฟทางด้าน BUS1                     |                                      |                    |      |              |            |                          |
| 31  | OYI-T2VS-04                                                                               | สับ                                  | ปลด                |      | OYI          |            | TS2 Station Service BUS2 |
| 32  | เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน                                                                      |                                      |                    |      |              |            |                          |
| 33  | OYI0BVB-02                                                                                | สับ                                  | ปลด                |      | OYI          |            | CB Incoming2             |
| 34  | OYI02YB-02                                                                                | สับ                                  | ปลด                |      | OYI          |            | - เบรกเกอร์ 115 เควี     |
| 35  | OYI02YS-03                                                                                | สับ                                  | ปลด                |      | OYI          |            | - ใบมีด 115 เควี         |
| 36  | OYI0BVB-02                                                                                | ทรัก "In service"                    | ทรัก "Out service" |      | OYI          |            | CB Incoming2             |
| 37  | OYIBVB-03                                                                                 | ทรัก "In service"                    | ทรัก "Out service" |      | OYI          |            | CB ขนานเมนบัส            |
| 38  | OYI05VB-01                                                                                | ทรัก "In service"                    | ทรัก "Out service" |      | OYI          |            | - -                      |
| 39  | OYI06VB-01                                                                                | ทรัก "In service"                    | ทรัก "Out service" |      | OYI          |            | - -                      |
| 40  | OYI07VB-01                                                                                | ทรัก "In service"                    | ทรัก "Out service" |      | OYI          |            | - -                      |
| 41  | OYI08VB-01                                                                                | ทรัก "In service"                    | ทรัก "Out service" |      | OYI          |            | - -                      |
| 42  | แจ้งพนักงานสถานีฯให้ทดสอบไฟย้อนทางด้าน Incoming2 และ OYI02YB-02 ก่อนทำการสับกราวด์        |                                      |                    |      |              |            |                          |
| 43  | OYI0BVG-02                                                                                | ปลด                                  | สับ                |      | OYI          |            | SW Ground Incoming2      |
| 44  | OYI02YG-06                                                                                | ปลด                                  | สับ                |      | OYI          |            | SW 115kV                 |
| 45  | แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ                                                       |                                      |                    |      |              |            |                          |
| 46  | หลังจาก กสพ. Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย                          |                                      |                    |      |              |            |                          |
| 47  | OYI-TP1                                                                                   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | OYI          |            | - -                      |
| 48  | OYI01VB-01                                                                                | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | OYI          |            | - -                      |
| 49  | OYI02VB-01                                                                                | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | OYI          |            | - -                      |
| 50  | SAD-TP1                                                                                   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | SAD          |            | - -                      |
| 51  | SAD02VB-01                                                                                | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | SAD          |            | - -                      |
| 52  | ONC-TP2                                                                                   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | ONC          |            | - -                      |
| 53  | ONC06VB-01                                                                                | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | ONC          |            | - -                      |
|     | สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า                                                                |                                      |                    |      |              |            |                          |
| 54  | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานแล้วเสร็จ |                                      |                    |      |              |            |                          |
| 55  | OYI0BVG-02                                                                                | สับ                                  | ปลด                |      | OYI          |            | SW Ground Incoming2      |
| 56  | OYI02YG-06                                                                                | สับ                                  | ปลด                |      | OYI          |            | SW 115kV                 |
| 57  | OYI-TP1                                                                                   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | OYI          |            | - -                      |
| 58  | OYI01VB-01                                                                                | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | OYI          |            | - -                      |
| 59  | OYI02VB-01                                                                                | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | OYI          |            | - -                      |
| 60  | SAD-TP1                                                                                   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | SAD          |            | - -                      |
| 61  | SAD02VB-01                                                                                | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | SAD          |            | - -                      |
| 62  | ONC-TP2                                                                                   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | ONC          |            | - -                      |
| 63  | ONC06VB-01                                                                                | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | ONC          |            | - -                      |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์                                                               | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ               | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------|------------|--------------------------|
| 64  | OYI0BVB-02                                                                | ทรัค "Out service"                   | ทรัค "In service"       |      | OYI          |            | CB Incoming2             |
| 65  | OYIBVB-03                                                                 | ทรัค "Out service"                   | ทรัค "In service"       |      | OYI          |            | CB ขนานเมนบัส            |
| 66  | OYI05VB-01                                                                | ทรัค "Out service"                   | ทรัค "In service"       |      | OYI          |            | - -                      |
| 67  | OYI06VB-01                                                                | ทรัค "Out service"                   | ทรัค "In service"       |      | OYI          |            | - -                      |
| 68  | OYI07VB-01                                                                | ทรัค "Out service"                   | ทรัค "In service"       |      | OYI          |            | - -                      |
| 69  | OYI08VB-01                                                                | ทรัค "Out service"                   | ทรัค "In service"       |      | OYI          |            | - -                      |
| 70  | เมื่อพร้อมจ่ายไฟ                                                          |                                      |                         |      |              |            |                          |
| 71  | OYI02YS-03                                                                | ปลด                                  | สับ                     |      | OYI          |            | - ใบมีด 115 เควี         |
| 72  | OYI02YB-02                                                                | ปลด                                  | สับ                     |      | OYI          |            | - เบรกเกอร์ 115 เควี     |
| 73  | OYI0BVB-02                                                                | ปลด                                  | สับ                     |      | OYI          |            | CB Incoming2             |
| 74  | แจ้งสถานีฯ อ้อมใหญ่1 ย้ายหม้อแปลง Station Service กลับไปรับไฟทางด้าน BUS2 |                                      |                         |      |              |            |                          |
| 75  | OYI-T2VS-04                                                               | ปลด                                  | สับ                     |      | OYI          |            | TS2 Station Service BUS2 |
| 76  | ย้าย OYI07 กลับจาก SAD02                                                  |                                      |                         |      |              |            |                          |
| 77  | OYI07VB-01                                                                | ปลด                                  | สับ คง OFF Auto Reclose |      | OYI          |            | - -                      |
| 78  | OYI08VB-01                                                                | ปลด                                  | สับ คง OFF Auto Reclose |      | OYI          |            | - -                      |
| 79  | OYI07S-02                                                                 | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)    |      | สพร.         |            | DIS ขอยเหรัญไทย          |
| 80  | OYI08VB-01                                                                | สับ                                  | ปลด                     |      | OYI          |            | - -                      |
| 81  | ย้าย OYI05 กลับจาก OYI02                                                  |                                      |                         |      |              |            |                          |
| 82  | OYI05VB-01                                                                | ปลด                                  | สับ คง OFF Auto Reclose |      | OYI          |            | - -                      |
| 83  | OYIBVB-03                                                                 | ปลด                                  | สับ                     |      | OYI          |            | CB ขนานเมนบัส            |
| 84  | OYI02S-05                                                                 | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)    |      | สพร.         |            | DIS ปากซอยม้าแดง         |
| 85  | OYIBVB-03                                                                 | สับ                                  | ปลด                     |      | OYI          |            | CB ขนานเมนบัส            |
| 86  | ย้าย OYI02 กลับจาก ONC06                                                  |                                      |                         |      |              |            |                          |
| 87  | OYI02S-07                                                                 | ปลด                                  | สับ                     |      | สพร.         | SCADA      | SF6 ช่างซอยคานะโป้       |
| 88  | ONC06S-05                                                                 | สับ                                  | ปลด, ล็อคคาน            |      | สพร.         |            | SF6 ดอนทราย              |
| 89  | ย้าย OYI07 กลับจาก OYI01                                                  |                                      |                         |      |              |            |                          |
| 90  | OYI07S-05                                                                 | ปลด                                  | สับ                     |      | สพร.         | SCADA      | SF6 บ้านพักเม้งเซ้ง      |
| 91  | OYI01S-20                                                                 | สับ                                  | ปลด                     |      | สพร.         | SCADA      | SF6 แยกคลองพร้าว         |
| 92  | OYI-TP1                                                                   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto             |      | OYI          |            | - -                      |
| 93  | OYI01VB-01                                                                | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose       |      | OYI          |            | - -                      |
| 94  | OYI02VB-01                                                                | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose       |      | OYI          |            | - -                      |
| 95  | OYI-TP2                                                                   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto             |      | OYI          |            | - -                      |
| 96  | OYI05VB-01                                                                | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose       |      | OYI          |            | - -                      |
| 97  | OYI07VB-01                                                                | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose       |      | OYI          |            | - -                      |
| 98  | SAD-TP1                                                                   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto             |      | SAD          |            | - -                      |
| 99  | SAD02VB-01                                                                | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose       |      | SAD          |            | - -                      |
| 100 | ONC-TP2                                                                   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto             |      | ONC          |            | - -                      |

