



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.) - ๕๕๕/๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า ศาลายา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๑	๑๔ - ๑๖ พ.ค. ๖๘	๐๘:๓๐ น.	๑๘:๐๐ น.	ขอตัดไฟหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP๑ สถานี ไฟฟ้าศาลายา เพื่อซ่อมแซมแก้ไขน้ำมันรั่วซึม (ดับไฟต่อเนื่อง)	SLY ๐๑ YS-๐๑	SLY ๐๑ BVB-๐๑	นายเร็กซ์ ดิยะตาม ๐๘๔-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเร็กซ์ ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก.๗ โทร. ๐๘๔-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SL4-TP1 จาก SL4/YS-01 ถึง SL4/BVB-01
ในวันที่ 14-16 พ.ค. ๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง 18:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 574/2568

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย อรุณศรี อรุณภรณ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเร็กซ์ ดิยะตาม

(นายอรุณศรี อรุณภรณ์)

๒๐ ก. ๕ พ.ค. ๖๘

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี SLY)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๘:๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

- [illegible]

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	SLY01YS-01	ปลด	สับ		SLY			ใบมีด 115 เครวี
26	SLY02YS-03	ปลด	สับ		SLY			ใบมีด 115 เครวี
27	SLY01YB-01	ปลด	สับ		SLY		CB	115 kV.TP1
28	ตรวจสอบควบคุมปรับแรงดันหม้อแปลง SLY-TP1 อยู่ที่ 22.7 แรงดัน							
29	- ย้ายโหลด SLY-TP1 กลับคืนจาก SLY-TP2							
30	SLY01BVB-01	ปลด	สับ		SLY		CB	INCOMING 1
31	SLY0BVB-01	สับ	ปลด		SLY		CB	22 kV.ขนานบัส
32	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY			
33	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY			
	% ลีนสุด Switching (16 พ.ค.68 เย็น) %							