



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

1 เม.ย. 68

## วิทย์ขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3.กสฟ.(สก) /2568  
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล  
 ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์  
 วันที่ .....  
 ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)  
 ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร 4  
 ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	115 เควี	2 เม.ย. 68	09.30 น.	12.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SMD02YB-01 เพื่อสับเปลี่ยน Surge แรงต่ำ	DMD02YB-01	ใบมีด หัว-ท้าย	นายเชาว์ ก.ก โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเชาว์กิตติ นิลรอด ตำแหน่ง โทร 081-3657367

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....เอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

(.....นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์.....)

ตำแหน่ง.....อ.ก.สฟ.(ก3).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3  
 เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ / ฟีดเดอร์ SMD02YB จาก 2YS-01,02 ถึง 2YS-03  
 ในวันที่ 2 เม.ย. 68 ตั้งแต่วเวลา 09.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 578/2568  
 พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิต กลิ่นประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ ก.ค.บ.ว.วิจ. นิลรอด

(นายเชาว์กิตติ นิลรอด)  
 204-5 นทพ.นทพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 ก.ป.บ.(คฟ)

เรียน อ.ก.บ.ช.(ก3), อ.ก.ว.ว.(ก3) ผจก. ก.ค.ค.ค.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
 แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี SMD)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่วเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
 รก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ.02-(rev.01/2560)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
 รก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 4 (SMD2YB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 เม.ย. 68	เวลา	09.30 น. ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยน Surge แรงต่ำ ตามใบขอปฏิบัติงาน 578/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 1 เมษายน 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 1 เมษายน 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 1 เมษายน 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ตรวจสอบสถานะ Close Loop SME2YB-03 , SME3YB-03 และ SME4YB-03 สถานะ Close Loop อยู่						
3	KTE02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	BAL03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SMD02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SMD02YB-01	สับ	ปลด		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SMD02YS-02	สับ	ปลด		SMD		- ไบมีด 115 เควี
8	SMD02YS-03	สับ	ปลด		SMD		- ไบมีด 115 เควี
9	แจ้งจุดไฟดับให้ชุด กสฟ.(ก3) รับทราบ และให้ทำการทดสอบ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
10	แจ้งให้ชุดปฏิบัติงาน ทำงานได้						
11	KTE02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	BAL03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จทุกชุด พร้อมจ่ายไฟทั้งหมด						
14	KTE02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	BAL03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
17	ทำการ Close Loop SME2YB-03 , SME3YB-03 และ SME4YB-03 กลับสภาพปกติ						
18	SMD02YS-02	ปลด	สับ		SMD		- ไบมีด 115 เควี
19	SMD02YS-03	ปลด	สับ		SMD		- ไบมีด 115 เควี
20	SMD02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	KTE02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	BAL03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	SMD02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							