



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

7 พ.ค. 68

เลขที่ ก.ต.สพ.ร.(ปบ.) 01453
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวนภูมิ บำรุงศรี

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.น.น.(ก.ต.)
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒kV. ถ.เพชรเกษมขาออก ช่วง บ.ไผ่แก้ว) ถึง ปากซอยทางเข้าวัดอ้อมใหญ่ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OYM๔YB	๑๑ พ.ค. ๖๘ 25	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ตัดไฟปรับปรุง ๒๒kV ถ.เพชรเกษมขาออก ช่วง ไผ่แก้ว-ทางเข้าวัดอ้อมใหญ่	OYM๔YS-๐๓	-OYL๔YS-๐๒ -ONC๔YS-๐๓	ประเมศวร์ หนูเชื้อเวียง ๐๙๒-๘๘๔๔๔๔๔๔
๒	OYLo๑					OYL๑S-๐๒	-OYL๑S-๐๓ -OYL๑S-๐๔ -ONC๑S-๐๗	
๓	OYLo๒					OYL๒S-๐๓	-OYL๒S-๐๔ -OYL๒S-๐๕ -OYL๒S-๐๖	
๔	OYLo๖					OYL๖S-๐๒	-OYL๖S-๐๓ -OYL๖S-๐๔ -OYL๖S-๑๐ -OYL๕S-๐๔	
๕	OYLo๗					OYL๗S-๐๒	-OYL๗S-๐๓ -OYL๗S-๐๓ -Disชค.หน้า ร้านชิงเกอร์	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) เริ่ม ถ.เพชรเกษม ขาออก ตั้งแต่ บ.ไผ่แก้ว) ถึง ปากซอยทางเข้าวัดอ้อมใหญ่

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ภูมิ ตำแหน่ง ช.ผ.ป.น. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๖๑๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☒ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☐ พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๐๘๔๖

Long : ๑๐๐.๒๗๑๗๖

๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๗๑๐๔๒

Long : ๑๐๐.๒๖๕๓๔

ลงชื่อ

(นายวนภูมิ บำรุงศรี)

ร.จ.ก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ 1๕kV จาก OYM4YB-๐๑ ถึง OYL๐4YB-๐๑, ONC๐4YB-๐๑
ในวันที่ 25 พ.ค. ๖๘ ตั้งแต่เวลา 0๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 579/2568

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๒ ฟีดเดอร์ OYL๐1 จาก OYL๐1S-๐2 ถึง OYL๐1S-๐๓, 04, ONC๐๕-๐7
ในวันที่ 25 พ.ค. ๖๘ ตั้งแต่เวลา 0๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๓ ฟีดเดอร์ OYL๐2 จาก OYL๐2S-๐๓ ถึง OYL๐2S-๐๔, 06, OYL๐7S-๐๗
ในวันที่ 25 พ.ค. ๖๘ ตั้งแต่เวลา 0๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 พัดเตอร์ OTL07 จาก OTL075-02 ถึง OTL025-04, OTL75-03
 ในวันที่ 25 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ PR บัด บ้านไร่พิศดาร

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอของ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

☐ อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

☐ อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวธิขิงเลขที่.....

☐ อนุมัติให้ขับไฟตามคำขอ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

☐ อนุมัติให้ขับไฟตามคำขอ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

[illegible]

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ผจพ. (สถานที่

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....นเป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)
พคพ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ถ.เพชรเกษมขาออกช่วง ไวไวเก่า ถึง ทางเข้าวัดอ้อมใหญ่					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 พ.ค. 11	เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 579/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง			วันที่	4 พฤษภาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	4 พฤษภาคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	4 พฤษภาคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายวัฒนา,นายอมร 2. น.ส.พิชชา,น.ส.สุภัชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโฆ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		LOAD 7.0 MW
3	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		LOAD 17.0 MW
4	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		LOAD 8.0 MW
5	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		LOAD 8.0 MW
6	OYM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		LOAD 11.7 MW
7	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		
8	ONC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		
9	ONC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		
10	OYM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		
11	SAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		
12	ONA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		
13	OYL01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		LOAD 1.0 MW
14	OYL02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		LOAD 1.2 MW
15	OYL03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		LOAD 2.8 MW
16	OYL06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		LOAD 2.8 MW
17	OYL07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		LOAD 4.7 MW
18	ONC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		LOAD 0.6 MW
19	ONC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		LOAD 1.0 MW
20	ONC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		LOAD 1.6 MW
21	OYM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		LOAD 5.9 MW
22	ย้ายโหลด ONC ไปรับไฟจาก SAA						
23	ตรวจสอบ ONC01YS-01,03 อยู่สถานะ CLOSE						
24	ONC01YB-01	ปลด	สับ		ONC		เบรกเกอร์ 115 เควี
25	ONC04YB-01	สับ	ปลด		ONC		เบรกเกอร์ 115 เควี
26	ย้ายโหลด OYL06 บางส่วนไปรับไฟจาก OYM07						
27	OYL06S-08	ปลด	สับ		สพร.	Scada	SF6 บ.ไวไว
28	OYL06S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพร.	Scada	SF6 บ.สหไทย
29	ย้ายโหลด OYL01 บางส่วนไปรับไฟจาก OYL07						
30	OYL06S-06	ปลด	สับ		สพร.	Scada	SF6 ขอยพงษ์ศิริชัย 2
31	OYL0BVB-01	ปลด	สับ		OYL		CB ขนानบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	OYL01S-04	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ถ.ธนาชาติ
33	ย้ายโหด OYL07 บางส่วนไปรับไฟจาก ONC07						
34	ONC07S-04	ปลด	สับ		อมน.	Scada	SF6 ตรงข้ามดอนทราย
35	ONC08S-07	ปลด	สับ		อมน.	Scada	SF6 หน้าสุวรรณคอนโด
36	DIS ชั่วคราว OYL07	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ชด.หน้าร้านชิงเกอร์
37	ONC08S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 หน้าสุวรรณคอนโด
38	OYL08VB-01	สับ	ปลด		OYL		CB ขนานบัส
39	ย้ายโหด OYL02 บางส่วนไปรับไฟจาก OYL03						
40	OYL02S-07	ปลด	สับ		สพร.	Scada	SF6 หลังไผ่ไผ่เก่า
41	OYL02S-05	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ปากซอยไผ่ไผ่เก่า
42	ย้ายโหด OYL02 บางส่วนไปรับไฟจาก ONC02						
43	ONC02S-07	ปลด	สับ		อมน.	Scada	SF6 ตรงข้ามดอนทราย
44	OYL02S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	Scada	SF6 ขาหมูไทรเพชร
45	ตรวจสอบ SF6 OYL06S-03 , OYL01S-03 , OYL07S-03, OYL02S-04 บริเวณ ว.แสงธรรม ให้สถานะ OPEN และล็อคคาน						
46	ตรวจสอบ SF6 OYL05S-04 บริเวณ ปากซอยคานะโบ้ ให้สถานะ OPEN และล็อคคาน						
47	ตรวจสอบ SF6 ONC08S-07 บริเวณ หน้าสุวรรณคอนโด ให้สถานะ OPEN และล็อคคาน						
48	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
49	OYL04YB-01	สับ	ปลด		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
50	OYM04YB-01	สับ	ปลด		OYM		เบรกเกอร์ 115 เควี
51	OYL04YS-01	สับ	ปลด		OYL		ใบมิด 115 เควี
52	OYL04YS-02	สับ	ปลด		OYL		ใบมิด 115 เควี
53	OYM04YS-01	สับ	ปลด		OYM		ใบมิด 115 เควี
54	OYM04YS-03	สับ	ปลด		OYM		ใบมิด 115 เควี
55	ONC04YS-01	สับ	ปลด		ONC		ใบมิด 115 เควี
56	ONC04YS-03	สับ	ปลด		ONC		ใบมิด 115 เควี
57	OYL02S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ช.วัดอ้อมใหญ่
58	OYL01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ช.วัดอ้อมใหญ่
59	OYL06S-02	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ช.วัดอ้อมใหญ่
60	OYL07S-02	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ช.วัดอ้อมใหญ่
61	OYL06S-10	สับ	ปลด		สพร.		DIS UG ปากทาง ช.สหไทย
62	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
63	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G1						
64	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G2						
65	เมื่อไฟฟ้าหน่วยงาน ทำการเทสไฟ และข้อตกลงจุด ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
66	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
67	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		
68	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		
69	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		
70	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		
71	OYM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		
72	ONC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
73	SAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		
74	ONA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		
75	OYL01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
76	OYL02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
77	OYL03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
78	OYL06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
79	OYL07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
80	ONC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		
81	ONC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		
82	ONC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		
83	OYM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
84	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จทั้งหมด พร้อมจ่ายไฟกลับ						
85	แจ้งพนักงาน ปลดข้อดกราวด์ จุด G1						
86	แจ้งพนักงาน ปลดข้อดกราวด์ จุด G2						
87	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		
88	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		
89	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		
90	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		
91	OYM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		
92	ONC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		
93	SAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		
94	ONA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		
95	OYL01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
96	OYL02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
97	OYL03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
98	OYL06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
99	OYL07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
100	ONC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		
101	ONC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		
102	ONC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		
103	OYM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		
104	จ่ายไฟ 115 kV						
105	OYL04YS-01	ปลด	สับ		OYL		ใบมีด 115 เควี
106	OYL04YS-02	ปลด	สับ		OYL		ใบมีด 115 เควี
107	OYM04YS-01	ปลด	สับ		OYM		ใบมีด 115 เควี
108	OYM04YS-03	ปลด	สับ		OYM		ใบมีด 115 เควี
109	ONC04YS-01	ปลด	สับ		ONC		ใบมีด 115 เควี
110	ONC04YS-03	ปลด	สับ		ONC		ใบมีด 115 เควี
111	OYL04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
112	OYM04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYM		เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
113	จ่ายไฟ 22 kV						
114	OYL02S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 ช.วัดอ้อมใหญ่
115	OYL01S-02	ปลด	สับ		สพร.		DIS ช.วัดอ้อมใหญ่
116	OYL06S-02	ปลด	สับ		สพร.		DIS ช.วัดอ้อมใหญ่
117	OYL07S-02	ปลด	สับ		สพร.		DIS ช.วัดอ้อมใหญ่
118	OYL06S-10	ปลด	สับ		สพร.		DIS UG ปากทาง ช.สทไทย
119	ย้ายโหลด ONC ไปรับไฟจาก SAA						
120	ONC04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONC		เบรกเกอร์ 115 เควี
121	ONC01YB-01	สับ	ปลด		ONC		เบรกเกอร์ 115 เควี
122	ย้ายโหลด OYL02 บางส่วนไปรับไฟจาก ONC02						
123	OYL02S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.	Scada	SF6 ขาหมูไทรเพชร
124	ONC02S-07	สับ	ปลด		อมน.	Scada	SF6 ตรงข้ามดอนทราย
125	ย้ายโหลด OYL02 บางส่วนไปรับไฟจาก OYL03						
126	OYL02S-05	ปลด	สับ		สพร.		DIS ปากซอยไ่วไวก่
127	OYL02S-07	สับ	ปลด		สพร.	Scada	SF6 หลังไ่วไวก่
128	ย้ายโหลด OYL07 บางส่วนไปรับไฟจาก ONC07						
129	OYL0BVB-01	ปลด	สับ		OYL		CB ขนานบัส
130	ONC08S-07	ปลด	สับ		อมน.	Scada	SF6 หน้าสุวรรณคอนโด
131	DIS ชั่วคราว OYL07	ปลด	สับ		สพร.		DIS ชด.หน้าร้านชิงเกอร์
132	ONC07S-04	สับ	ปลด		อมน.	Scada	SF6 ตรงข้ามดอนทราย
133	ONC08S-07	สับ	ปลด		อมน.	Scada	SF6 หน้าสุวรรณคอนโด
134	ย้ายโหลด OYL01 บางส่วนไปรับไฟจาก OYL07						
135	OYL01S-04	ปลด	สับ		สพร.		DIS ธ.ธนชาติ
136	OYL06S-06	สับ	ปลด		สพร.	Scada	SF6 ซอยพงษ์ศิริชัย 2
137	OYL0BVB-01	สับ	ปลด		OYL		CB ขนานบัส
138	ย้ายโหลด OYL06 บางส่วนไปรับไฟจาก OYM07						
139	OYL06S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.	Scada	SF6 บ.สทไทย
140	OYL06S-08	สับ	ปลด		สพร.	Scada	SF6 บ.ไ่วไ
141	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		
142	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		
143	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		
144	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		
145	OYM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		
146	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
147	ONC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		
148	ONC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		
149	OYM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		
150	SAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		
151	ONA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		
152	OYL01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
153	OYL02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		

[illegible]

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2568 ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22kV
ถ.เพชรเกษมขาออก ช่วง บ.ไผ่(เก่า) - ปากซอยทางเข้าวัดอ้อมใหญ่

