



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

8 เม.ย. 68

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณธล	ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร.1 (กฟผ.) ตามบันทึกจำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SN1-KT1A	9-10 เม.ย. 68	08.30 น.	16.00 น.	แก้ไข SN1-KT1A น้ำมันรั่วซึม บริเวณ Top Valve	SN1 22112	SN1 22117

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....กฟผ..... ตำแหน่ง.....โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SN1-KT1A จาก SN1 22112 ถึง SMA1BYB-01
ในวันที่ 9-10 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 581/2568

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ฉันทพล แก้วจันทร์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.


(นายอลานัต ธารานุกูลสวัสดิ์)
sch. 5 โทร. 0-26-11-0000

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 ก.ป.บ.(คฟ)
เรียน ผจก..... กฟผ. กค.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี สมุทรสาคร 1)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ




(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำ Switching

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 1 (SN1-KT1A)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9-10 เม.ย. 68	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	แก้ไข SN1-KT1A น้ำมันรั่วซึม		ตามใบขอปฏิบัติงาน 581/2568	
4. เตรียมการ Switching โดย	นายธนพล แสงเพ็ญอ่อน			วันที่	2 เมษายน 2568	
5. ตรวจสอบ Switching โดย				วันที่	2 เมษายน 2568	
6. อนุมัติ Switching โดย				วันที่	2 เมษายน 2568	
7. สั่งทำ Switching โดย	1. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโนช 3. นายจิรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำ Switching						
2	SN1-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 18.60 MW
3	SN1-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 20.50 MW
4	ย้ายโหลด SN1-KT1A ไปรับไฟจาก SN1-KT2A						
5	SMA0BVB-01	ปลด	สับ		SMA		- ขนานบัส 1-2
6	SMA1BVB-01	สับ	ปลด		SMA		- INCOMING 1
7	SMA1BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMA		- INCOMING 1
8	เมื่อพร้อมดับไฟ						
9	SN1-22112	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
10	SN1-22117	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด 22 เควี
11	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ กฟผ. รับทราบ						
12	SN1-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
13	แจ้ง กฟผ. ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching วันที่ 9 เม.ย. 68 *****							
14	หลังจาก กฟผ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ วันที่ 10 เม.ย. 68						
15	SMA1BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMA		- INCOMING 1
16	SN1-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
17	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
18	SN1-22117	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด 22 เควี
19	SN1-22112	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
20	ตรวจสอบแรงดันหม้อแปลง SN1-KT1A ให้อยู่ที่ 22.5 เควี						
21	ย้ายโหลด SN1-KT1A กลับจาก SN1-KT2A						
22	SMA1BVB-01	ปลด	สับ		SMA		- INCOMING 1
23	SMA0BVB-01	สับ	ปลด		SMA		- ขนานบัส 1-2
24	SN1-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
25	SN1-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่ หจล-ส. 43964 /2568
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 KV
วันที่ 1 เมษายน 2568

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กพผ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กพผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้
สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 1
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SN1-KT1A (SN1 22112, 2217)
งานที่ทำ แก้ไข SN1-KT1A น้ำมันรั่วซีมบริเวณ Top Valve

หมายเหตุ

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน พุธ ที่ 09 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 08.30 น.
ถึงวัน พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 16.00 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กพผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.