



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

03/04/68

เลขที่..... ก.๓.ภจ.(ปบ) / ๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ..... นายพัทธนันท์ พชรวิสุวรรณ์ชล
ชื่อผู้ส่ง..... นายจิระศักดิ์ เฟื่องขจร

วันที่..... ๓.เม.ย. ๖๘
ตำแหน่ง..... อภ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง..... มจก.(๑๑).ภพส.ภจ.

ด้วย.....ภพส.ภจ. จะขอตัดไฟเพื่อรื้อถอนสายไฟฟ้าแรงสูงข้ามถนนบริเวณสี่แยกแก่งเสี้ยนเนื่องจากทางหลวงจะบีกเสาดม่อทางลงมอเตอร์เวย์ในจุดดังกล่าว ม.๘ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า.....จจร. F๑๑. สฟฟ.ภาวจนบุรี.๑ และจจร F๔. สฟฟ.ภาวจนบุรี.๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	จจร.F๑๑ สฟฟ.ภาวจนบุรี.๑	๔ เม.ย. ๖๘	๑๐.๐๐	๑๒.๐๐	ขอตัดไฟเพื่อรื้อถอนสายแรงสูงและตัวSF๖ ข้ามถนนบริเวณแยกแก่งเสี้ยน	SF๖ KCA ๑๐S-๐๕ ตู้ซ่อมรถแก่งเสี้ยน	BA ข้ามถนนต้น ตู้ซ่อมรถแก่งเสี้ยน	นายวัชร มานิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑
๒	จจร.F๔ สฟฟ.ภาวจนบุรี.๑	๔ เม.ย. ๖๘	๑๐.๐๐	๑๒.๐๐	ขอตัดไฟเพื่อรื้อถอน SF๖ ขั้วคราวตรงข้าม ปตท.แก่งเสี้ยน	SF๖ ขั้วคราวตรงข้าม ปตท.แก่งเสี้ยน	SF๖ ขั้วคราวตรงข้าม ปตท.แก่งเสี้ยน	นายวัชร มานิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนทล.เชื้ออยู่ ตำแหน่ง..... พชง.๖ โทร. ๐๘๘-๘๘๘๘๘๘๘ / ๐๓๔-๕๑๑๕๕๑ / ๐๓๔-๕๑๒๕๕๖. พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(.....)
ตำแหน่ง.....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ KCA10 จาก KCA105-05 ถึง ก่อสร้าง 2 ด้าน
ในวันที่ ๔ ๒๐.๐. 68 ตั้งแต่เวลา 10.๐๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 592/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเคอร์ KCA4 จาก SF6 ๑๒๒๖ ถึง SF6 ๑๒๒๖ ข้ามถนนปตท.แก่งเสี้ยน
ตั้งแต่เวลา 10.๐๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ปรึกษา..... ประธานงานการขอตัดไฟกับ.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน มจก.....
อภ.บช.(ก.๓), อภ.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย



.....
(.....)

.....
ชั้นตอนการสวิตซ์..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจพ..... (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ภ.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณสี่แยกแก่งเสี้ยน					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 เม.ย. 68	เวลา	10.00 น.	ถึง	12.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.กจ.	งานที่ทำ	รื้อถอน SF6	ตามใบขอปฏิบัติงาน	592/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง			วันที่	3 เมษายน 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	3 เมษายน 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	3 เมษายน 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นางสาวสุกัญชา, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายวรรณพงษ์, นายโมช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายวัฒนา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	KCA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		
3	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		
4	- ย้ายโหลด KCA10 บางส่วน ไปจ่ายจาก KCA04						
5	KCA04S-08	ปลด	สับ		กจ.	SF6	ตรงข้ามบีม ปตท.แก่งเสี้ยน
6	KCA10S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.	SF6	อุซอมรถแก่งเสี้ยน
7	เมื่อชุด hotline พร้อมรื้อถอน SF6 KCA10S-05 อุซอมรถแก่งเสี้ยน						
8	แจ้ง Hotline ปลดจุดจัมตึงข้ามถนนเข้า SF6 KCA10S-05 อุซอมรถแก่งเสี้ยน ทั้ง 2 ฝั่งได้						
9	เมื่อ Hotline ปลดจุดจัมตึงข้ามถนนเข้า SF6 KCA10S-05 อุซอมรถแก่งเสี้ยน ทั้ง 2 ฝั่งเสร็จเรียบร้อย						
10	เมื่อชุด hotline พร้อมรื้อถอน SF6 ชั่วคราวแยกแก่งเสี้ยน ในไลน์วงจร KCA04						
11	ตรวจสอบ SF6 ชด.แยกแก่งเสี้ยน ในไลน์วงจร KCA04 วายูในตำแหน่ง Close						
12	แจ้ง Hotline ทำการ Bypass และรื้อถอน SF6 ชด.แยกแก่งเสี้ยน ในไลน์วงจร KCA04 ได้						
13	เมื่อ Hotline ทำการ Bypass และรื้อถอน SF6 ชด.แยกแก่งเสี้ยน ในไลน์วงจร KCA04 แล้วเสร็จ						
14	KCA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		
15	KCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ทั้งหมด %%%%%%%%%%							

