

Switching Deadline

23/04/68



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.) - ๕๕๑/๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า นครปฐม ๑ ตามแผนผังส่งเขตนับ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๑	๒๘ เม.ย. ๖๘ ๒๙ เม.ย. ๖๘	๐๘:๓๐ น. -	- ๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP๑ สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๑ เพื่อเปลี่ยนระบบ Annunciator ที่ตู้ RCC (ดับไฟต่อเนื่อง)	NPT ๐๓ YS-๐๑	NPT ๐๑ BVB-๐๑	นายเรจิก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรจิก ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก. ๗ โทร ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ตั๊ยม่วงค์)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ NPT TP1 จาก

ในวันที่ 29-29 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 597/68

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ นาย ธีรวัชร เลขาวิภา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรจิก ดิยะตาม
19 เม.ย. 68

(นายธีรวัชร เลขาวิภา)
วศก. 5 แทน นอ.คณ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. นจ

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. 2 (สถานี NPT)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตช์

- | | | | | |
|------------------------|---|----------|---------------------|----------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีนาครปฐม 1 (TP1) | | | |
| 2. กำหนดวันทำงาน | 28-29 เม.ย. 68 | เวลา | 08.30 น. | ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กสฟ.(ก.3) | งานที่ทำ | เปลี่ยน Annunciator | ตามใบขอปฏิบัติงาน 597/2568 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวีรวัชร เสมามิ่ง | | | วันที่ 17 เมษายน 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ 17 เมษายน 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ 17 เมษายน 2568 |
| 7. สิ่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายจิรวัฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายวัฒน์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. น.ส.พิชชา,น.ส.สุภัชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		- โหลด 17 MW
3	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		- โหลด 20 MW
4	ย้ายโหลด NPT-TP1 ไปจ่ายจาก NPT-TP2						
5	NPTBVB-01	ปลด	ล๊اب		NPT		- ขนानบัส
6	NPT01BVB-01	ล๊اب	ปลด		NPT		- INCOMING 1
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
8	NPT03YB-01	ล๊اب	ปลด		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	NPT03YS-01	ล๊اب	ปลด		NPT		- ใบมีด 115 เควี
10	NPT03YS-02	ล๊اب	ปลด		NPT		- ใบมีด 115 เควี
11	NPT01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPT		- INCOMING 1
12	แจ้งจุดไฟดับให้ชุด กสฟ.(ก3) รับทราบ และให้ทำการทดสอบ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
13	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
14	แจ้งชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
15	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จทั้งหมด พร้อมจ่ายไฟกลับ						
16	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
17	NPT01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPT		- INCOMING 1
18	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
19	NPT03YS-01	ปลด	ล๊اب		NPT		- ใบมีด 115 เควี
20	NPT03YS-02	ปลด	ล๊اب		NPT		- ใบมีด 115 เควี
21	NPT03YB-01	ปลด	ล๊اب		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	ปรับแรงดัน TP1 อยู่ที่ประมาณ 22.7 KV						
23	ย้ายโหลด NPT-TP1 กลับจาก NPT-TP2						
24	NPT01BVB-01	ปลด	ล๊اب		NPT		- INCOMING 1
25	NPTBVB-01	ล๊اب	ปลด		NPT		- ขนานบัส
26	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
27	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						