Switching Deadline

7 เม.ย. 68

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ .....
วันที่ .....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิราสุวรรณ์ชล
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.
ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๒ (กฟผ.)
ตามบันทึก จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT2A	๘ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๓.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน SN2 2227	SN2 2222	SN2 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ กฟผ ตำแหน่ง โทร .

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☑ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☑ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SN2-KT2A จาก SN2-2222 ถึง SMB2BK0-01
ในวันที่ 8 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ ๖๐๔/๒๕๖๘

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กฤษกญจน์ ไม่โพธิ์ทอง ประสานงานการขอดับไฟกับ กฟอ.

(หญิงสาวลุภโชค วงศ์บุญมาก)
วศก. ๕ แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก. -

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจฟ. 1 (สถานีฯ SMB)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิทชิ่ง

1. สถานที่ทำงาน สมุทรสาคร 2 (กฟผ.) KT2A
2. กำหนดวันที่ทำงาน 8 เม.ย.68 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 13.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟผ. งานที่ทำ แก้ไขจุดร้อน SN2-2227 ตามใบขอปฏิบัติงาน 604/68
4. เตรียมการสวิทชิ่งโดย นายณัฐกาญจน์ รุ่มโพธิ์ทอง วันที่ 5 เมษายน 2568
5. ตรวจสอบสวิทชิ่งโดย วันที่ 5 เมษายน 2568
6. อนุมัติสวิทชิ่งโดย วันที่ 5 เมษายน 2568
7. สั่งทำสวิทชิ่งโดย
   1. นางสาวสุภัชชา,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
   2. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
   3. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	**"OLTC" Manual**		EGAT		- โหลด 14.58 MW
2	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	**"OLTC" Manual**		EGAT		- โหลด 19.25 MW
3	**ย้ายโหลด SN2-KT2A ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SN2-KT1A**						
4	SMBBVB-01	ปลด	**สับ**		SMB		- ขนานบัส
5	SMB02BVB-01	สับ	**ปลด**		SMB		- INCOMING 2
6	SMB02BVB-01	ทรัค "In service"	**ทรัค "Out service"**		SMB		- INCOMING 2
7	SN2-2222	สับ	**ปลด**		EGAT		- เบรกเกอร์
8	SN2-2227	สับ	**ปลด**		EGAT		- ใบมีด
9	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		EGAT		-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
10	**เมื่อ กฟผ. ดำเนินการแล้วเสร็จ ขอยายโหลดคืน**						
11	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	**"OLTC" Manual**		EGAT		-
12	SN2-2227	ปลด	**สับ**		EGAT		- ใบมีด
13	SN2-2222	ปลด	**สับ**		EGAT		- เบรกเกอร์
14	SMB02BVB-01	ทรัค "Out service"	**ทรัค "In service"**		SMB		- INCOMING 2
15	**ย้ายโหลด SN2-KT2A ทั้งหมด กลับจาก SN2-KT1A**						
16	SMB02BVB-01	ปลด	**สับ**		SMB		- INCOMING 2
17	SMBBVB-01	สับ	**ปลด**		SMB		- ขนานบัส
18	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		EGAT		-
19	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		EGAT		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

บันทึก

ที่	หจล-ส. 32504 /2568	**เรียน**	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	แจ้งขอดับไฟอุปกรณ์ 115 kV ที่มีผลกระทบกับ PEA	**โทรศัพท์**	: 02-590-5454
วันที่	4 เมษายน 2568	**โทรสาร**	: 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ **สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 2**

อุปกรณ์ **ปลดหม้อแปลง SN2-KT2A (SN2-2222, 2227)**

งานที่ทำ **แก้ไขจุดต่อร้อน Comment 1**

หมายเหตุ

วันและเวลาขอดับไฟ เริ่มวัน อังคาร ที่ 08 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 08.00 น.
ถึงวัน อังคาร ที่ 08 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 13.00 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

.....

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง
โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563
โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.