



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

16 เม.ย. 68

เลขที่ ก.3.สข.(กป.) 22 /2568
ชื่อผู้รับ นายพัทธรณ์ พธิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายพณชงค์ ภาทลง

วันที่ - 4 เม.ย. 2568
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 1 สถานีไฟฟ้า
สามชุก ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	XCA01	19 เม.ย. 2568	08.30 น.	17.00 น.	ตัดไฟพาดสาย ติดอุปกรณ์ บริเวณหน้าวัดนางพิมพ์	DIS ชั่วคราว หน้าวัดนาง พิมพ์	XCA01S-10 ตลาดท่ากระพัง	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร 085-5583046

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง 8 เครื่อง 1,320 เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ 300 ครัว

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง หน.กป โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ
 - 3.1 เริ่มต้น 14.753638, 100.123659
 - 3.2 สิ้นสุด 14.747585, 100.141130

พณชงค์ ภาทลง
(นายพณชงค์ ภาทลง)
ผจก.กฟส.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ XCA1 จาก XCA1S-09 ถึง XCA1S-10, Dis.6ต. ลมเขาวัดนางพิมพ์
ในวันที่ 19 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 607/2568

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

ออกกฏกข
พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ อารการสวัสดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ
นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.ลช.

.....อก.บข.(ก.3), อก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

อภิสิทธิ์ อารการสวัสดิ์
(นายอภิสิทธิ์ อารการสวัสดิ์)
วอ.ก.5 หน.ผคฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผน

แผนผังแนบ 1 แผน

ผจก. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2

ใบสั่งทำ Switching

- | | | | | |
|----------------------------|--|----------|---|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณหน้าวัดนางพิมพ์ (XCA01) | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 19 เม.ย. 68 | ระหว่าง | 8.30 น. | ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.สข. | งานที่ทำ | พาดสายแรงสูง-ติดตั้งอุปกรณ์ตามใบขอปฏิบัติงาน 607/2568 | |
| 4. เตรียมการ Switching โดย | นายศุภสวัสดิ์ ธาราจารย์สวัสดิ์ | | | วันที่ 12 เมษายน 2568 |
| 5. ตรวจสอบ Switching โดย |  | | | วันที่ 12 เมษายน 2568 |
| 6. อนุมัติ Switching โดย |  | | | วันที่ 12 เมษายน 2568 |
| 7. สั่งทำ Switching โดย | 1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายโมซ
2. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต
3. น.ส.สุภัชชา,น.ส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

[illegible]

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
31	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G1							
32	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G2							
33	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G3							
34	หลังจากทำการ ปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย							
35	XCA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		XCA		-	-
36	XCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		-	-
37	DBA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		สช.		R	ลำพระยา (XCA06R-01)
38	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
39	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-	-
40	DBA07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		สช.		R	บ้านวังจิก
41	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
42	XCA01S-09	ปลด	ล๊اب		สช.		DIS	นางพิมพ์
43	ย้ายโหลด XCA01 บางส่วน กลับจาก DBA07 (DBA02)							
44	DBA02S-04	ปลด	ล๊اب		สช.	SCADA	SF6	บางแกก
45	Dis.ไลน์ XCA01	ปลด	ล๊اب		สช.		DIS	ชั่วคราวสามแยกวัดนางพิมพ์
46	DBA07S-05	ล๊اب	ปลด		สช.	SCADA	SF6	บ้านคอดัน
47	DBA02S-04	ล๊اب	ปลด		สช.	SCADA	SF6	บางแกก
48	ย้ายโหลด XCA01 บางส่วน กลับจาก XCA06							
49	DBA07S-06	ปลด	ล๊اب		สช.		DIS	บ้านท่ากระพี (XCA01S-10)
50	DBA02S-13	ล๊اب	ปลด		สช.	SCADA	SF6	หน้า บ.สยามโซล่า (XCA01S-12)
51	XCA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		XCA		-	-
52	XCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		-	-
53	DBA02R-02	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		สช.		R	ลำพระยา (XCA06R-01)
54	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
55	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
56	DBA07R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		สช.		R	บ้านวังจิก
	***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

ตีไฟฟ้าติดอุปกรณ์ และพาดสาย

บริเวณหน้าวัดนางพิมพ์

วันที่ 19 เมษายน 2568 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

ผู้ขอตรวจจุด G1
นายภูวนัย ทิมหอม พง.4 ผกป.กฟส.สามชุก

