



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

11 เม.ย. 68

เลขที่ ก.ต.สค.(ปน) ๒๒๓๑ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัฒน์ น.พิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ - ๕ เม.ย. ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(กต)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า.....กฟส.สค.....จะขอสับจ่าย Dis รหัส SMD ๐๓S-๐๓ เพื่อ AC สาย UG ระบบ ๒๒ เควี บริเวณหน้านิวเฟรน
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMD๐๓	๑๔ เม.ย.๖๘	๐๙.๓๐ น.	๑๑.๐๐ น.	จะขอสับจ่าย Dis รหัส SMD ๐๓S-๐๓ เพื่อ AC สาย UG ระบบ ๒๒ เควี บริเวณหน้าโรงแรม นิวเฟรน	SMD๐๓S-๐๓ หน้า รร.นิวเฟรน	SMD๐๓S-๐๔ ตรงข้าม รร.นิว เฟรน	นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม โทร.๐๘๖๓๘๓๒๐๕๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พง.๖ โทร ๐๘๖-๓๘๓๒๐๕๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศ.สรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายวิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMP03 จาก SMP3S-03 ถึง SMP3S-04
ในวันที่ 14/12/68 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 11.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 608/2568
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริภัทร โพธิ์มีชัย ๙ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม
๗ ธ.ค. ๖๘

(นายศิริภัทร โพธิ์มีชัย)
วต.5 แทน ผค.ผ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.สค.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผน
แผนผังแนบ 2 แผน

ผจฟ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

- [illegible]

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

คิส์ชั่วคราว ชั่วคราว
ก่อนปากทางทะเลไทย

SMD3S-06
ตลาดตลาดทะเล



คิส์ชั่วคราว ชั่วคราว
หน้าร้านยางคอกพท

SMD3S-04

SMD3S-03



SMD7S-10



Disชั่วคราว รพ.เกษม

ร.ร.นิเวศ

SMDIS-13

หน้านิเวศ

SMD3S-02
ปากทางถนนตั้งจังหวัด




SMD7S-09

หน้าหมู่บ้านพืช

SMD3R-01/2

SMD3R-01/3



สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

