



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 อมณ.(ปบ.) 526 /2568
ชื่อผู้รับ นายพัฒน์นันทน์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมศักดิ์ นุชสาย

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

28 เม.ย. 68

วันที่ 4 เม.ย. 2568
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมณ.

ด้วยการ กฟส.อ้อมน้อย ขอตัดไฟระบบ 115 เควี ให้บริษัท ป.สยามอุตสาหกรรมยางจำกัด บำรุงรักษา สถานีไฟฟ้า
ภายใน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	115 kV	1 พ.ค. 68	08.00 น.	17.00 น.	เพื่อบำรุงรักษา สถานี ไฟฟ้า ภายใน บริษัทป.สยาม อุตสาหกรรมยาง จำกัด	SAA05YS-09	สถานีไฟฟ้า บริษัท ป.สยาม อุตสาหกรรม จก.	นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู 063-246-4953 พชง.6 ผบ. กฟส.อ้อมน้อย

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากพื้นที่ไฟดับ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู.....ตำแหน่ง พชง.6 ผปบ.....โทร. 063-246-4953

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
3. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ
3.1 เริ่มต้น Lat : 13.692275,100.2937259
3.2 สิ้นสุด Lat : 13.692275,100.2937259



(นายสมศักดิ์ นุชสาย)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.
4 เมษายน 2568



แผนกปฏิบัติการ ฯ
โทร 02-420-6656

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟัดเตอร์ 115kv จาก SAASYS-09 ถึง กฟภ.ไฟฟ้ ป.ส.บางกุ่ม
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 609/2568

พนักงานศูนย์ฯ นาย กฤษณพงษ์ วัฒนสิทธิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ กฟภ.ไฟฟ้ ป.ส.บางกุ่ม

สุภา
(ทวราภักขรา วัฒนสิทธิ์)
วศก. 5 แทน ทว.ดฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๐๖๔.

อก.บข.(ก.3), อก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|-----------------------------|-------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริษัท ป.สยามอุตสาหกรรมการยาง | | | | |
| 2. กำหนดวันทำงาน | 1 พ.ค. 68 | เวลา | 08.00 น. | ถึง | 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.อมน. | งานที่ทำ | บำรุงรักษาภายในบริษัทป.สยาม | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 609/2568 |
| 4. เตรียมการสวิตซ์ซึ่งโดย | นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง | | | วันที่ | 22 เมษายน 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตซ์ซึ่งโดย |  | | | วันที่ | 22 เมษายน 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตซ์ซึ่งโดย |  | | | วันที่ | 22 เมษายน 2568 |
| 7. สั่งทำสวิตซ์ซึ่งโดย | 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ
2. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต
3. นางสาวสุกัซซา, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ | | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<u>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง</u>						
2	SAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		
3	ONA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		
4	- เมื่อบริษัท ป.สยามอุตสาหกรรมกรายาง ปลดโหลดออกเรียบร้อยแล้ว พร้อมดับไฟ						
5	SAA05YS-09	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		อมน.		ABS ป.สยามอุตสาหกรรมกรายาง
6	แจ้งบ.ป.สยามอุตสาหกรรมกรายาง ปฏิบัติงานได้						
7	SAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		
8	ONA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
9	หลังจากบริษัท ป.สยามอุตสาหกรรมกรายางพร้อมจ่ายไฟ						
10	SAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		
11	ONA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		
12	SAA05YS-09	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		อมน.		ABS ป.สยามอุตสาหกรรมกรายาง
13	แจ้งบ.ป.สยามอุตสาหกรรมกรายาง เดินโหลดภายในได้						
14	SAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		
15	ONA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

บริษัท ป.สยามอุตสาหกรรมยาง จำกัด

SIAM RUBBER COMPANY LIMITED

กฟส. ออมน้อย เลขที่รับ ๑๘๖๕
วันที่.....เวลา ๑๑.๕๓
๓ เม.ย. ๒๕๖๘

เลขที่ MNG 042/2025

บจก. ป. สยามอุตสาหกรรมยาง

วันที่ 2 เมษายน 2568

เรื่อง ขอลาอนุเคราะห์ บริการฉีดน้ำแรงดันสูง
เรียน ท่าน ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตออมน้อย

ตามที่ บริษัท ป.สยามอุตสาหกรรมยาง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่ของท่าน บริษัทฯ มีความประสงค์
ที่จะทำการบำรุงรักษา สถานีไฟฟ้าย่อย 115/22 kV (Substaion 115/22 kV) และทำความสะอาดลูกถ้วยในโรงงาน ในวัน
พฤหัสบดี 1 พฤษภาคม 2568 เวลา 08:00-17:00 น. โดยในวันดังกล่าว มีการปลด Air Break และใช้บริการรถฉีดน้ำ
แรงดันสูงจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตออมน้อย พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของท่าน

บริษัท ป.สยามอุตสาหกรรมยาง จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบคุณมา
ณ โอกาสนี้ โดยขอแจ้งวันนัดหมายที่ท่านเข้ามาบริการ ในวันพฤหัสบดี 1 พฤษภาคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

รจก.(ล)
รจก.(ท)
ผชน.๔
ผชน.๕
นวช.๔
นวช.๕
นตก.
วศก.
ทผ.สน
ทผ.ปร
ทผ.มต
ทผ.บส
ทผ.ปป
ทผ.กส
ทผ.
จป.

- ☐ เพื่อทราบ
☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
☒ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

ผจก. กฟส.ออมน้อย

- ๓ เม.ย. ๒๕๖๘



(นายอัฐ สุทธกิจอำนวย)

กรรมการผู้จัดการ

ข้อควรระวัง : แก้ไข ของเปลี่ยนแปลงวัน จากเดิมวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2568 เป็นวันพฤหัสบดี 1 พฤษภาคม 2568

- Air Break NSLV.

Address: 9 Moo 3 Setthakit 1st Road., Omnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130 Thailand
Tel +66 2810 9381 (auto) Fax +66 2429 1273, +66 2429 1878
website : www.siamrubber.com email: srcl@siamrubber.com