



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

9 เม.ย. 68

เลขที่ ก.3กสฟ.(ปค.)562/2568
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

วันที่ 2 เมษายน 2568
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก๊ส Relay Main 2 ไม่สามารถสั่งการ Circuit Breaker ได้ สถานีไฟฟ้า
สมุทรสาคร 10 ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วันที่	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	01YB	10 เม.ย. 2568	08.30 น.	16.30 น.	แก๊ส Relay Main 2 ไม่สามารถสั่งการ Circuit Breaker ได้ และทดสอบสั่ง CB รหัส SMJ.01YB-01	Open DS (SMJ.01YS-01)	Open DS (SMJ.01YS-02)	นายจิรพงศ์ จิตตวิระ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรพงศ์ จิตตวิระ ตำแหน่ง วศก.6 โทร.081-4146338

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์...)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก.3)

2 เม.ย. 68

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก SMJ14B-01 ถึง

ในวันที่ 10 เม.ย. 68 ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 613/68

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่วันที่ น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรุณกร อรุณปณฺธิ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทงอิรพณท์ จิตตวิระ

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์...)
20 ก.ย. 5 ททท. นพ.ฉพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. กทป

อก.สฟ.(ก.3), อก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแบบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี SMJ)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | |
|------------------------|--|----------|---|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | SMJ01YB-01(TP1) สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 10 ถาวร | | | |
| 2. กำหนดวันทำงาน | 10 เม.ย. 68 | ระหว่าง | 08.30 น. | ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กสพ.(ก.3) | งานที่ทำ | แก้ไขรีเลย์ SMJ01YB-01 ตามใบขอปฏิบัติงาน 613/2568 | |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ | | | วันที่ 9 เมษายน 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ 9 เมษายน 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ 9 เมษายน 2568 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายอนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนช
2. นายพิรภัทร,น.ส.สุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต
3. นายนครินทร์,น.ส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ SMJ01YB-01 ให้โชว์"OPEN"						
3	SMJ04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		
4	SMJ01YS-01	สับ	ปลด		SMJ		ใบมิด 115 kV.
5	SMJ01YS-02	สับ	ปลด		SMJ		ใบมิด 115 kV.
6	แจ้งกสฟ.ก.3 ลงรายละเอียด We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
7	แจ้งกสฟ.ก.3 ปฏิบัติงานที่ SMJ01YB-01 ได้						
8	SMJ04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
9	หลังจากกสฟ.ก.3 ทำงานที่ SMJ01YB-01 เสร็จเรียบร้อย						
10	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
11	ตรวจสอบ SMJ01YB-01 ให้โชว์"OPEN"						
12	SMJ04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		
13	SMJ01YS-01	ปลด	สับ		SMJ		ใบมิด 115 kV.
14	SMJ01YS-02	ปลด	สับ		SMJ		ใบมิด 115 kV.
15	SMJ01YB-01	ปลด	สับ		SMJ	CB	115 kV.TP1
16	SMJ0BYB-01	สับ	ปลด		SMJ	CB	115 kV.สแปร์
17	SMJ01YS-03	สับ	ปลด		SMJ		ใบมิด 115 kV.ทรานสเฟอร์
18	SMJ04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%						