



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

23/04/68

เลขที่ ก.๓.กบข.(บส.) ๑๐๒๓ / ๒๕๖๘ วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตัดแต่งต้นไม้สูงใกล้แนวสายส่ง ๑๑๕ kV. บริเวณหน้าวัดหทัย
นเรศวร-บริเวณหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วันที่	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SLY๐๒Y	๒๖ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัดแต่งต้นไม้สูงใกล้แนวสายส่ง ๑๑๕ kV. ในไลน์ สฟ.ศาลายา-สฟ.อ้อมน้อย ๔ บริเวณหน้าวัดหทัยนเรศวร-บริเวณหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล	สถานีไฟฟ้า อ้อมน้อย ๔ OND๐๑YB-๐๑	SLY๐๒YS-๐๕ ตรงข้ามข้างสิบหมู่	นายวรพงษ์ ลิ้มเจริญ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายคิตติ ตูลาชัย ตำแหน่ง ชผ.บส.กบข.(ก.๓) โทร. ๐๘๖๓๔๔๔๖๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

๕ เม.ย. ๒๕๖๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ พิดเดอร์ 115W. จาก สกท.ย. OND ถึง SLY๒45-95 ABS ช่วง 10 หมู่
ในวันที่ 26 เม.ย. ๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๐๘-๐๙ น. ถึง 17-๑๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 618/68

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่วันที่ น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรพงษ์ นกพล ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายคิตติ ตูลาชัย

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
๒๐๖.5 กก. นพ.อน.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ. ๐๒๓. , กฟผ. พกท.
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจก. 2 (สถานี อ้อมน้อย 4 (OND))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมน้อย 4 ถึง SLY02YS-05 ABS ตรงข้ามช่วง 10 หมู่						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 เม.ย. 2568	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ติดตั้งไม้ใกล้สายแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	618/68		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ			วันที่	17 เมษายน 2568		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17 เมษายน 2568		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 เมษายน 2568		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. น.ส.สุกษา, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	OND01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		
3	SLY02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
4	ตรวจสอบ 115 เควี SAA05YB-01 , SAA06YB-01 จ่ายไฟแบบ Close Loop ปกติ						
5	- OPEN LOOP						
6	OND01YB-01	สับ	ปลด		OND		เบรกเกอร์ 115 เควี
7	OND01YS-01	สับ	ปลด		OND		ใบมีด 115 เควี
8	OND01YS-03	สับ	ปลด		OND		ใบมีด 115 เควี
9	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน <i>พท 08-00 น.</i>						
10	SLY02YS-06	สับ	ปลด, ล็อกกุญแจ		อมน.		ABS สาย ก.(ปลดลระยะทาง)
11	SLY02YS-05	สับ	ปลด, ล็อกกุญแจ		พทท.		ABS ตรงข้ามช่วง 10 หมู่
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟดับให้เรียบร้อย						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Short ground จุด G1 (115kV)						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Short ground จุด G2 (115kV)						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการลงรายละเอียดข้อมูลใน We Safe และปฏิบัติงานได้						
18	SLY02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
19	เมื่อหน่วยงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการปลด Short ground จุด G1 (115kV)						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการปลด Short ground จุด G2 (115kV)						
22	SLY02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
23	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี						
24	SLY02YS-05	ปลด, ล็อกกุญแจ	สับ ล็อกกุญแจ		พทท.		ABS ตรงข้ามช่วง 10 หมู่
25	SLY02YS-06	ปลด, ล็อกกุญแจ	สับ ล็อกกุญแจ		อมน.		ABS สาย ก.

[illegible]

