



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟส.ปบ. ๔๕๖ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชัยสุวรรณผล
ชื่อผู้ส่ง นางบุปผา แสนผ่อง

Switching Deadline

23 เม.ย. 68

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ช.ก.ก.(ล) ปฏิบัติงานแทน ผ.ก.ก.ฟส.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้าสาขา...กำแพงแสน... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย พิดเตอร์ ๑ สถานีไฟฟ้า...
ตามแผนผังสิ่งเซบแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMW01	26 เม.ย. 68	08.30 น.	17.00 น.	บักเสา 12.20 ม. จำนวน 70 ต้น	Dis ชั่วคราว ตรงข้าม บ่อทราย	Dis ชั่วคราว เลยสหกรณ์ โคมนหนองจิก	นายขวัญเมือง ศรีจันทร์อินทร์ พงษ.7 ผกย. กรย.ก3.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ค.ทุ่งลูกนก

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศิริจันทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง ช.ผ.บ.บ. โทร. ๐๘๑-๔๔๒๔๔๖๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๔.๐๐๗๕๒ Long ๙๙.๘๗๓๑๑

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๙๙๒๗๙ Long ๙๙.๘๘๗๓๑

(นางบุปผา แสนผ่อง)
(ช.ก.ก.(ล) ปฏิบัติงานแทน)
ตำแหน่ง ผ.ก.ก.ฟส.กำแพงแสน

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผ.ค.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเตอร์ TMW1 จาก Dis.๖๓.๓๖๖๖๖๖๖ Dis.๖๓.๓๖๖๖๖๖๖
ในวันที่ 26 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.๓๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 623/68

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ นาย อรุณศรี อรุณประเสริฐ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศิริจันทร์ จิตติขานนท์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ค.ฟ.)

เรียน ผ.ก.ก.

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายอภิสิทธิ์ อรุณประเสริฐ)
๐๘๑.๕ ก.บ.บ. น.ว.ค.ฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผ.ค.ฟ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ TMW01 บริเวณ DISชด.ตรงข้ามบ่อทราย ถึง DISชด.เลยสหกรณ์โรงนมหนองจิก					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 เม.ย. 69	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กพส.	งานที่ทำ	ปักเสาแรงสูง 12 เมตร	ตามใบขอปฏิบัติงาน 629/2568		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	17 เมษายน 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17 เมษายน 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 เมษายน 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโนช 2. นายพีรภัทร,นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายพนิต 3. นายพีรภัทร,นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายพนิต					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	TMU05R-02	Normal	Nonreclosing,GND		TMU		R บ้านหนองจิก
3	TMU05R-01	Normal	Nonreclosing,GND		TMU		R หนองกระทุ่ม
4	- ย้ายโหลด TMW06 บางส่วนไปจ่ายจาก TMW01						
5	TMU04S-15	ปลด	สับ		กพส.		DIS บ้านทุ่งกระถิน
6	DISชด.TMW01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS เลยสหกรณ์โคนมหนองจิก
7	- ดับไฟ เวลา 08.30 น.						
8	DISชด.TMW01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ตรงข้ามบ่อทราย
9	แจ้งสถานการณ์จ่ายไฟให้กฟส.รับทราบ						
10	แจ้งให้ชุดกฟส.กพส.ทำการ Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
11	แจ้งให้ชุดกฟส.กพส.ทำการ Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการลงข้อมูลใน WE SAFE ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
13	TMU05R-02	Nonreclosing,GND	Normal		TMU		R บ้านหนองจิก
14	TMU05R-01	Nonreclosing,GND	Normal		TMU		R หนองกระทุ่ม
%%%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%%%%%%							
15	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	แจ้งให้ชุดกฟส.กพส.ทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
17	แจ้งให้ชุดกฟส.กพส.ทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
18	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
19	TMU05R-02	Normal	Nonreclosing,GND		TMU		R บ้านหนองจิก
20	TMU05R-01	Normal	Nonreclosing,GND		TMU		R หนองกระทุ่ม
21	- จ่ายไฟ						
22	DISชด.TMW01	ปลด	สับ		กพส.		DIS ตรงข้ามบ่อทราย
23	- ย้ายโหลด TMW06 บางส่วนกลับจาก TMW01						
24	DISชด.TMW01	ปลด	สับ		กพส.		DIS เลยสหกรณ์โคนมหนองจิก

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	TMU04S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS	บ้านทุ่งกระถิน
26	TMU05R-02	Nonreclosing,GND	Normal		TMU		R	บ้านหนองจิก
27	TMU05R-01	Nonreclosing,GND	Normal		TMU		R	หนองกระทุ่ม
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								

