



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง กฟภ.1

วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

16 พ.ค. 68

วันที่

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง

ด้วย..กฟภ.1... จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานที่สถานีไฟฟ้า..ไทรน้อย... ตามบันทึก จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	115 เควี	18 พ.ค. 68	08.30 น.	16.30 น.	แก้ไขจุดร้อนสวิตช์ไบเมทัลหีส SNO3YS-04	SNO03YB02,03	SNO03YS-11 คลองพระพิมล

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟภ.1..... ตำแหน่ง..... โทร.....

- ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง 115 kV จาก SNO03YB-02,03 ถึง SNO03YS-11
ในวันที่ 18 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 627/2568
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภิตา วงศ์บุญมาก ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

สุภิตา

(นางสาวสุภิตา วงศ์บุญมาก)

อก.ร 1 แทน ทพ.ดพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก..... กฟภ.3..... กฟภ.3.....

อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป.เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้ง

ลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ไทรน้อย					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 พ.ค. 68		เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.1	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน SNO03YS-04			ตามใบขอปฏิบัติงาน 627/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก			วันที่	15 พฤษภาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	15 พฤษภาคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	15 พฤษภาคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นางสาวสุภัชชา,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ 2. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร 3. นายนครินทร์,นายพิรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	งานใกล้เคียง 781						
3	ย้ายสถานี DTM , BEA , BEV ไปจ่ายจาก KS-7022						
4	ตรวจสอบการจ่ายไฟของ SNO2YB-02,03 , SNO3YB-02,03 อยู่ในสถานะ CLOSE LOOP						
5	ย้ายโหลดสถานี DTM , BEA ,BEU, BEV ผู้ใช้ไฟ 115kv DEESTONE,SVIZZONE,ประปาไทย ไปจ่ายจาก KS-7022						
6	ทำการ OFF ATS DTM						
7	DTM02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	BEA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	BEA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	SNO03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	2SCL01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		โทรฉลุย		เบรกเกอร์ 115 เควี
12	BEA04YB-01	สับ	ปลด		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	DTM04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	ตรวจสอบสถานะ Lowgas SNO3YS-11 LBS.คลองพระพิมล ให้สถานะ ปกติ ไม่ Low gas						
15	SNO03YS-11	สับ	ปลด, ล็อกกุญแจ		บล.		LBS คลองพระพิมล
16	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	BEA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	DTM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	2SCL01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		โทรฉลุย		เบรกเกอร์ 115 เควี
20	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
21	SNO03YB-02	สับ	ปลด		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	SNO03YB-03	สับ	ปลด		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	SNO03YS-03	สับ	ปลด		กฟภ.1		ใบมิด 115 เควี
24	SNO03YS-04	สับ	ปลด		กฟภ.1		ใบมิด 115 เควี
25	SNO03YS-05	สับ	ปลด		กฟภ.1		ใบมิด 115 เควี
26	SNO03YS-06	สับ	ปลด		กฟภ.1		ใบมิด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	แจ้งสถานการณ์จ่ายไฟให้ กฟภ.1 รับทราบ						
28	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการทดสอบ และช็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
29	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
30	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
31	SNO03YS-03	ปลด	สับ		กฟภ.1		ใบมีด 115 เควี
32	SNO03YS-04	ปลด	สับ		กฟภ.1		ใบมีด 115 เควี
33	SNO03YS-05	ปลด	สับ		กฟภ.1		ใบมีด 115 เควี
34	SNO03YS-06	ปลด	สับ		กฟภ.1		ใบมีด 115 เควี
35	SNO03YB-02	ปลด	สับ		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	SNO03YB-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	ย้ายโหลดสถานี DTM , BEA ,BEU, BEV ผู้ใช้ไฟ 115kv DEESTONE,SVIZZONE,ประปาไทย กลับจาก KS-7022						
38	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
39	DTM02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	DTM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	BEA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
42	2SCL01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ไทรดลวย		เบรกเกอร์ 115 เควี
43	ตรวจสอบสถานะ Lowgas SNO3YS-11 LBS.คลองพระพิมล ให้สถานะ ปกติ ไม่ Low gas						
44	SNO03YS-11	ปลด, ล็อกกุญแจ	สับ		บล.		LBS คลองพระพิมล
45	ตรวจสอบสถานะ SNO3YS-11 LBS.คลองพระพิมล ให้สถานะ close และโซ่สีแดงทั้ง 3 เฟส						
46	DTM04YB-01	สับ	ปลด		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
47	BEA04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
48	BEA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
49	BEA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
50	DTM02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
51	SNO03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
52	2SCL01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ไทรดลวย		เบรกเกอร์ 115 เควี
53	ทำการ ON ATS DTM						
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						