



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

23 เม.ย. 68

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)
ตำแหน่ง

ด้วย กฟผ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี 1. ตามบันทึก จำนวน 1. แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SP-KT1A	28 เม.ย. 68	08.00 น.	16.30 น.	เชื่อมสาย Conductor 115/22 KV SP-KT1A (ปลดเบรกเกอร์ SP 7042 และ ใบมีด SP 2217)	SP 7042	SP 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ กฟผ. ตำแหน่ง โทร

- ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 วงจร/หม้อแปลง SP-KT1A SP 7042 ถึง SP 2217
ในวันที่ 28 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 639/2568
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพงษ์ นกเทศ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.
17 เม.ย. 68 2568

(นาย ธีรวัฒน์ ๒๕๖๖)
๑๓๕ ๖๖๖๖ ๒๕๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก.

อก.บข.(ก3) , อก.วว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป.เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้ง
ลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผจก. 1 (สถานี สุพรรณบุรี 1 (SPA))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

- [illegible]

เอกสารแจ้งแผนปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่แจ้ง : ศูนย์นันทบุรี กฟผ. - แผนกจัดการปฏิบัติการ

วันที่ : 10 เมษายน 2568

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานีไฟฟ้าแรงสูงสุพรรณบุรี

เพื่อปฏิบัติงาน : เชื่อมต่อสาย Conductor 115/22 kV SP KT1A

ตั้งแต่ : เวลา 08.00 น. วัน จันทร์ ที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ถึง : เวลา 16.30 น. วัน จันทร์ ที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ขั้นตอนดำเนินการ : 1. กฟผ. ปลด 115/22 kV SP KT1A (เบรกเกอร์ SP 7042 และไบมิด SP 2217) ที่ สฟ.สุพรรณบุรี
ของ กฟผ.

2. กฟผ. ปลดไบมิด Incoming ที่รับจาก 115/22 kV SP KT1A ที่ สฟ.สุพรรณบุรี ของ กฟผ.

หมายเหตุ : ปลด เบรกเกอร์ SP 2212 โดยใช้ ไบมิด SP 2215 จ่ายไฟแทน วันที่ 21 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2568

แจ้งข้อมูลโดย : นายศราวุฒิ สิงห์เจริญ

ตำแหน่ง : ช.7

โทร. : 089-123-4231

หน่วยงานที่รับแจ้ง : ศูนย์บางเขน กฟผ.

สถานะการอนุมัติงาน : อนุมัติ

วันที่ : 11 เมษายน 2568

หมายเหตุ :

รับแจ้งโดย : นายสุทิน รุ่งเรือง

ตำแหน่ง : วศก.5

โทร. : 02-590-5454
