



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ภ.ส. (ปป) ๔๗๖ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชัยสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นางบุปผา แสนผ่อง

Switching Deadline

18 เม.ย. 68

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ปป. (ก.๓)
ตำแหน่ง ช.จก. (ล) ปฏิบัติงานแทน ผ.จก. กฟส. กว. พง. แสง

ด้วยการไฟฟ้า กว. พง. แสง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อน สถานีไฟฟ้า กว. พง. แสง ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KSA01	23 เม.ย. 68	09.00 น.	09.30 น.	แก้ไขจุดร้อน	KSA01S-03 โค้งอำเภอเกา		นายศักดิ์กรินทร์ จิตติขานนท์ ชม.ปป.กฟส.
๒.	KSA01	23 เม.ย. 68	09.30 น.	10.00 น.		KSA01S-04 ร้านธรรมบุญ		
๓.	KSA01	23 เม.ย. 68	10.00 น.	10.30 น.		DIS ชั่วคราว บ่อมตำรวจพระแท่น		
๔.	KSA01	23 เม.ย. 68	10.30 น.	11.00 น.		KSA01S-08 ตรงข้ามบึงเจริญศักดิ์		
๕.	KSA03	24 เม.ย. 68	09.00 น.	09.30 น.		KSA03S-26 ปตท.การบิน		
๖.	DTM07	24 เม.ย. 68	10.00 น.	10.30 น.		DTM07S-06 ลาดปลาเค้า		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์กรินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง ชม.ปป. โทร. ๐๘๑-๙๔๒๙๘๙๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.คส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นางบุปผา แสนผ่อง)
(ช.จก. (ล) ปฏิบัติงานแทน)
ตำแหน่ง ผ.จก. กฟส. กว. พง. แสง
๑๑ เม.ย. ๒๕๖๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ KSA1 จาก KSAIS-03 ถึง -
ในวันที่ ๒3 ธ.ค. ๖8 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 09.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 641/2568

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ KSA1 จาก KSAIS-04 ถึง -
ในวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖8 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 10.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พัดเตอร์ KSA1 จาก DISK.ห้องตำราวรรณคดี ถึง -
ในวันที่ ๒3 ธ.ค. ๖8 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 พัดเตอร์ KSA1 จาก KSAIS-08 ถึง -
ในวันที่ ๒3 ธ.ค. ๖8 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 11.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิศาล กลิ่นประทุม ประธานงานการขอดับไฟกับ นายศักดิ์สิทธิ์ จิตพิริยะพงศ์
14 ธ.ค. ๖8


(ทศพร งามโพธิ์แก้ว)
ศคฟ. & วิศวกรซ่อมระบบ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(ศฟ.)

เรียน ผจก. นศร. นศร.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิชชิง 5 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DIS KSA1S-03 , DIS KSA1S-04 , DIS ชั่วคราวป้อมตำรวจพระแท่น , KSA1S-08					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 เม.ย. 68	เวลา	09.00 น.	ถึง	11.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.กฟส.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน		ตามใบขอปฏิบัติงาน	641/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	14 เมษายน 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	14 เมษายน 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	14 เมษายน 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นางสาวพิชชา,นางสาวสุกษชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
3	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
4	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- -
5	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- -
6	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- -
7	KSA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- -
8	KSA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กฟส.	SCADA	R กม.29
9	TMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMW		- -
10	TMW01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMW		- -
11	TMW02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMW		- -
12	TMW07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กฟส.		R บ้านหนองกร่าง
13	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		- -
14	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- -
15	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- -
16	แก้ไขจุดร้อนที่ KSA01S-03 DIS โค้งอำเภอเก่า						
17	ย้ายโหลด TMW 2 บางส่วนไปจ่ายจาก TMW 1						
18	KSA06S-11	ปลด	สับ		กฟส.		SF6 แยกรางกระเบา
19	TMU04S-12	สับ	ปลด		กฟส.	SCADA	SF6 ไฟแดงแยกรางกระเบา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
20	ย้ายโหลด KSA 1 บางส่วนไปจ่ายจาก TMW 2						
21	KSA01S-14	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 แยกหนองกร่าง
22	KSA01R-01	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	R กม.29
23	ย้ายโหลด KSA 1 บางส่วนไปจ่ายจาก SPO 6						
24	SPO06S-02	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 บ้านทะเลบก
25	KSA03S-21	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา
26	DIS ชั่วคราว KSA01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ชั่วคราวป้อมตำรวจพระแท่น
27	KSA03S-21	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา
28	ย้ายโหลด KSA 1 บางส่วนไปจ่ายจาก KSA 8						
29	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนานบัส
30	KSA01S-07	ปลด	สับ		กพส.		DIS กิตติวรรณ
31	KSA01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS โค้งอำเภอกำแพง
32	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนานบัส
33	แจ้งชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ KSA1S-03 DIS โค้งอำเภอกำแพง ได้						
34	ให้ตั้ง OFF Auto Reclose KSA 1,6,8 ไว้ ขณะปฏิบัติงาน						
35	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
36	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
37	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
38	TMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMW		- -
39	TMW01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW		- -
40	TMW02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW		- -
41	TMW07R-01	Nonreclosing	Normal		กพส.		R บ้านหนองกร่าง
42	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		- -
43	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		- -
44	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		- -
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
45	หลังจากแก้ไขจุดร้อนที่ KSA1S-03 เสร็จ พร้อมไปทำที่ KSA1S-04 DIS ร้านธรรมบุญ ต่อ						
46	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
47	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
48	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนानบัส
49	KSA01S-03	ปลด	สับ		กพส.		DIS โค้งอำเภอเก่า
50	KSA01S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ร้านธรรมบุญ
51	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนानบัส
52	แจ้งชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ KSA1S-04 DIS ร้านธรรมบุญ ได้						
53	ให้ตั้ง OFF Auto Reclose KSA 1,6,8 ไว้ ขณะปฏิบัติงาน						
54	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
55	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
	สิ้นสุด Switching ช่วงสอง						
56	หลังจากแก้ไขจุดร้อนที่ KSA1S-04 เสร็จ พร้อมไปทำที่ DIS ชั่วคราวบ้อมตำรวจพระแท่น(KSA01) ต่อ						
57	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
58	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
59	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนानบัส
60	KSA01S-04	ปลด	สับ		กพส.		DIS ร้านธรรมบุญ
61	KSA01S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS กิตติวรรณ
62	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนानบัส
63	แจ้งชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ DIS ชั่วคราวบ้อมตำรวจพระแท่น(KSA01) ได้						
64	ให้ตั้ง OFF Auto Reclose KSA 1,6,8 , SPO 6 ไว้ ขณะปฏิบัติงาน						
65	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
66	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
	สิ้นสุด Switching ช่วงสาม						
67	หลังจากแก้ไขจุดร้อนที่ DIS ชั่วคราวบ้อมตำรวจพระแท่น(KSA01) เสร็จ พร้อมไปทำที่ KSA1S-08 SF6 ตรงข้ามปั้มจริยศักดิ์ ต่อ						
68	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
69	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- -
70	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		- -
71	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- -
72	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- -
73	KSA03S-21	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
74	DIS ชั่วคราว KSA01	ปลด	ล๊اب		กพส.		DIS ชั่วคราวป้อมตำรวจพระแท่น
75	KSA01S-08	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 ตรงข้ามปั้มเจริญศักดิ์
76	KSA03S-21	ล๊اب	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา
77	แจ้งชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ KSA1S-08 SF6 ตรงข้ามปั้มเจริญศักดิ์ ได้						
78	ให้ตั้ง OFF Auto Reclose KSA 1,6, SPO 6 ไว้ ขณะปฏิบัติงาน						
79	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
80	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
81	KSA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
82	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		- -
83	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		- -
	สิ้นสุด Switching ช่วงที่						
84	หลังจากแก้ไขจุดร้อนที่ KSA1S-08 เสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับทั้งหมด						
85	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
86	TMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMW		- -
87	TMW01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMW		- -
88	TMW02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMW		- -
89	TMW07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.		R บ้านหนองกร่าง
90	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		- -
91	ย้ายโหลด KSA 1 บางส่วนกลับจาก SPO 6						
92	KSA01S-08	ปลด	ล๊اب		กพส.		SF6 ตรงข้ามปั้มเจริญศักดิ์
93	SPO06S-02	ล๊اب	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 บ้านทะเลบก
94	ย้ายโหลด KSA 1 บางส่วนกลับจาก TMW 2						
95	KSA01R-01	ปลด	ล๊اب คง Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA	R กม.29
96	KSA01S-14	ล๊اب	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 แยกหนองกร่าง
97	ย้ายโหลด TMW 2 บางส่วนกลับจาก TMW 1						
98	TMU04S-12	ปลด	ล๊اب		กพส.	SCADA	SF6 ไฟแดงแยกราชกระบะ
99	KSA06S-11	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 แยกราชกระบะ
100	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
101	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
102	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
103	KSA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	SCADA	R กม.29
104	TMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMW		- -
105	TMW01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW		- -
106	TMW02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW		- -
107	TMW07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R บ้านหนองกร่าง
108	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		- -
109	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		- -
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						