



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟส. (ปป) ๔๗๖ /๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธานท์ พจิราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นางบุปผา แสนผ่อง

Switching Deadline

21 เม.ย. 68

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘  
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ชจก.(ล) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส. กว้างแสง

ด้วยการไฟฟ้า กว้างแสง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อน สถานีไฟฟ้า กว้างแสง ตามแผนผังสิ่งเข้แบบ

จำนวน ๑ แผน ดังนี้

| ที่ | พิดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่<br>เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/<br>บริเวณ | จาก                                 | ถึง | ผู้ควบคุมงาน                                  |
|-----|----------|--------------|-----------------|----------|--------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| ๑.  | KSA01    | 23 เม.ย. 68  | 09.00 น.        | 09.30 น. | แก้ไขจุดร้อน                   | KSA01S-03<br>โค้งอำเภอกา            |     | นายศักดิ์กรินทร์<br>จิตติขานนท์<br>ชม.ปป.กฟส. |
| ๒.  | KSA01    | 23 เม.ย. 68  | 09.30 น.        | 10.00 น. |                                | KSA01S-04<br>ร้านธรรมบุญ            |     |                                               |
| ๓.  | KSA01    | 23 เม.ย. 68  | 10.00 น.        | 10.30 น. |                                | DIS ชั่วคราว<br>ป้อมตำรวจพระแท่น    |     |                                               |
| ๔.  | KSA01    | 23 เม.ย. 68  | 10.30 น.        | 11.00 น. |                                | KSA01S-08<br>ตรงข้ามปั้มเจริญศักดิ์ |     |                                               |
| ๕.  | KSA03    | 24 เม.ย. 68  | 09.00 น.        | 09.30 น. |                                | KSA03S-26<br>ปตท.การบิน             |     |                                               |
| ๖.  | DTM07    | 24 เม.ย. 68  | 10.00 น.        | 10.30 น. |                                | DTM07S-06<br>ลาดปลาเค้า             |     |                                               |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์กรินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง ชม.ปป. โทร ๐๘๑-๙๔๒๙๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นางบุปผา แสนผ่อง)  
(ชจก.(ล) ปฏิบัติงานแทน)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส. กว้างแสง  
๑๑ เม.ย. ๒๕๖๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ KSA3 จาก KSA3S-26 ถึง -  
ในวันที่ 24 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 9.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 642/2568

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ DTM7 จาก DTM7S-06 ถึง -  
ในวันที่ 24 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย เชรินทร์ สังสทนต์ ประสานงานการขอดับไฟกับ หนอติกรินทร์ จิตดิธนา

  
(นายเชรินทร์ สังสทนต์)  
๐๐๓.๑ กก. ม.๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟผ. กฟผ., กฟผ.๑๓๗.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)



