



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..ก.1.กปน.(คฟ)

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชัยสุวรรณชล.....

ชื่อผู้ส่ง นายบุญณพิชญ์ ศรีจันทร์.....

วิทยุขอตัดไฟ

วันที่

ตำแหน่ง ..อก.ปน.(ก3).....

ตำแหน่ง ..อก.ปน.(ก1).....

Switching Deadline

28/04/68

ด้วย กฟภ.(ก1) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบสายส่ง/สถานีฯ ลาดบัวหลวง ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	LBL02YB-01	1 พ.ค. 68	08.00 น.	17.00 น.	แก้ไขจุดร้อน LBL02YS-02	LBL02YS-01	LBL02YS-01 LBL02YS-03

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ ..กฟภ.1

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปน.(ก3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..1.. วงจร/หม้อแปลง ..115 kv.. จาก ..LBL 2 YS-02.. ถึง ..PAD ๓๐ A..
ในวันที่ ..1 พ.ค. 68.. ตั้งแต่เวลา ..08.00.. น. ถึง ..17.00.. น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ ..644/68..

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ ..กฟภ.1.....


(นายprasit ธารงประเสริฐ)
วคก.5 กกน นท.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปน.(คฟ)

เรียน ผจก..... กฟภ.บค., กฟภ.ฉก., กฟภ.สพ., กฟภ.บค.

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 1..... แผ่น

แผนผังแนบ..... 1..... แผ่น

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผจก. - (สถานีฯ -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)

- [illegible]



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เอกสารขอตัดไฟ

ID

เลขที่ รับ-ส่ง วิทย์

ชื่อผู้รับ นายวัชร พบพร ตำแหน่ง อก.ป.บ.ก.1
ชื่อผู้ส่ง นายยุทธนา ยัมประเสริฐ ตำแหน่ง อก.สฟ.ก.1
วันที่ 17 เมษายน 2568

วันที่ _____
เวลา _____
ชื่อผู้รับเอกสาร _____
ชื่อผู้ส่งเอกสาร _____

ที่ _____ ด้วย _____ กสฟ.ก.1 จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้า _____ ลาดบัวหลวง _____ ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	ว.ด.ป	ตั้งแต่ เวลา	ถึง เวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	สถานที่ ปฏิบัติงาน	ผู้ควบคุม งาน	ผู้ประสานงาน การดับไฟ
1	LBL2YB	1 พ.ค.68	08.00	17.00	แก้ไขจุดร้อนใบมีด LBL2YS-02	สฟ.ลาดบัวหลวง	สุรัตน์ 090-9877697	สุรัตน์ 090-9877697

1. พื้นที่ผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) _____ ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ _____
2. ผลกระทบกับระบบสื่อสาร
- 2.1 ☐ มีแนวไฟเบอร์ออฟติก ได้ไลน์ ☒ ไม่มีแนวไฟเบอร์ออฟติก ได้ไลน์
- ☐ มีโอกาสชำรุด ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- 2.2 สำนักงาน กฟฟ.หน่วยงาน ☒ ไม่ได้รับผลกระทบไฟดับ ☐ ได้รับผลกระทบ ไฟดับ
- จึงขออนุมัติดับไฟในบริเวณและเวลาดังกล่าวด้วย ลงชื่อ นายยุทธนา ยัมประเสริฐ

อก.สฟ.ก.1

สำหรับศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟก.1

เรียน อก.ป.บ.ก.1

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟก.1 พิจารณาแล้วเห็นควร

- ☒ อนุมัติให้ดับไฟทำงานตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ LBL2YB จาก LBL2YS-02 ถึง PAD จุด A
- ในวันที่ 1 พ.ค.68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 006/พ.ค..68
- ☐ อนุมัติให้ดับไฟทำงานตามคำขอ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
- ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ ถึง _____ ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ _____
- ☐ อนุมัติให้ดับไฟทำงานตามคำขอ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
- ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ ถึง _____ ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ _____

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่ง

ที่ ก.ป. (คฟ.)

(ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ใช้ไฟทราบอาจมีแรงดันไฟฟ้าตก)

เรียน อก.สฟ.ก.1, อก.บข.ก.1, หม.สท.ก.1, อก.ป.บ.ก.3, ผจก.ลาดบัวหลวง, สฟ.บางไทร(หน่วย), หม.จฟ.1,2, หม.สท.กบข.ก.1

อนุมัติ - ลงนามแล้ว

ลงชื่อ

(นายอมฤต บัวน้อย)
ร.ก.บ. ปฏิบัติงานแทน อก.ป.บ.ก.1

จฟ.7-ร.29

17 เมษายน 2568

ลงชื่อ

(นายณกุล อรุณกิจ (แทน))
วคก.6 ปฏิบัติงานแทน หม.คฟ.กบ.ก.1

17 เมษายน 2568

แบบฟอร์มกำหนดขั้นตอนการดับไฟ (Switching Order)

ใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 006/พ.ค..68

แผ่นที่.....1.....ของ.....3.....แผ่น

[illegible]

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ก่อนการจ่ายไฟระบบจำหน่ายและสายส่ง			
Energizing Checklist			
สวิตซ์เลขที่ 006/พ.ค..68		แผ่นที่.....2.....ของ.....3.....แผ่น	
งานที่ดำเนินการ กพฟ.กสฟ.ก.1 ขอดับไฟ สฟ.ลาดบัวหลวง 1 พ.ค.68 (ID) แกะไขจุดร้อนใบมีด LBL2YS-02			
ส่วนการประสานงาน สถานีไฟฟ้าและการไฟฟ้าหน้างาน เตรียมการจ่ายไฟ			ชื่อผู้ประสานงาน
☐	1. ตรวจสอบผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ		
☐	2. ตรวจสอบปลดกราวด์พื้นที่เตรียมพร้อมจ่ายไฟ		
	3. ตรวจสอบงานร่วม ภายใน สฟ.	☐ ไม่มีงานร่วม	
		มีงานร่วม ☐ งานร่วมแล้วเสร็จ	
	4. ตรวจสอบงานร่วม กพฟ.ในพื้นที่	☐ ไม่มีงานร่วม	
		มีงานร่วม ☐ งานร่วมแล้วเสร็จ	
รายละเอียดเพิ่มเติม(ถ้ามี)			
ส่วนของศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เตรียมการจ่ายไฟ			ชื่อผู้ตรวจสอบ
	1. ตรวจสอบสภาพการจ่ายไฟปัจจุบัน	☐ ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพปกติ	
		☐ มีการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจสภาพการจ่ายไฟแล้ว	
☐	2. ตรวจสอบวงจรและเข้าใจขอบเขตที่เตรียมจ่ายไฟ		
☐	3. ตรวจสอบอุปกรณ์มีความพร้อมจ่ายไฟ		
รายละเอียดเพิ่มเติม(ถ้ามี)			
อนุมัติและรายงานการจ่ายไฟ			
อุปกรณ์ที่จ่ายไฟ	เวลา	จ่ายไฟถึง	
สถานะการจ่ายไฟ	☐	ปกติ ☐	ไม่ปกติ
ผู้ดำเนินการจ่ายไฟ	ตำแหน่ง		
ผู้อนุมัติการจ่ายไฟ	ตำแหน่ง		
หมายเหตุ			
1. ในแต่ละข้อให้ทำเครื่องหมาย (✓) เพื่อตรวจสอบแต่ละขั้นตอน พร้อมลงชื่อผู้ประสานงานหรือผู้ตรวจสอบให้ครบทุกข้อ			
2. หากผ่านการ Check ทุกข้อ ให้ผู้ดำเนินการจ่ายไฟแจ้ง Supervisor เพื่ออนุมัติการจ่ายไฟ			

แบบฟอร์มกำหนดขั้นตอนการดับไฟ (Switching Order)

ใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 006/พ.ค..68

แผ่นที่.....3.....ของ.....3.....แผ่น

[illegible]

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟพระนครศรีอยุธยา พิจารณา

เตรียมการสวชิง โดย นายไชยวัฒน์ รัตนะวัฒน์

ตรวจสอบสวช. ซึ่ง โดย นายอภิรักษ์ สงฆ์จันทร์

หัวหน้าแผนก โดย นายณกุล อรกิจ (แทน)

อนันตวิชัย โดย นายอมฤต บัวน้อย

สั่งทำสวิตชิง โดย _____

จพ.8-ร.29

ลงชื่อ ๖๕๐๖๖๖ วันที่ 17 เม.ย. 68



ลงชื่อ อภิรักษ์ วันที่ 17 เม.ย. 68

ลงชื่อ เนม วันที่ 17 เม.ย. 68

ลงชื่อ วันที่ 17 เม.ย. 68

ลงชื่อ _____ วันที่ _____

10.3



LBL4Y, 2YB-01
มี Inter-Trip ของ
โซลาร์โก



บเบียร์สิงห์
2*20MVA
6MW

ก.3

Sectionalizer
LBL2YS-04
พม่า บเบียร์สิงห์

LBL2YS-06

LBL2YS-09

LBL2YS-05

BEA4YS-05

1SKY01

PV 9.5 MW

1.5 MW

0.23

1.9

5

9.3

6.1

0.2

0.2

โรงผลิต
PSOL
8 MW

0.1

PAD จุด A

โทรเชียว

1.5 MW

0.08

2x400

5.0

Total 71.5 MW

กำหนดว่าต้องปิดสับ
แบบดับไฟ และปริมาณเดินการ Bus B
ตาม 19กค62

02-256-4933,
0918861255

ใช้ประสานงาน