



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สอ.) ๖๕๑/๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพชรนันท์ พชรสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

Switching Deadline

1 พ.ค. 2568

วันที่

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....สองพี่น้อง.๒
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ KV	๔ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับ ๑๑๕ KV ทั้งสถานีไฟฟ้า ปลดใบมิด หัวท้าย เพื่อทดสอบ Function interlock	ใบมิด ๑๑๕ KV	ใบมิด ๑๑๕ KV	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔
๒	๑๑๕ KV	๑๘ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับ ๑๑๕ KV ทั้งสถานีไฟฟ้า ปลดใบมิด หัวท้าย เพื่อทดสอบ ๘๗B พร้อมทั้ง AC wistand Capacitor ๑๑๕ KV	ใบมิด ๑๑๕ KV	ใบมิด ๑๑๕ KV	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย.....ตำแหน่ง..... พชง.๗.....โทร..... ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ตัญเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง.....รท.สฟ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2 ฟีดเดอร์ 115kv จาก SPO1YS-01 ถึง SPO1BrB-01

ในวันที่ 4/18 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 651/2568

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ผู้ควบคุมงาน.....

ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....นายสุวิทย์.....)

รท.๖ กทม.น.ค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.สฟ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 6.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก. 1 (สถานี SPO.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สองพี่น้อง 2 (115 kv)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4,18 พ.ค. 68	เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	ทดสอบ Function		ตามใบขอปฏิบัติงาน	651/68
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง			วันที่	1 พฤษภาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 พฤษภาคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 พฤษภาคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นางสาวสุรัชชา,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ 2. นายจิรวุฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร 3. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		TP1 -
3	SPO01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		CB -
4	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		CB -
5	SPO03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		CB -
6	SPO04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		CB -
7	SPO05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		CB -
8	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		CB -
9	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		CB -
10	SPO10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		CB -
11	TMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMW		TP1 -
12	TMW09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMW		CB -
13	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		TP1 -
14	SPN01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		CB -
15	SPN02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		CB -
16	SPN07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		CB -
17	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		TP2 -
18	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		TP2 -
19	UTG01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		CB -
20	UTG06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		CB -
21	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
22	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -

[illegible]

[illegible]

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
89	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
90	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		CB -
91	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		CB -
92	SPO08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		CB -
93	SPO09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		CB -
94	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		TP1 -
95	TMUBR-03	Normal	Nonreclosing		TMU		R -
96	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		TP1 -
97	SPN01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		CB -
98	SPN02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		CB -
99	SPN07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		CB -
100	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		TP2 -
101	UTG06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		CB -
102	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
103	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
104	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		CB -
105	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		CB -
106	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
107	SPO01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPO		CB INCOMING 1
108	SPO01YS-01	ปลด	สับ		SPO		CB ใบมีด 115 เควี
109	SPO01YS-02	ปลด	สับ		SPO		CB ใบมีด 115 เควี
110	SPO02YS-01	ปลด	สับ		SPO		CB ใบมีด 115 เควี
111	SPO03YS-01	ปลด	สับ		SPO		CB ใบมีด 115 เควี
112	SPO03YS-02	ปลด	สับ		SPO		CB ใบมีด 115 เควี
113	SPO01YB-01	ปลด	สับ		SPO		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
114	SPO02YB-01	ปลด	สับ		SPO		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
115	ปรับแรงดันหม้อแปลง SPO-TP1 อยู่ที่ 22.7 เควี						
116	ON ATS สถานีฯ SPO						
117	- ย้ายโหลด SPO06,08 บางส่วน และ SPO07,09 กลับจาก SPN07						
118	SPO01BVB-01	ปลด	สับ		SPO		CB INCOMING 1
119	SPN07S-04	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6 วัดศรีเฉลิมเขต
120	- ย้ายโหลด SPO01 บางส่วน กลับจาก KSA06						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
121	SPO01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPO		CB -
122	KSA06S-19	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 ฐานออกซิเจน
123	- ย้ายโหลด SPO02 กลับจาก SPN02						
124	SPO02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPO		CB -
125	SPN02S-04	สับ	ปลด		สพท.	SCADA	SF6 โรงสูบน้ำ
126	- ย้ายโหลด SPO03 กลับจาก SPN01						
127	SPO03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPO		CB -
128	SPN01S-08	สับ	ปลด		สพท.		SF6 ฐานการกรงศรี
129	- ย้ายโหลด SPO04 กลับจาก UTG01						
130	SPO04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPO		CB -
131	SPO04S-12	สับ	ปลด		ทคก.	SCADA	SF6 บ้านดอนพรหม
132	- ย้ายโหลด SPO5,10 กลับจาก UTG06						
133	SPO05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPO		CB -
134	SPO05S-02	สับ	ปลด		ทคก.	SCADA	SF6 บ้านดอนพรหม
135	SPO10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPO		CB -
136	SPO10S-02	สับ	ปลด		ทคก.	SCADA	SF6 บ้านดอนพรหม
137	- ย้ายโหลด SPO06 บางส่วน กลับจาก KSA01						
138	SPO06S-02	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 บ้านทะเลบก
139	KSA01S-10	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 ฐานเสนาห์ชาวด
140	- ย้ายโหลด SPO08 บางส่วน กลับจาก TMW09						
141	SPO08R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		ทคก.	SCADA	R บ่อสุพรรณ
142	SPO08S-06	สับ	ปลด		ทคก.	SCADA	SF6 บ่อตำรวจดอนกระเพรา
143	SPO08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทคก.	SCADA	R บ่อสุพรรณ
144	- ย้ายโหลด UTG06 บางส่วน กลับจาก UTG03						
145	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG	SCADA	- ขนานบัส
146	UTG06R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		อทง.	SCADA	R R.บ้านทางตลาด
147	UTG03S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS วัดช่องลม
148	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG	SCADA	- ขนานบัส
149	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		CB -
150	SPO01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		CB -
151	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		CB -
152	SPO03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		CB -
153	SPO04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		CB -

[illegible]