



ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

ตำแหน่ง _____

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ร.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ ทาม่วง 1 | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 7 พ.ค. 68 | เวลา | 07.30 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟผ. | งานที่ทำ | เปลี่ยน Disconnecting Switch ตามใบขอปฏิบัติงาน 658/2568 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวัฒน์ สามศรีโพธิ์แก้ว | | วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโอ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายนครินทร์,นายพีรภัทร์,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. น.ส.สุภัชชา,น.ส.พิชญ์,นายณัฏฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

[illegible]



บันทึก

ที่ หจล-ส. 44244/2568

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV

วันที่ 18 เมษายน 2568

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงท่าม่วง

อุปกรณ์ - TM-KT2A [115 / 22 kV 40 MVA] (TM 2222, 2227)

งานที่ทำ - เปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ Disconnecting Switch (TM-7021)

หมายเหตุ

-

วันและเวลาขอดับไฟ	เริ่มวัน	พุธ ที่ 07 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568	เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน	พุธ ที่ 07 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568	เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.