



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

15 พ.ค. 68

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า นครชัยศรี (กฟผ.) ตามบันทึก
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	NCS-KT3A	21, 23 พ.ค. 68	07.30 น.	16.30 น.	ติดตั้งอุปกรณ์ Circuit Breaker NCS-2222 และ Electrical test อุปกรณ์ NCS-2222	NCS2222	NCS2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

5. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
6. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง NCS-KT3A จาก NCS-2222 ถึง NCA/BVB-01
ในวันที่ 21, 23 พ.ค. 68 ตั้งเวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 659/2568

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งเวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งเวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย กฤษณ์ กฤษณ์ ไม่พร้อม ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.

(นางสาววิจิตร งามวงศ์)
วอ.ก. 5 กก. 4 ผ.ว.อ.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก..... พล.ร. ๖๖๖

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. 1 (สถานี NCA)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งเวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

- สถานีไฟฟ้านครชัยศรี (กฟผ.) (KT3A)

21,23 พ.ค.68

ระหว่าง

07.30 น.

৭৮

16.30

น.

กฟผ.

งานที่ทำ

ติดตั้งอุปกรณ์ Circuit Breaker

ตามใบขอปฏิบัติงาน

659/2568

นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง

วันที่

13 พฤษภาคม 2553

วันที่

13 พฤษภาคม 2568

วันที่

13 พฤษภาคม 2568

1. นายจิรวุฒิ,นายวัฒน,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร
2. นายนครินทร์,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ
3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโชน,นายวรรณพงษ์

(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)

(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)

(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง							
2	ย้ายโหลดวงจร NCS-KT3A ไปรับไฟจาก NCS-KT4A							
3	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	
4	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	
5	NCABVB-01	ปลด	สับ		NCA		CB	22 KV.ขนานเมนบัส
6	NCA01BVB-01	สับ	ปลด		NCA		CB	22 KV.INC01
7	เมื่อพร้อมดับไฟ แจ้ง กฟผ. ตรวจสอบโหลดที่หม้อแปลง NCS-KT3A โหลด = 0 MW							
8	NCS-2222	สับ	ปลด		EGAT		-	เบรกเกอร์
9	NCS-2227	สับ	ปลด		EGAT		-	ใบมีด
10	NCA01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCA		CB	22 KV.INC01
11	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
12	แจ้ง กฟผ. รับทราบ พร้อมปฏิบัติงานได้							
	<u>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</u>							
13	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงาน ด้าน NCS-KT3A แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ							
14	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง							
15	NCA01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCA		CB	22 KV.INC01
16	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	
17	NCS-2227	ปลด	สับ		EGAT		-	ใบมีด
18	NCS-2222	ปลด	สับ		EGAT		-	เบรกเกอร์
19	ย้ายโหลดวงจร NCS-KT3A กลับคืนจาก NCS-KT4A							
20	NCA01BVB-01	ปลด	สับ		NCA		CB	22 KV.INC01
21	NCABVB-01	สับ	ปลด		NCA		CB	22 KV.ขนานเมนบัส
22	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
23	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
	<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							



บันทึก

ที่ หจล-ส. 44262/2568

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV

วันที่ 18 เมษายน 2568

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี

อุปกรณ์ - NCS-KT3A [115 / 22 kV 50 MVA] (NCS 2222, 2225)

งานที่ทำ - เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ติดตั้งอุปกรณ์ Circuit Breaker NCS-2222
(ใช้เครนยกปลดตัวเก่าและติดตั้งตัวใหม่)

หมายเหตุ - ภายหลังจากงานแล้วเสร็จวันที่ 21 พ.ค. 68 NCS-KT3A จ่ายผ่าน NCS 2225
- แผนงาน Replace Bkr. NCS 2222 ระหว่างวันที่ 20-23 พ.ค. 68 ใช้ NCS 2225 จ่ายไฟแทน

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน พุธ ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน พุธ ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.



บันทึก

ที่ หจล-ส. 44266/2568

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV

วันที่ 18 เมษายน 2568

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี

อุปกรณ์ - NCS-KT3A [115 / 22 kV 50 MVA] (NCS 2222, 2225)

งานที่ทำ - Electrical test อุปกรณ์ NCS-2222 (หลังจากทำการ Replace ตัวใหม่)

และทดสอบการทำงานของฟังก์ชันรีเลย์ Trip อุปกรณ์ Circuit Breaker ด้าน HV, LV Side
ของหม้อแปลง

หมายเหตุ - แผนงาน Replace Bkr. NCS 2222 ระหว่างวันที่ 20-23 พ.ค. 68

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน ศุกร์ ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 07.30 น.

ถึงวัน ศุกร์ ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.