



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

23 พ.ค. 68

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....นครชัยศรี (กฟผ.) ตามบันทึก
จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	NCS-KT4A	28, 30 พ.ค. 68	07.30 น.	16.30 น.	ติดตั้งอุปกรณ์ Circuit Breaker NCS-2232 และ Electrical test อุปกรณ์ NCS-2222	NCS2232	NCS2237

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

5. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

6. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง..... จาก NCS 2232 ถึง NCS 2237
ในวันที่ 28/5/68 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 660/2568

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วัชรวิทย์ ใจเมธี ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... กฟผ.
19 พ.ค. 68

(นาง จิรวิมล แก้วฉวีนิมิต)
อก.5 แทน ผอ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กพร.พ, กพร.ชพร.

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 1 แผ่น
แผนผังแนบ..... - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี NCA)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | หม้อแปลง KT4A สถานีไฟฟ้านครชัยศรี 1 (NCA) | | |
| 2. กำหนดวันทำงาน | 28,30 พ.ค.68 | ระหว่าง | 07.30 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟผ. | งานที่ทำ | ติดตั้งอุปกรณ์ Circuit Breaker ตามใบขอปฏิบัติงาน 660/68 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวิรัช เสมาเมือง | | วันที่ 19 พฤษภาคม 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 19 พฤษภาคม 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 19 พฤษภาคม 2568 |
| 7. ส่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสุกสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมนเฑียร, นายวรรณพงษ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายพิภทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตต์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้านครชัยศรี 1						
2	- ย้ายโหลด NCS-KT4A ไปจ่ายจาก NCS-KT3A						
3	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกรุงเทพ		
4	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกรุงเทพ		
5	NCAI0BVB-01	ปลด	สับ		NCA	CB	22 KV.ขนานเมนบัส
6	NCA02BVB-01	สับ	ปลด		NCA	CB	22 KV.IN02
7	- เมื่อพร้อมดับไฟ NCS-KT4A						
8	NCS-2232	สับ	ปลด		ศูนย์ฯกรุงเทพ	CB	22 KV.กฟผ.ด้าน KT4A
9	NCS-2237	สับ	ปลด		ศูนย์ฯกรุงเทพ		
10	NCA02BVB-01	Truck"In Service"	Truck"Out Service"		NCA		
11	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกรุงเทพ		
12	แจ้งกฟผ.ปฏิบัติงานได้ (KT4A)						
	%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตซ์ชิง %%%%%%%%%%						
13	หลังจากกฟผ.ปฏิบัติงาน (KT4A) เสร็จเรียบร้อย						
14	NCA02BVB-01	Truck"Out Service"	Truck"In Service"		NCA		
15	- จ่ายไฟ NCA-KT4A						
16	NCS-2237	ปลด	สับ		ศูนย์ฯกรุงเทพ		
17	NCS-2232	ปลด	สับ		ศูนย์ฯกรุงเทพ	CB	22 KV.กฟผ.ด้าน KT3A
18	- ย้ายโหลด NCS-KT4A กลับคืนจาก NCS-KT3A						
19	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกรุงเทพ		
20	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกรุงเทพ		
21	NCA02BVB-01	ปลด	สับ		NCA		เบรกเกอร์ 22 KV.IN02
22	NCA0BVB-01	สับ	ปลด		NCA		22 KV.ขนานเมนบัส
23	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกรุงเทพ		
24	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกรุงเทพ		
	%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตซ์ชิงช่วงเย็น %%%%%%%%%%						



บันทึก

ที่	หจล-ส. 44263/2568	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	18 เมษายน 2568	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี
อุปกรณ์	- NCS-KT4A [115 / 22 kV 50 MVA] (NCS 2232, 2235)
งานที่ทำ	- เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ติดตั้งอุปกรณ์ Circuit Breaker NCS-2232 (ใช้เครนยกปลดตัวเก่าและติดตั้งตัวใหม่)
หมายเหตุ	- ภายหลังจากงานแล้วเสร็จวันที่ 28 พ.ค. 68 NCS-KT4A จ่ายผ่าน NCS 2235 - แผนงาน Replace Bkr. NCS 2232 ระหว่างวันที่ 27-30 พ.ค. 68 ใช้ NCS 2235 จ่ายไฟแทน
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน พุธ ที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน พุธ ที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.



บันทึก

ที่ หจล-ส. 44268/2568

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV

วันที่ 18 เมษายน 2568

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี

อุปกรณ์ - NCS-KT4A [115 / 22 kV 50 MVA] (NCS 2232, 2235)

งานที่ทำ - Electrical test อุปกรณ์ NCS-2232 (หลังจากทำการ Replace ตัวใหม่)

และทดสอบการทำงานของฟังก์ชันรีเลย์ Trip อุปกรณ์ Circuit Breaker ด้าน HV, LV Side
ของหม้อแปลง

หมายเหตุ - แผนงาน Replace Bkr. NCS 2232 ระหว่างวันที่ 27-30 พ.ค. 68

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน ศุกร์ ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 07.30 น.

ถึงวัน ศุกร์ ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.