



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชราสุวรรณผล.....

ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา.....

Switching Deadline

25 เม.ย. 68

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จ.บ.(ท.) กฟส.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อเชื่อมสายTAGได้สะพานอาซาสีหมอก ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑ สฟ.๒	๒๘/๐๔/๖๘	๐๙.๐๐	๑๐.๐๐	เชื่อมสายTAC ได้สะพานอาซาสีหมอก	Disชั่วคราว ได้สะพานอาซา	DDE จุดA	โทร.๐๘๖-๕๐๓๓๐๗๖ นายวันฉลอง เทียนเทศ
๒	๙ สฟ.๒	๒๘/๐๔/๖๘						

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนากร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พช.๖ (สข.) โทร ๐๘๑-๘๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา.....)

ตำแหน่ง ร.จ.บ.(ท.) กฟส.สพ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SPA9 จาก DTS ชด.๐๓๔๙ ถึง DDE A,B
ในวันที่ 28 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 10.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 661/68

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นรินทร์ สอนทนต์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ จอชธนากร สุวรรณประทีป

(นาย นรินทร์ สอนทนต์ ๑๙)

ร.จ.บ.(ท.) กฟส.สพ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.สพ.

อ.ก.บ.บ.(ก.๓),

อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บ.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.สพ./รจก(ท).กฟส.สพ.


ด้วยในวันที่...๒๘...เดือน...เมษายน...พ.ศ. ...๒๕๖๘... ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...Disชั่วคราวได้สะพานอาชา-DDEได้สะพานอาชา...เพื่อ...เชื่อมสายTACได้สะพานอาชาสีหมอกเข้าระบบ...โดยมีรายละเอียดพิดเดอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พิดเดอร์...๑...สถานี...สุพรรณบุรี ๒...ตั้งแต่บริเวณ .. Disชั่วคราวได้สะพานอาชา-DDE จุดA ได้สะพานอาชา

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายวันฉลอง เทียนเทศ พง.๖ ผ.บ.กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ..๐๘๖-๕๐๓๓๐๗๖..

เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายพิบูล ปานข้า ..ตำแหน่ง ผ.บ.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเส้น



ดับไฟระบบจำหน่าย๒๒ เครวี เพื่อปฏิบัติงานเชื่อมสายTAG ได้สะพานอาชาสีหมอก

๑. ย้ายโหลดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
๒. ตรวจสอบไฟดับ
๓. แจ้งชุดปฏิบัติงาน
๔. เชื่อมเคตจุด A เข้าระบบ ๑จุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายธนากร สุวรรณประทีป)
พช.๖(สช.) ผ.บ.กฟส.สพ.

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดช)
รจก(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗๘, ๐๔๘๕๕, ๐๔๘๖๐