



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

14 พ.ค. 68

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่.....	วันที่.....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล	ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า..... ก้าวางแสน (กฟผ.) ตามบันทึก
จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	หม้อแปลง KT1A	17 พ.ค. 68	07.30 น.	16.30 น.	ตรวจสอบ Rubber Bag Rupture Alarm	KS 2212	KSA1BVB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

- ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KS-KT1A จาก KS-2212 ถึง KSA1BVB-01
ในวันที่ 17 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 664/2568.....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธิศกร กลิ่นประทุม ประสานงานการขอดับไฟกับ..... กฟผ.
9 พ.ค. 68

(นาย จิรชัย แก้วฉิมนิล)
อก.ก.5 แทน ผอ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก..... กฟผ.3

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขั้นตอนการสวิตชิง.....3.....แผ่น

แผ่นฝั่งแนบ.....-.....แผ่น

ผจก.....1 (สถานี.....KSA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | 17 พ.ค. 68 | เวลา | 07.30 น. | ถึง | 16.30 | น. |
|---|----------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------|----|
| กฟผ. | งานที่ทำ | ตรวจสอบ Rubber Bag Rupture Alarm | | ตามใบขอปฏิบัติงาน 664/2568 | |
| | นายพิชชา กลิ่นประทุม | วันที่ | 9 พฤษภาคม 2568 | | |
| | | วันที่ | 9 พฤษภาคม 2568 | | |
| | | วันที่ | 9 พฤษภาคม 2568 | | |
| 1. น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ | | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) | |
| 2. นายจิรวัฒน์, นายวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร | | | | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) | |
| 3. นายพีรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต | | | | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | |

[illegible]

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	KSA10S-03	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ห้องเย็น
30	KSA10VB-01	สับ	ปลด		KSA		-
31	ย้าย KS-KT1A ไปจ่ายจาก KS-KT2A						
32	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนานบัส
33	KSA01BVB-01	สับ	ปลด		KSA		- INCOMING 1
34	KSA01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		- INCOMING 1
35	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ กฟผ. รับทราบ						
36	KS-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
37	KS-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
38	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
39	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
40	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
41	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
42	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
43	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
44	DTM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
45	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
46	SPO01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
47	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
48	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
49	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
50	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
51	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
52	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
53	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
54	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
55	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
56	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
57	DTM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
58	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-
59	SPO01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
60	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
61	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
62	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
63	KS-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด
64	KS-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์



บันทึก

ที่	หจล-ส. 44327/2568	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kv	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	21 เมษายน 2568	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงกำแพงแสน
อุปกรณ์	- KS-KT1A [115 / 22 kv 50 MVA] (KS 2212, 2217)
งานที่ทำ	- ตรวจสอบ Rubber Bag Rupture Alarm
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	เสาร์ ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568	เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน	เสาร์ ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568	เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยุทธ สิวา)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.